

BAOCAO-M1-HQC

HQC_Aware-Forecasting – Mục báo cáo M1: Chứng minh cơ chế

Máy P29201A (tổ tua-bin hơi + bơm), giám sát tình trạng đa cảm biến. **Mục tiêu M1:** chứng minh CƠ CHẾ residual-based anomaly detection đứng vững trên dữ liệu thật, làm nền cho các mức M2 (lead-time thật) và M3 (tổng quát hóa) khi bổ sung dữ liệu. **Phương pháp M1:** cổ điển, có kỷ luật học thuật – KHÔNG phải mô hình lượng tử (đó là đích cuối).

0. Vì sao M1 cổ tình đơn giản

Trước khi dựng operator lượng tử (phức tạp, tốn), M1 kiểm một giả định rẻ: "mô hình học hành vi máy KHỎE → residual tăng khi máy lệch khỏi khỏe". Nếu một mô hình cổ điển tầm thường đã không phân biệt nổi khỏe/bất thường, thì operator lượng tử cũng vô ích. M1 = "cắm thử bóng đèn vào ổ điện thường trước khi xây nhà máy điện".

1. Dữ liệu (đã làm sạch)

23 cảm biến trên máy P29201A, trải 5 năm (2021-07 → 2026-07), cadence gốc ~8.2h (~3 lần/ngày). Sau làm sạch (khử sentinel -32768, giới hạn vật lý theo loại, cờ running cho rung): **110.408/110.422 giá trị hợp lệ (100%)** – dữ liệu gốc chất lượng cao.

 Tổng quan dữ liệu sạch

Tín hiệu bất thường thật (đã kiểm chứng running-corrected): nhiệt độ ổ đỡ trôi đơn điệu (29TE-2005A: 39 → 64 °C), rung ổ 2003 cao lên giai đoạn 2025-26. Giai đoạn nền khỏe rõ: 2022-2023.

2. Cơ chế & huấn luyện

- **Chia theo THỜI GIAN (không ngẫu nhiên):** train CHỈ giai đoạn khỏe 2022-2023; 2024 = chuyển tiếp (không train/không chấm); test = giai đoạn trôi 2025-2026.
- **Chuẩn hóa z-score** theo mean/std giai đoạn khỏe → "bình thường" ≈ 0 , độ trôi hiện thành độ lệch.
- **Unsupervised:** nhấn healthy/drift CHỈ dùng lúc chấm điểm, KHÔNG dùng lúc học.
- **Cảnh báo = residual** ($\|thực\text{ tế} - tái\text{ tạo}\|$), theo dõi liên tục.

Lựa chọn đặc trưng (phương pháp có tên): availability filter (23 → 14, loại rung running-sparse

- cảm biến lắp muộn) → variance filter → correlation filter ($|r| > 0.95$, bỏ 6 nhiệt trùng) → **10 đặc trưng cuối** (4 nhiệt đại diện + 3 vị trí trực + các cảm biến độc lập).

Kích thước model — chọn bằng bằng chứng, không quy tắc ngón tay: xem §5 (learning curve). Số thành phần PCA chọn theo tiêu chí " $\geq 90\%$ phương sai" = 4 (Kaiser=3, 95%=5; kết luận không nhạy 3-5).

3. Độ đo (chuẩn Multivariate Statistical Process Control)

Độ đo	Bắt loại bất thường	Loại suy	Giới hạn kiểm soát
SPE / Q-statistic	"vỡ cấu trúc tương quan" (dàn nhạc lạc điệu)	quan hệ cảm biến lệch	Jackson–Mudholkar 99% (moment-matching χ^2)
T² Hotelling	"biến động quá lớn đúng hướng" (dàn nhạc chơi to gấp ba)	biên độ vượt mức quen	phân phối F 99%

Hai độ đo bổ sung nhau: SPE bắt lỗi kiểu-mới, T² bắt lỗi kiểu-cũ-nhưng-to.

4. Kết quả


 Biểu đồ kiểm soát SPE/T²

SPE/Q với giới hạn 99%: false-alarm 1.0% trên nếp khỏe, phát hiện 100% giai đoạn suy giảm. Ổn định qua mọi lựa chọn số thành phần (3/4/5 đều detect 100%).

 Timeline residual

Residual (nhất là PCA — học tương quan) trôi lên dần suốt 2024-2025, vượt ngưỡng trước khi bất thường lộ rõ bằng mắt thường. Đây là bằng chứng cho **early-warning về mặt cơ chế**.

5. Kích thước model đúng — bằng learning curve



Time-blocked: giữ cố định 25% tuần khỏe cuối (26 tuần) làm validation, train tăng dần 31 → 79 tuần.

Model	Trọng số	val-RMSE (đủ data)	Khoảng cách train ↔ val
PCA n=4	40	0.77	nhỏ
AE 10 → 4 → 2 → 4 → 10	~116	1.93	rất lớn (overfit)
AE 10 → 8 → 4 → 8 → 10	~254	1.13	lớn (overfit)

→ Ở quy mô 105 tuần, **PCA (40 trọng số) là kích thước ĐÚNG**; deep model overfit.
Đây là lập luận vững trả lời hội đồng "vì sao chưa dùng deep learning": *bằng chứng nói dữ liệu chưa đủ*, không phải không biết. Đường validation chưa phẳng → thêm dữ liệu sẽ giúp → deep/quantum chỉ đáng khi có thêm data.

6. Bốn trụ nền tảng (đều có bằng chứng)

- Dữ liệu sạch, hiểu đúng** — 23 cảm biến, 100% hợp lệ, tín hiệu bất thường thật đã kiểm chứng.
- Cơ chế residual chạy** — SPE/T² phát hiện được, false-alarm kiểm soát 1%.
- Phương pháp chọn model có kỷ luật** — feature filter, tiêu chí thành phần, learning curve; mọi lựa chọn truy nguồn được.
- Ranh giới trung thực đã vẽ rõ** — biết chính xác cái gì cần dữ liệu bổ sung.

7. Ranh giới — cái M1 CHƯA chứng minh (trung thực khoa học)

- **Lead-time thật (báo trước hư hỏng N tuần):** CHƯA. Không có nhật ký bảo trì → "mốc hỏng" tự định nghĩa (ngưỡng nhiệt) → lead-time nhảy +70 đến -78 tuần tùy độ hạt. **Rút lại con số "16 tháng"**.
- **Nhãn "drift 2025-2026" là giả định** (dựa nhiệt tăng), chưa phải hư hỏng xác nhận.
- **ROC/PR-AUC ~1.00 KHÔNG dùng làm điểm mạnh** – bài toán "khỏe vs trôi-rõ" quá dễ (baseline cũng ~0.98).
- **Chỉ 1 máy, 1 đợt trôi** → chưa tổng quát.
- **Cổ điển, chưa quantum** – nhưng đã chứng minh cơ chế đúng hướng để nâng cấp có cơ sở.

8. Điều kiện mở khóa các bước tiếp

Bước tiếp	Điều kiện (từ M1)
Đo lead-time thật (M2)	Nhật ký bảo trì – mốc hỏng thật
Autoencoder phi tuyến	Thêm dữ liệu (learning curve chưa bão hòa)
Quantum operator (QFNO)	Sau khi AE có chỗ đứng + đủ mẫu
Tổng quát hóa (M3)	Máy thứ 2 / ca hỏng thật

Khẳng định: cơ chế cốt lõi (residual-based anomaly trên học tương quan đa cảm biến) đã đứng vững – đủ làm nền đi tiếp. Cái đang chờ KHÔNG phải chứng minh nguyên lý (đã xong), mà là DỮ LIỆU để nâng "chứng minh cơ chế trên 1 máy" lên "phương pháp đo được lead-time thật".

BAOCAO-luong-tu-hoa-nhung

HQC – LƯỢNG TỬ HÓA & TRIỂN KHAI NHÚNG (bước 4-5-6 khung Embedded AI)

Trả lời trực tiếp: mô hình có lượng tử hóa được không? nhúng được không? CÓ CẢ HAI – và đã kiểm chứng bằng mã C biên dịch chạy thật, không phải ước lượng.

1. Mô hình hiện tại là gì (về mặt nhúng)

PCA k=6 trên 24 đặc trưng. Toàn bộ mô hình là **3 mảng số**:

Thành phần	Kích thước	Vai trò
W (thành phần chính)	$6 \times 24 = 144$ số	phép chiếu
mean_	24 số	tâm không gian PCA
mu , sd	24 + 24 số	chuẩn hóa z-score
TỔNG	216 tham số = 864 byte (float32)	

Một lần suy luận: 144 nhân-cộng (chiếu) + 144 nhân-cộng (tái tạo) + 96 phép cộng/trừ/abs = **~384 phép toán số học**. **Không có hàm siêu việt** (không exp, tanh, sqrt, không softmax).

→ Đây là lý do mô hình này **cực kỳ thân thiện với nhúng** – nó chỉ là hai phép nhân ma trận nhỏ. So sánh: một autoencoder 1.164 trọng số cần cả hàm `tanh` (bảng tra hoặc xấp xỉ đa thức trên MCU); ED-LSTM của paper trụ cần `sigmoid` + `tanh` × nhiều cổng × nhiều bước thời gian.

2. Lượng tử hóa: một thất bại có giá trị, rồi thành công

Thử 1 – Int8 per-tensor cho TẤT CẢ: SẬP HOÀN TOÀN

Lượng tử hóa mù per-tensor (một hệ số scale cho cả mảng) làm mô hình trả về NaN .
Nguyên nhân đã truy được:

Mảng	Dải giá trị	Tỉ số max/min
mu	-0,92 ... 47,57	343×
sd	0,0051 ... 2,01	396×
W	-0,495 ... 0,651	180×

Với sd : scale = $2,01/127 = 0,0159$, nên mọi phần tử $sd < 0,0079$ bị làm tròn về 0
→ **3/24 phần tử về 0** → chia cho 0 → NaN . (Các sd nhỏ nhất: $0,0051 \cdot 0,0053 \cdot 0,0066$.)

Đây là bài học phương pháp đáng viết vào báo cáo: lượng tử hóa không phải thao tác cơ học áp lên mọi tham số. Tham số ở **mẫu số** (như sd) và tham số có **dải động rộng** phải xử lý riêng.

Thử 2 & 3 – Phương án đúng

Phương án	Bộ nhớ	AUC	Sai lệch residual so float32
float32 (gốc)	864 B	0,8337	—
int8 per-tensor tất cả	216 B	SẬP	—
int8 W per-channel, mu / sd float32	360 B	0,8338	TB 0,0028 · max 0,044
int8 W per-channel + mu / sd float16	264 B	0,8339	TB 0,0032 · max 0,039

Nén 3,3× (864 → 264 byte), **AUC KHÔNG mất gì** (0,8337 → 0,8339 — thay đổi trong sai số ngẫu nhiên).

Cách làm: W lượng tử hóa **per-channel** (mỗi hàng một scale, 6 scale thay 1); mu / sd giữ **float16** (48 số = 96 byte, không đáng đổi lấy rủi ro chia-0).

3. Nhúng: đã sinh mã C và KIỂM CHỨNG

Sinh file hqc_detector.c — C thuần, không thư viện ngoài, không malloc :

Flash (hằng số) : 384 byte ($W_q \cdot 144 + W_{scale} \cdot 24 + mean_q \cdot 24 + \mu/sd \cdot 192$)
RAM (stack) : 216 byte ($z[24] + t[6] + r[24] \cdot float$)
Mã máy hàm : 1.149 byte (gcc -O2, x86-64)

Kiểm chứng đúng đắn — không chỉ biên dịch được mà chạy ĐÚNG

Biên dịch `gcc -O2 -std=c99` và so 6 mẫu với Python:

Mẫu	C	Python	Sai lệch
0	0,668439	0,668437	1,9e-06
1	7,013474	7,013483	9,5e-06
2	0,499448	0,499447	1,6e-06
3	3,909388	3,909396	8,6e-06
4	5,836287	5,836296	9,1e-06
5	3,478087	3,478093	6,0e-06

Tất cả khớp, sai lệch $< 1e-5$ (do thứ tự cộng dồn float, không phải lỗi thuật toán).

Vừa với phần cứng nào

Vi điều khiển	Flash	RAM	Vừa?
ATmega328 (Arduino Uno)	32 KB	2 KB	✓ dùng 1,2% Flash, 11% RAM
STM32F103 (Cortex-M3)	64 KB	20 KB	✓ dư thừa
ESP32	4 MB	520 KB	✓ dư rất nhiều
Ngay cả ATtiny1614	16 KB	2 KB	✓ vừa

Thời gian: đo trên x86 là 30 μs /mẫu (numpy có overhead). Trên Cortex-M4 @80 MHz, 384 phép toán float $\approx$ **15–50 μs** . Cadence dữ liệu là **1 giờ** → dư thời gian gấp **hàng chục triệu lần**. → Có thể chạy trên MCU chậm nhất, hoặc để MCU ngủ 99,999% thời gian (quan trọng nếu chạy pin).

4. Trả lời gọn ba câu hỏi

Câu hỏi	Trả lời
---------	---------

Lượng tử hóa được không?	Được — Int8 per-channel, nén 3,3×, không mất độ chính xác. Nhưng KHÔNG được lượng tử hóa mù per-tensor (sẽ sập).
Nhúng được không?	Được — 384 B Flash + 216 B RAM + 1,1 KB mã. Vừa cả ATmega328. Đã biên dịch và kiểm chứng khớp Python.
Có phù hợp môn học không?	Rất phù hợp — làm được trọn bước 4 (nén), 5 (C-array lên MCU), 6 (đo dấu chân + thời gian). Và có một thất bại lượng tử hóa thật để phân tích, giá trị hơn một bài "quantize xong, chạy tốt".

5. Điểm mạnh so với paper trụ

Paper trụ (Entropy 2021) xếp **ED-LSTM** và **VAE** là tốt nhất — nhưng **không làm phần nhúng**. Hai kiến trúc đó rất khó nhúng: hàng nghìn trọng số, cần `sigmoid` / `tanh`, LSTM còn cần giữ trạng thái qua nhiều bước thời gian.

Mô hình của ta **cố tình nhỏ** (chọn bằng learning curve, không phải chọn cho dễ nhúng) — và hóa ra chính vì nhỏ mà nhúng được. Đây là một luận điểm đứng vững: **với 743 giờ dữ liệu nèn, mô hình đúng kích thước vừa cho kết quả tốt hơn vừa triển khai được lên vi điều khiển 2 KB RAM.**

6. Việc còn lại của nhánh nhúng

- ☐ Biên dịch chéo `arm-none-eabi-gcc` để có số Flash/RAM thật của ARM (hiện là số x86)
- ☐ Đo điện năng thực tế trên board (bước 6 của khung môn học)
- ☐ Thêm tầng ngưỡng kiểm soát (SPE limit) vào mã C để nó ra **quyết định** báo động, không chỉ ra số residual
- ☐ Cân nhắc số nguyên hoàn toàn (fixed-point Q15) nếu MCU không có FPU — hiện mã dùng float

BAOCAO-chon-mo-hinh

HQC – Chọn mô hình + Điểm bất thường + Minh bạch cảm biến

1. Learning curve chọn kích thước (time-blocked, 25% giờ khỏe cuối làm validation)

Train 980 giờ · validation 327 giờ (18/03–31/03/2026). **Đã kiểm cửa sổ validation vẫn thuần khỏe** (mọi kênh lệch <3,5% so phần train) → sai số validation là thước đo tổng quát hóa hợp lệ.

Mô hình	Trọng số	val MAE	gap (val–train)
PCA k=3	~72	0,723	+0,250
PCA k=4	~96	0,662	+0,249
PCA k=6	~144	0,542	+0,223
AE 8-4-8	492	0,679	+0,283
AE 16-8-4-8-16	1.164	0,684	+0,329

Hai autoencoder đều **KHÔNG** thắng PCA dù nhiều trọng số hơn 3–16 lần, và gap lớn hơn — dấu hiệu overfit đúng như ngân sách trọng số dự đoán với 1.307 mẫu. Cả hai còn **tệ đi ở điểm dữ liệu đầy đủ nhất** (n=980: AE 8-4-8 0,636 → 0,679).

→ Xác nhận nguyên tắc "số trọng số phải cân với số mẫu" bằng thực nghiệm, không bằng quy tắc ngón tay.

2. NHƯNG: sai số tái tạo nhỏ nhất **KHÔNG** phải tiêu chí chọn

Đây là điểm paper trụ cảnh báo (Discussion): tối ưu quá mạnh → mô hình copy input → output → tái tạo hoàn hảo **cả** normal **lẫn** lỗi → mất tín hiệu. Tiêu chí đúng: **residual phải TĂNG khi có lỗi**.

Mô hình	val MAE	RE bình thường	RE bất thường	tỉ số	AUC
PCA k=3	0,723	2,220	2,942	1,33×	0,811
PCA k=4	0,662	1,984	1,945	0,98×	0,671
PCA k=6	0,542	1,491	1,409	0,95×	0,702
AE 8-4-8	0,679	2,084	2,532	1,22×	0,779
AE 16-8-4-8-16	0,684	1,959	2,442	1,25×	0,783

PCA k=6 có sai số tái tạo **TỐT NHẤT** nhưng tỉ số **0,95×** — nghĩa là nó tái tạo dữ liệu bất thường **CŨNG TỐT** như dữ liệu bình thường, mất hẳn khả năng phát hiện. Đúng y cái bầy paper nêu.

→ **CHỌN PCA k=3** (tỉ số 1,33×, AUC 0,811) — kích thước nhỏ nhất, tách tốt nhất. Đây là ví dụ cụ thể cho báo cáo: *sai số tái tạo và khả năng phát hiện là hai thứ khác nhau*.

3. Điểm sức khỏe 0–100 (paper §6.3)

Hiệu chỉnh trên **thang log** của residual validation khỏe ($p5-p95 \times 3$), vì thang tuyến tính gốc bị bão hòa (mọi mẫu eval tràn lên 98–100).

Nhóm	Điểm median
Nền train	16,1
Validation khỏe	27,6
Eval "bình thường" (nhấn ứng viên)	57,5
Eval "bất thường" lệch LÊN	84,3

Phân bố 3 vùng: bất thường → 198 Danger + 2 Warning · bình thường → 59 Danger + 82 Warning + 9 Normal.

⚠ **Phát hiện:** nhóm "bình thường" của tập eval **KHÔNG** cùng phân bố với nền

Nhóm này có điểm median 57,5 (vùng Warning), không phải Normal. Kiểm ra: 1X Amp của nó cao hơn nền **4,8–4,9%** ở ổ 2001 và 2,4% ở 2003 — **cả cụm cùng dịch nhẹ**.

→ **Luật gán nhãn ứng viên có điểm yếu hệ thống**: nó kiểm từng cảm biến riêng lẻ so dài nền, nên bỏ qua dịch chuyển đồng loạt nhỏ. Mô hình bắt được vì nó học **tương quan** giữa các cảm biến. → Đây là lý do **nhãn chuyên gia là bắt buộc**, không thể dùng nhãn luật làm sự thật nền.

4. Minh bạch: đóng góp từng cảm biến (paper Eq.3)

Gộp 3 cột (Amp, sin, cos) về từng đầu đo:

Đầu đo	Đóng góp
29VT-2001Y	23,0%
29VT-2001X	15,8%
29VT-2003X	14,6%
29VT-2003Y	14,4%
29VT-2005Y	10,6%
29VT-2007Y	8,0%
29VT-2005X	7,1%
29VT-2007X	6,4%

Đếm "đầu đo đóng góp nhất" trong 193 mẫu bất thường: **2001Y 138 lần**, 2003X 38, 2003Y 16, 2001X 1.

NGHIỆM THU CÁCH 2 — ĐẠT. Mô hình học nếp khỏe, **không được dạy** khái niệm mất cân bằng hay biết ổ nào có vấn đề, nhưng tự chỉ vào **ổ 2001** — đúng ổ mà phân tích xu hướng 180 ngày độc lập cho thấy đang thay đổi (+68% Feb → May). Ổ 2003 đóng góp trung bình (14,6%) vì mức cao của nó đã nằm trong nền — đúng như đặc tính đã nêu ở kiến trúc.

5. Đính chính con số tôi nói sai

Lượt trước tôi nói "trong 200 mẫu bất thường có 67 dòng lệch dấu âm". **Sai** — có **7 dòng lệch âm**; 67 là số dòng có $|\text{lech}| < 32\%$.

6. Giới hạn phải nêu

- AUC 0,811 chấm theo **nhãn ứng viên** (luật thống kê), **chưa** phải nhãn chuyên gia. Con số cuối phải tính lại sau khi chuyên gia PDM trả file.
- Chưa có SPE/T² với giới hạn kiểm soát 99% cho bộ đặc trưng mới (đã làm ở M1 với bộ nhiệt/vị trí).
- Chưa đo lead-time (cần dữ liệu phủ tới trước mốc reset 31/05/2025).

BAOCAO-DOAN-HQC

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Tên đồ án: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm bất thường thiết bị quay ứng dụng học sâu tái tạo trên dữ liệu giám sát tình trạng công nghiệp

Tên tiếng Anh: Early Warning of Rotating Machinery Anomalies using Reconstruction-based Deep Learning on Industrial Condition-Monitoring Data

GVHD: ThS. Phan Đình Duy · **Trường:** ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM, Trung tâm Phát triển CNTT

Trạng thái tài liệu: bản thảo v0.1 — Chương 1–3 đã viết theo dữ liệu đã kiểm chứng; Chương 4 mới có kết quả tiền đề (M1) và bộ dữ liệu; Chương 5 chờ kết quả. Các mục còn thiếu được đánh dấu [CHỜ] kèm điều kiện để hoàn thành.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án xây dựng một hệ thống **cảnh báo sớm bất thường** cho thiết bị quay công nghiệp, áp dụng trên máy bơm cấp nước cao áp P29201A (tổ tua-bin hơi + bơm) tại một nhà máy đạm. Bài toán đặt ra: phát hiện trạng thái bất thường có khả năng dẫn tới hư hỏng **trước khi** thiết bị phải dừng sửa, trong điều kiện thực tế của nhà máy là **không có dữ liệu hỏng được gán nhãn** và **rất ít ca chạy-đến-hỏng**.

Hướng tiếp cận là **học không giám sát dựa trên tái tạo** (reconstruction-based): mô hình chỉ học đặc trưng của giai đoạn thiết bị vận hành bình thường, sau đó sai số tái tạo (residual) đóng vai trò chỉ số bất thường. Hướng này bám theo công trình tham chiếu của Kaspersen và cộng sự trên máy nén khí (Entropy 2021), đồng thời mở rộng ở ba điểm mà dữ liệu của đồ án cho phép: (i) dùng **rung vector** (biên độ và pha thành phần 1X) thay vì chỉ đại lượng vô hướng; (ii) thay ngưỡng chỉnh tay bằng **giới hạn kiểm soát thống kê** theo lý thuyết điều khiển quá trình đa biến; (iii) lượng tử hóa mô hình về số nguyên 8 bit và triển khai suy luận trên máy tính nhúng Raspberry Pi đặt cạnh thiết bị.

Dữ liệu gồm **8 đầu đo rung** (4 ổ đỡ × 2 hướng) và **11 biến quá trình**, trích từ hệ PI Data Archive của nhà máy qua PI DataLink, hợp nhất trên lưới 1 giờ, tổng **4.237 giờ** vận hành, sau làm sạch và lọc trạng thái còn **3.801 giờ** dùng được.

[CHỜ] Kết quả chính — điền sau khi hoàn thành huấn luyện và nghiệm thu chuyên gia.

MỞ ĐẦU

Trong nhà máy hóa chất và lọc hóa dầu, thiết bị quay (bơm, máy nén, tua-bin) là nhóm tài sản có tần suất hư hỏng cao và hậu quả dừng máy lớn nhất. Thực tế vận hành hiện nay chủ yếu dựa trên **bảo trì theo ngưỡng**: hệ giám sát đặt một mức cảnh báo cố định, khi biên độ rung vượt mức đó thì báo động. Cách này có hai hạn chế: báo động thường xuất hiện khi hư hỏng đã tiến triển đáng kể, và ngưỡng cố định không phân biệt được thay đổi do tải với thay đổi do suy giảm tình trạng.

Đồ án này đặt vấn đề theo hướng khác: thay vì hỏi "*giá trị đã vượt ngưỡng chưa?*", hỏi "*hành vi hiện tại có còn giống hành vi lúc thiết bị khỏe không?*". Câu hỏi thứ hai phát hiện được **thay đổi tương quan giữa các cảm biến** — thường xuất hiện sớm hơn việc một con số đơn lẻ vượt ngưỡng.

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết

Thiết bị quay trong nhà máy được giám sát liên tục bằng hệ đo rung và nhiệt, nhưng phần lớn dữ liệu chỉ được dùng để so sánh với một ngưỡng cảnh báo cố định. Cách này gặp ba hạn chế:

- Phát hiện muộn** — ngưỡng phải đặt đủ cao để tránh báo động giả, nên khi chạm ngưỡng thì hư hỏng đã tiến triển. Nhà máy cần tín hiệu ở giai đoạn *chớm*, khi còn thời gian lên kế hoạch sửa chữa.
- Không có dữ liệu hỏng gán nhãn** — thiết bị được bảo trì phòng ngừa nên rất ít khi chạy tới hỏng thật, khiến các phương pháp học có giám sát không áp dụng được.
- Tải lẫn với hư hỏng** — biên độ rung phụ thuộc tải và tốc độ; hệ không tính tới điều này sẽ báo động mỗi khi máy đổi chế độ, và hệ quả là người vận hành tắt báo động.

Cả ba cùng chỉ về một hướng giải: **học không giám sát trên dữ liệu bình thường** — hướng đang được quan tâm trong lĩnh vực quản lý sức khỏe thiết bị (Prognostics and Health Management).

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: xây dựng hệ thống phát hiện sớm trạng thái bất thường có khả năng dẫn tới hư hỏng trên thiết bị quay, huấn luyện **không cần dữ liệu hỏng có nhãn**, và đủ gọn để triển khai trên thiết bị biên đặt cạnh máy.

Mục tiêu cụ thể:

1. Xây dựng quy trình thu thập và làm sạch dữ liệu giám sát tình trạng từ hệ PI Data Archive của nhà máy, hợp nhất rung và biến quá trình về một trục thời gian chung.
2. Huấn luyện mô hình tái tạo (PCA, Autoencoder, Variational Autoencoder) **chỉ trên giai đoạn thiết bị vận hành bình thường**, sinh chỉ số bất thường từ sai số tái tạo.
3. Thay ngưỡng chỉnh tay bằng **giới hạn kiểm soát thống kê** (SPE/Q và T^2 Hotelling) có mức tin cậy xác định trước.
4. Xây dựng lớp **giải thích được**: chỉ ra đầu đo nào đóng góp nhiều nhất vào chỉ số bất thường, từ đó khoanh vùng bộ phận nghi có vấn đề.
5. Lượng tử hóa mô hình sang số nguyên 8 bit, triển khai suy luận trên **máy tính nhúng Raspberry Pi** đặt cạnh máy, và đo tài nguyên thực tế (độ trễ, bộ nhớ, điện năng).
6. Nghiệm thu bằng tập đánh giá **do chuyên gia bảo trì dự đoán xác nhận nhãn**.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Thiết bị: bơm cấp nước cao áp **P29201A** (tổ tua-bin hơi dẫn động + bơm), 4 ổ đỡ, 8 đầu đo rung dịch chuyển kiểu tiệm cận (proximity probe) bố trí X–Y trên mỗi ổ.
- Dữ liệu: hệ **PI Data Archive** (OSIsoft/AVEVA) truy xuất qua PI DataLink; hệ giám sát rung **System 1** (Bently Nevada).
- Phương pháp: mô hình tái tạo (PCA, AE, VAE), thống kê điều khiển quá trình đa biến (MSPC), và kỹ thuật nén mô hình cho thiết bị biên.

Phạm vi nghiên cứu:

- *Thiết bị*: tập trung một máy (P29201A). Cụm Steam Generation có 5 máy quay (bảng 1.1) — các máy còn lại chỉ dùng để đối chứng, không huấn luyện riêng.
- *Thời gian*: dữ liệu rung 180 ngày (05/02/2026 – 04/08/2026) bước 1 giờ; dữ liệu quá trình 1 năm (01/08/2025 – 01/08/2026) bước 10 phút.

- *Đại lượng*: biên độ và pha thành phần **1X** (một lần mỗi vòng quay). Không xét các bậc khác (2X, dưới đồng bộ) vì hệ chỉ trích sẵn thành phần 1X.
- *Loại hư hỏng*: giới hạn ở các dạng thể hiện qua thành phần 1X, chủ yếu **mất cân bằng**.
- *Triển khai*: mô hình đã lượng tử hóa chạy suy luận trên **Raspberry Pi** với dữ liệu lấy từ hệ giám sát; đo tài nguyên thực tế. Chưa lắp đặt vận hành lâu dài tại hiện trường.

Bảng 1.1: Các máy quay trong cụm Steam Generation

Máy	Loại	Hệ con	Số mốc bảo trì tìm được
P29201A – HP BFW Pumps	Bơm cấp nước cao áp	HP BFWP, Turbine	1 (31/05/2025)
P29201B – HP BFW Pumps	Bơm cấp nước cao áp	Gear, HP BFWP, Motor	2 (07/09/2024; 21/05/2025)
P29202A – MP BFW Pumps	Bơm cấp nước trung áp	HP BFWP, Motor	0
P29202B – MP BFW Pumps	Bơm cấp nước trung áp	HP BFWP, Motor	0
B29101 – Force Draft Fan	Quạt gió cưỡng bức	B29101, MB29101	0

Nguồn: liệt kê từ PI Asset Framework, database CBM, đường dẫn `Utility\Steam Generation`.

1.4. Phương pháp thực hiện

Nghiên cứu tài liệu. Đọc sâu công trình tham chiếu từ bản gốc của nhà xuất bản; nghiên cứu lý thuyết điều khiển quá trình đa biến, cơ sở chẩn đoán rung động máy quay theo tiêu chuẩn ngành, và kỹ thuật nén mô hình cho thiết bị biên. Nguyên tắc áp dụng xuyên suốt: **mọi thành phần đưa vào hệ thống – kể cả các đường cơ sở đơn giản – phải truy được nguồn gốc phương pháp.**

Xử lý dữ liệu. Trích xuất từ hệ lưu trữ của nhà máy, làm sạch các dạng dữ liệu rác đặc thù của hệ công nghiệp, xử lý riêng đại lượng góc bằng công thức thống kê vòng tròn, và áp cổng lọc trạng thái để chỉ giữ giai đoạn thiết bị chạy có tải.

Xác định cửa sổ nền. Quét mọi cửa sổ 30 ngày với bước 5 ngày, hồi quy tuyến tính từng kênh trên mỗi cửa sổ, chọn cửa sổ có độ dốc nhỏ nhất. Bước này có ảnh hưởng lớn nhất tới kết quả: nếu huấn luyện trên nền đang chứa một đợt suy giảm, mô hình sẽ học luôn hướng bất thường và mất khả năng phát hiện chính hiện tượng đó.

Thực nghiệm mô hình. Huấn luyện không giám sát trên cửa sổ nền; chia dữ liệu theo khối thời gian (không xáo trộn, tránh rò rỉ thông tin từ tương lai); chọn kích thước mô hình bằng đường cong học. Tiêu chí chọn có **hai vế**: tái tạo tốt trạng thái bình thường và sai số phải tăng khi trạng thái lệch — vế thứ hai là bẫy mà công trình tham chiếu cảnh báo.

Nén mô hình — thực nghiệm so sánh nhiều phương án. Không chọn một phương án lượng tử hóa rồi báo cáo, mà **thử tám phương án và so sánh** trên cùng bộ chỉ số: số nguyên 8 bit và 4 bit, một hệ số tỉ lệ cho cả mảng so với một hệ số cho từng hàng, số thực 16 bit, và các biến thể xử lý riêng tham số ở mẫu số. Bộ chỉ số gồm ba mặt — **bộ nhớ, khả năng xếp hạng** (diện tích dưới đường ROC) và **sai lệch giá trị tuyệt đối** của phần dư. Ba mặt cần đo cùng nhau vì một phương án có thể giữ nguyên khả năng xếp hạng nhưng làm méo hoàn toàn giá trị tuyệt đối — khi đó giới hạn kiểm soát và điểm sức khỏe đều sai (chi tiết mục 3.5.4).

Triển khai nhúng. Sinh mã C thuần rồi kiểm chứng bằng cách so kết quả với bản gốc trên cùng dữ liệu vào (biên dịch được chưa chứng minh chạy đúng); đo tài nguyên trên thiết bị.

Kiểm thử và đánh giá. Ba cách nghiệm thu bổ sung nhau: (i) tập đánh giá 350 mẫu có nhãn do chuyên gia bảo trì dự đoán xác nhận — nhãn ứng viên sinh từ thống kê mô tả trên dữ liệu thô, tuyệt đối không từ sai số của mô hình cần chấm điểm; (ii) kiểm xem lớp giải thích có tự chỉ đúng bộ phận mà phân tích độc lập cho thấy đang thay đổi; (iii) đo thời gian cảnh báo trước so với mốc bảo trì thật.

1.5. Kết quả mong đợi

1.5.1. Về sản phẩm phần mềm

Sản phẩm	Nội dung
Bộ dữ liệu chuẩn hóa	Tập huấn luyện (giờ vận hành ở trạng thái nền, không nhãn) và tập đánh giá 350 mẫu có nhãn chuyên gia xác nhận, kèm tài liệu quy tắc làm sạch và quy tắc sinh nhãn
Chương trình xử lý dữ liệu	Trích xuất, làm sạch, hợp nhất rung và biến quá trình về lưới thời gian chung, áp cổng lọc trạng thái vận hành

Chương trình huấn luyện và đánh giá	Huấn luyện mô hình trên cửa sổ nền, tính giới hạn kiểm soát, chấm điểm trên tập đánh giá
Mã suy luận cho thiết bị nhúng	Mã C thuần, không phụ thuộc thư viện ngoài, đã kiểm chứng khớp với bản gốc
Chương trình giám sát trên máy tính nhúng	Đọc dữ liệu theo chu kỳ, suy luận tại chỗ, xuất điểm sức khỏe và danh sách đầu đo đóng góp

Yêu cầu chung với phần mềm: chạy lại được từ dữ liệu thô tới kết quả cuối bằng một chuỗi bước có tài liệu, không phụ thuộc thao tác thủ công không ghi lại.

1.5.2. Về mô hình và tối ưu

Mô hình. Một mô hình tái tạo học được đặc trưng của thiết bị ở trạng thái bình thường, kèm giới hạn kiểm soát thống kê ở mức tin cậy 99% thay cho ngưỡng chỉnh tay. Mô hình phải đạt hai tính chất **cùng lúc** — tái tạo tốt trạng thái bình thường **và** sai số tăng khi trạng thái lệch; tính chất thứ hai là điều kiện then chốt, vì một mô hình tối ưu quá mức sẽ tái tạo tốt cả dữ liệu bất thường và mất hẳn khả năng phát hiện.

Tối ưu kích thước. Kích thước mô hình được chọn bằng **bảng chứng thực nghiệm** (đường cong học), không theo quy tắc kinh nghiệm. Kết quả mong đợi là một kết luận có căn cứ về việc mô hình nào phù hợp với khối lượng dữ liệu hiện có — kể cả khi kết luận đó là "mô hình tuyến tính đủ tốt, mạng nơ-ron sâu bị quá khớp", vì đây là kết luận có giá trị chứ không phải thất bại.

Tối ưu cho thiết bị nhúng. Thử **hiệu được phương án lượng tử hóa** (số nguyên 8 bit và 4 bit, một hệ số tỉ lệ cho cả mảng so với từng hàng, số thực 16 bit) và so sánh trên bộ ba chỉ số — bộ nhớ, khả năng xếp hạng, và sai lệch giá trị tuyệt đối của phần dư. Kết quả mong đợi không chỉ là "nén được", mà là **hiệu được phương án nào phù hợp và vì sao**.

Bảng 1.2: Chỉ tiêu kỹ thuật mong đợi

Chỉ tiêu	Mức mong đợi
Tỉ lệ báo động giả trên giai đoạn nền	$\leq 1\%$ (theo thiết kế giới hạn kiểm soát 99%)
Khả năng tách bất thường	sai số tái tạo nhóm bất thường cao hơn rõ rệt nhóm bình thường

Dung lượng mô hình sau nén	dưới 1 KB
Sai lệch do nén	phần dư lệch không quá 5% so bản chưa nén
Độ trễ suy luận trên thiết bị nhúng	dưới 1 giây (chu kỳ dữ liệu 1 giờ nên rất dư)
Lớp giải thích	mọi cảnh báo kèm danh sách đầu đo đóng góp, chỉ đúng bộ phận có vấn đề

1.5.3. Về tài liệu

Tài liệu	Nội dung
Báo cáo đồ án	Theo khung 5 chương của mẫu môn học, tài liệu tham khảo chuẩn IEEE
Báo cáo tuần	Theo mẫu, ghi tiến độ và vướng mắc từng tuần
Slide báo cáo	Theo mẫu
Tài liệu dữ liệu	Quy tắc làm sạch, dải nền, quy tắc sinh nhãn ứng viên
Hướng dẫn gán nhãn cho chuyên gia	Viết bằng ngôn ngữ chẩn đoán rung động, kèm ví dụ mẫu đã điền
Báo cáo kỹ thuật từng bước	Chọn mô hình, lượng tử hóa và nhúng, ghi chú công trình tham chiếu

Yêu cầu về nội dung tài liệu, gắn với **bốn đóng góp phương pháp** mà báo cáo phải trình bày rõ so với công trình tham chiếu: dùng rung **vector** (biên độ và pha) thay đại lượng vô hướng nên kết quả diễn giải trực tiếp thành dạng hư hỏng; **giới hạn kiểm soát thống kê** thay ngưỡng chỉnh tay – điểm công trình tham chiếu tự nhận là hạn chế; **phương pháp xác định cửa sổ nền có nguyên tắc** – điểm công trình đó không kiểm; và **triển khai nhúng** – công trình đó xếp hai kiến trúc mạng sâu là tốt nhất nhưng không làm phần này, mà cả hai đều rất khó nhúng.

Đồng thời, tài liệu phải **nêu rõ giới hạn** – tính trung thực về ranh giới được coi là một phần của kết quả, không phải điều cần che: phương pháp phát hiện **thay đổi** chứ không phát hiện **mức tuyệt đối xấu** có sẵn từ đầu; chưa phân biệt mất cân bằng với lệch trục do dữ liệu chỉ có thành phần 1X; kết quả trên **một thiết bị** nên tính tổng quát cần kiểm thêm; và chưa đo được thời gian cảnh báo trước do độ sâu lưu trữ của dữ liệu rung không phủ tới mốc bảo trì gần nhất.

1.6. Cấu trúc báo cáo

Chương 1 đã trình bày mục tiêu (1.2), đối tượng và phạm vi (1.3), phương pháp thực hiện (1.4) và kết quả mong đợi trên ba mặt — sản phẩm phần mềm, mô hình và tối ưu, tài liệu (1.5). Bốn chương sau triển khai chi tiết.

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết: tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước về phát hiện bất thường trên chuỗi thời gian công nghiệp, lý thuyết mô hình tái tạo, thống kê điều khiển quá trình đa biến, cơ sở chẩn đoán rung động máy quay, và lý do triển khai suy luận tại thiết bị biên.

Chương 3 trình bày phân tích và thiết kế hệ thống: kiến trúc tổng thể từ cảm biến tới ứng dụng, thiết kế luồng dữ liệu và làm sạch, thiết kế mô hình và cơ chế huấn luyện, thiết kế lớp giải thích, và thiết kế lượng tử hóa cùng triển khai trên Raspberry Pi.

Chương 4 trình bày kết quả thực nghiệm: đặc trưng bộ dữ liệu, kết quả mô hình tiền đề, so sánh các kiến trúc, kết quả nghiệm thu với chuyên gia, kết quả nén mô hình và đo tài nguyên trên Raspberry Pi.

Chương 5 kết luận và hướng phát triển.

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan các nghiên cứu liên quan

2.1.1. Tổng quan ngoài nước

Công trình tham chiếu chính. Kaspersen và cộng sự (Entropy, 2021) [1] nghiên cứu giám sát sức khỏe máy nén khí hàng hải bằng học sâu tái tạo. Bài toán của họ đặt ra đúng hoàn cảnh công nghiệp thực tế: rất ít dữ liệu có nhãn và rất ít ca chạy-đến-hỏng, khiến việc xây dựng hệ PHM tin cậy trở nên khó. Cách giải: huấn luyện mô hình **chỉ trên dữ liệu bình thường**, rồi dùng sai số tái tạo làm chỉ số bất thường. Điểm quan trọng về bản chất bài toán mà công trình này nêu rõ: bất thường trên hệ thống công nghiệp **không phải điểm đột biến** mà là **độ lệch tăng dần** khi các bộ phận suy giảm.

Công trình so sánh sáu kiến trúc tái tạo trên cùng tập dữ liệu (bảng 2.1) và đề xuất hai kỹ thuật mà đề án này áp dụng lại: chuyển sai số tái tạo thô thành **điểm bất thường thang 0–100** chia ba vùng, và tính **đóng góp của từng cảm biến** vào sai số để tăng tính giải thích được.

Bảng 2.1: Độ chính xác các kiến trúc tái tạo trong công trình tham chiếu

Kiến trúc	Độ chính xác (350 mẫu)
Variational Autoencoder (VAE)	1,000
Encoder–Decoder LSTM	1,000
Encoder–Decoder CNN	0,963
Autoencoder (AE)	0,797
Deep Belief Network (DBN)	0,794
Sparse Autoencoder (SAE)	0,783

Nguồn: [1], Bảng 9. Hai kiến trúc tốt nhất đều dùng cửa sổ thời gian.

Một nhận xét về phương pháp trong công trình này cần được ghi lại vì nó định hướng thiết kế của đồ án: nếu tối ưu siêu tham số quá mạnh, mô hình tái tạo có thể học cách "sao chép" đầu vào sang đầu ra, khi đó nó tái tạo tốt **cả** dữ liệu bình thường **lẫn** dữ liệu lỗi và mất hẳn tín hiệu residual. Tiêu chí chọn kiến trúc do đó không phải "sai số tái tạo nhỏ nhất" mà là "tái tạo tốt trạng thái bình thường **và** residual tăng dần khi lỗi tiến triển".

Chỉ số sức khỏe khi ít ca hồng và điều kiện vận hành thay đổi. Một nhánh nghiên cứu liên quan xây dựng chỉ số sức khỏe và dự báo tuổi thọ còn lại cho hệ thống có **ít ca hồng và điều kiện vận hành biến động**, dùng autoencoder kiểu LSTM [2]. Nhánh này đặt đúng vấn đề *điều kiện vận hành* — thứ mà công trình [1] không xét.

[CHỜ] Cần bổ sung: một bài tổng quan (survey) về phát hiện bất thường chuỗi thời gian đa biến bằng phương pháp tái tạo, để định vị đồ án trong bức tranh chung của lĩnh vực.

2.1.2. Tổng quan trong nước

[CHỜ] Phần này cần tra cứu các nghiên cứu, luận văn và sản phẩm trong nước về giám sát tình trạng thiết bị quay và bảo trì dự đoán. Định hướng tìm kiếm: các đề tài của các trường kỹ thuật về chẩn đoán rung động; các giải pháp bảo trì dự đoán do đơn vị trong nước triển khai tại nhà máy điện, hóa chất, lọc dầu; các bài báo trong nước về ứng dụng học máy cho dữ liệu cảm biến công nghiệp.

2.2. Cơ sở chẩn đoán rung động máy quay

2.2.1. Phân tích theo bậc vòng quay

Rung của trục quay không phải một đại lượng đơn lẻ mà là tổng của nhiều thành phần ứng với các bội số của tần số quay. Tần số quay cơ bản được gọi là **1X**. Phân bố năng lượng giữa các bậc mang thông tin chẩn đoán:

Bảng 2.2: Quan hệ giữa thành phần phổ và dạng hư hỏng

Thành phần trội	Nguyên nhân cơ học	Biện pháp xử lý
1X	Khối lượng lệch tâm quay cùng trục – mất cân bằng	Cân bằng lại rotor
2X	Hai nửa khớp nối lệch tâm – lệch trục	Căn tâm lại khớp nối
Dưới đồng bộ (≈0,4–0,5X)	Màng dầu bôi trơn mất ổn định – xoáy dầu	Kiểm tra khe hở, dầu
Phổ rộng nhiều bậc	Khe hở, va đập – lỏng cơ khí , hỏng vòng bi	Kiểm tra bulông, vòng bi

Bảng này là **tri thức cơ học có sẵn từ chuẩn ngành**, không phải quy luật học từ dữ liệu. Đây là điểm quan trọng về phương pháp: nó cho phép hệ thống diễn giải bất thường thành chẩn đoán **mà không cần bất kỳ mẫu hỏng có nhãn nào**.

2.2.2. Biên độ và pha – đại lượng vector

Mỗi thành phần bậc có hai đại lượng: **biên độ** (mức độ nặng) và **pha** (hướng của điểm nặng trên vòng tròn quay). Hai đại lượng hợp thành một vector, và theo dõi vector này biến đổi theo thời gian là kỹ thuật chuẩn trong chẩn đoán máy quay:

- Biên độ 1X tăng, pha **giữ nguyên** → mất cân bằng nặng dần *cùng một vị trí*.
- Biên độ 1X tăng, pha **quay dần** → điểm nặng **di chuyển**, dấu hiệu nghiêm trọng hơn.
- 2X tăng trong khi 1X đứng → khớp nối đang lệch dần.

Vì pha là đại lượng **góc**, mọi phép thống kê trên pha phải dùng công thức vòng tròn. Dùng độ lệch chuẩn thông thường cho pha sẽ sinh sai số nghiêm trọng khi dữ liệu tập trung quanh 0°/360° – chi tiết ở mục 3.2.3.

2.2.3. Cấu hình đo trên thiết bị nghiên cứu

Máy P29201A có 4 ổ đỡ, mỗi ổ gắn hai đầu đo tiệm cận lệch nhau 90° (ký hiệu X và Y), tổng 8 kênh. Hai đầu đo vuông góc trên cùng ổ cho phép dựng quỹ đạo tâm trục

(orbit). Ngoài ra có các đầu đo nhiệt ổ đỡ và đầu đo vị trí dọc trục.

2.3. Mô hình tái tạo cho phát hiện bất thường

2.3.1. Nguyên lý chung

Mô hình tái tạo nén dữ liệu đầu vào qua một "cổ chai" có số chiều nhỏ hơn, rồi dựng lại từ biểu diễn nén đó. Khi chỉ được huấn luyện trên dữ liệu bình thường, mô hình học được cấu trúc tương quan đặc trưng của trạng thái bình thường. Với dữ liệu vẫn theo cấu trúc đó, nó dựng lại chính xác; với dữ liệu lệch khỏi cấu trúc, sai số tái tạo tăng.

Sai số tái tạo, theo công thức của công trình tham chiếu [1], là sai số tuyệt đối trung bình giữa đầu vào và bản tái tạo:

$$RE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i - \hat{x}_i|$$

2.3.2. Phân tích thành phần chính (PCA)

PCA là dạng tái tạo **tuyến tính**: nó tìm một không gian con tuyến tính giữ phần lớn phương sai của dữ liệu, chiếu điểm dữ liệu lên đó rồi dựng lại. Khoảng cách vuông góc từ điểm thật tới hình chiếu chính là phần dư tái tạo.

Cần phân biệt hai đại lượng dễ lẫn: **phương sai dọc theo trục** thành phần chính (đại lượng mà tỉ lệ phần trăm phương sai giải thích đo) và **khoảng cách vuông góc** từ điểm tới không gian con (phần dư). Hai đại lượng này vuông góc với nhau.

2.3.3. Autoencoder và Variational Autoencoder

Autoencoder (AE) là dạng tổng quát **phi tuyến** của PCA: thay phép chiếu tuyến tính bằng mạng nơ-ron có hàm kích hoạt phi tuyến, nên biểu diễn được các quan hệ cong giữa các biến. Variational Autoencoder (VAE) khác AE ở chỗ mã hóa đầu vào thành một **phân phối** thay vì một điểm, giúp không gian nén trơn hơn và ít bị nhớ thuộc dữ liệu huấn luyện.

2.3.4. Ràng buộc dung lượng mô hình

Số tham số của mô hình phải cân xứng với số mẫu huấn luyện. Đây không phải một định lý mà là nguyên tắc thực nghiệm, và cách kiểm chặt chẽ là **đường cong học** (learning curve): huấn luyện trên lượng dữ liệu tăng dần với phần kiểm định giữ riêng, rồi so sai số huấn luyện với sai số kiểm định. Mô hình có khoảng cách giữa hai đường lớn và sai số kiểm định không giảm là mô hình quá lớn so với dữ liệu.

Đồ án chọn kích thước mô hình bằng bằng chứng từ đường cong học, không bằng quy tắc kinh nghiệm và không bê nguyên kiến trúc của công trình tham chiếu – vì lượng dữ liệu khác nhau.

2.4. Thống kê điều khiển quá trình đa biến

Thay vì đặt ngưỡng cho từng cảm biến bằng tay, lý thuyết điều khiển quá trình đa biến (Multivariate Statistical Process Control – MSPC) cung cấp hai thống kê có **giới hạn kiểm soát suy ra từ phân phối của giai đoạn bình thường**, với mức tin cậy chọn trước:

- **SPE (Squared Prediction Error), còn gọi Q-statistic:** bình phương chuẩn của phần dư – đo mức độ điểm dữ liệu **rời khỏi** không gian con của trạng thái bình thường. Giới hạn kiểm soát tính theo phương pháp khớp mô-men của Jackson và Mudholkar [3].
- **T² Hotelling:** khoảng cách Mahalanobis **trong** không gian con – đo mức độ điểm dữ liệu đi tới vùng bất thường của chính không gian đó. Giới hạn theo phân phối F.

Hai thống kê bổ sung nhau: SPE bắt kiểu bất thường "cấu trúc tương quan bị vỡ", T² bắt kiểu "vẫn theo cấu trúc nhưng đi quá xa".

Việc dùng giới hạn kiểm soát thống kê là một cải tiến có chủ ý so với công trình tham chiếu [1] – công trình đó tự nhận rằng ngưỡng và tham số biến đổi của họ **phải chỉnh tay** và nhạy với thay đổi.

2.5. Suy luận tại thiết bị biên

Triển khai mô hình suy luận trên thiết bị đặt cạnh máy (edge device) thay vì gửi dữ liệu lên máy chủ trung tâm có bốn lý do trong bối cảnh nhà máy:

1. **Độ trễ.** Cảnh báo rung cần phản hồi nhanh; vòng gửi-xử lý-trả về qua mạng nhà máy thêm độ trễ không cần thiết cho một phép tính rất nhẹ.
2. **Bảo mật và cách ly mạng.** Mạng điều khiển công nghiệp thường được cách ly khỏi mạng văn phòng và Internet. Suy luận tại chỗ không đòi mở kết nối ra ngoài.
3. **Băng thông.** Dữ liệu rung tần số cao nếu truyền thô sẽ chiếm băng thông đáng kể; truyền kết quả suy luận thì rất nhỏ.
4. **Hoạt động khi mất kết nối.** Thiết bị biên vẫn cảnh báo được khi mạng hoặc máy chủ gặp sự cố.

Để mô hình chạy được trên thiết bị tài nguyên hạn chế, hai kỹ thuật nén thường dùng là **lượng tử hóa** (quantization – chuyển tham số từ số thực 32 bit sang số nguyên 8 bit) và **tỉa** (pruning – loại bỏ các tham số ít ảnh hưởng). Mô hình tái tạo dạng PCA


hoặc autoencoder nhỏ đặc biệt phù hợp vì phép suy luận chỉ gồm vài phép nhân ma trận.

Đồ án áp dụng lượng tử hóa; **không** áp dụng tĩa, vì mô hình đã ở mức vài trăm tham số — tĩa thêm không còn ý nghĩa. Chi tiết quy trình và vai trò thực của bước nén ở mục 3.5.

Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể

3.1.1. Sơ đồ khối hệ thống



THIẾT BỊ BIÊN (mục 3.5)
mô hình đã lượng tử hóa
suy luận tại chỗ

GIAO DIỆN GIÁM SÁT
biểu đồ kiểm soát,
phiếu việc bảo trì

[CHỜ] Sơ đồ này sẽ được vẽ lại thành hình chuẩn (Hình 3.1) thay cho khối văn bản.

3.1.2. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu
CN-1	Thu thập dữ liệu rung và biến quá trình từ PI Data Archive theo khoảng thời gian và bước lấy mẫu chỉ định
CN-2	Làm sạch dữ liệu: loại giá trị rác, giá trị sentinel, bản ghi trùng
CN-3	Nhận biết và loại giai đoạn thiết bị dừng hoặc tải thấp
CN-4	Huấn luyện mô hình tái tạo trên giai đoạn bình thường, không cần nhãn
CN-5	Sinh chỉ số bất thường có giới hạn kiểm soát ở mức tin cậy đặt trước
CN-6	Quy đổi chỉ số về thang 0–100 với ba vùng Bình thường / Cảnh báo / Nguy hiểm
CN-7	Chỉ ra đầu đo đóng góp nhiều nhất vào chỉ số bất thường
CN-8	Lượng tử hóa mô hình sang số nguyên 8 bit và suy luận trên Raspberry Pi, không dùng thư viện học sâu

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu	Chỉ tiêu
PCN-1	Tỉ lệ báo động giả trên giai đoạn bình thường	$\leq 1\%$ (theo mức tin cậy 99% của giới hạn kiểm soát)
PCN-2	Dung lượng mô hình cân xứng dữ liệu	xác minh bằng đường cong học

PCN-3	Tính giải thích được	mọi cảnh báo kèm danh sách đầu đo đóng góp
PCN-4	Độ trễ suy luận trên Raspberry Pi	dưới 1 giây (chu kỳ dữ liệu là 1 giờ nên rất dư)
PCN-5	Dung lượng mô hình sau lượng tử hóa	dưới 1 KB (đạt: 312 byte)
PCN-6	Sai lệch do lượng tử hóa	phần dư lệch $\leq 5\%$ so bản gốc (đạt: 0,2%)

3.2. Thiết kế luồng dữ liệu

3.2.1. Nguồn dữ liệu và cách truy xuất

Dữ liệu được truy xuất từ PI Data Archive qua PI DataLink. Có một điểm kỹ thuật quan trọng về cách chọn thẻ dữ liệu (PI Point): các cảm biến giám sát tình trạng có nhiều thuộc tính, trong đó thuộc tính giá trị thật kết thúc ở `|Direct`, `|1X Amp`, `|1X Phase`, `|Temperature`. Có một thuộc tính khác biểu diễn **phần trăm tiệm cận ngưỡng cảnh báo**, không phải giá trị đo. Lấy nhầm thuộc tính này cho kết quả bằng không trên toàn khoảng — đây là lỗi đã gặp trong quá trình thu thập và đã được ghi nhận để tránh.

Một ràng buộc của hệ thống cần nêu: độ sâu lưu trữ **khác nhau theo từng thẻ**. Biên độ và pha 1X lưu khoảng 270 ngày, trong khi biên độ tổng và khe hở lưu trên 1.150 ngày. Ràng buộc này giới hạn khoảng thời gian nghiên cứu có đủ cả hai vế dữ liệu.

3.2.2. Quy trình làm sạch

Bảng 3.1: Các quy tắc làm sạch và khối lượng dữ liệu bị loại

Bước	Quy tắc	Khối lượng loại
Giá trị rác dạng số cực nhỏ	,	v
Giá trị rác dạng không	thẻ tốc độ phụ = 0 khi máy đang quay	8.836 ô (16,8%)
Bản ghi trùng	lọc theo tên điểm đo	1 khối cảm biến

Giá trị sentinel	-32768 (giá trị nhỏ nhất của số nguyên 16 bit)	13 ô
------------------	--	------

Ảnh hưởng của việc làm sạch không nhỏ: với thẻ tốc độ phụ, nếu giữ 8.836 ô rác thì độ lệch chuẩn tính được sai **-53,6%** so với giá trị thật. Điều này cho thấy một điểm về phương pháp: kiểm tra chất lượng trên cửa sổ thời gian ngắn gần nhất **không phát hiện được** rác nằm ở dữ liệu cũ — phải quét toàn khoảng.

3.2.3. Thống kê trên đại lượng góc

Pha là đại lượng góc, nên độ lệch chuẩn phải tính theo công thức vòng tròn. Ví dụ cụ thể từ dữ liệu của đồ án: một kênh có độ lệch chuẩn thông thường **155,7°** — con số này gợi ý pha rất bất ổn. Nhưng 95,4% điểm của kênh này nằm gần 0°/360°, và độ lệch chuẩn vòng tròn chỉ **15,4°**. Nếu dùng số 155,7° thì kết luận về tình trạng thiết bị sẽ sai hoàn toàn.

Công thức dùng: với tập góc θ_i , đặt $\bar{C} = \overline{\cos \theta}$, $\bar{S} = \overline{\sin \theta}$, $R = \sqrt{\bar{C}^2 + \bar{S}^2}$, khi đó độ lệch chuẩn vòng tròn là $\sigma_{\text{circ}} = \sqrt{-2 \ln R}$ (đổi sang độ).

3.2.4. Cổng lọc trạng thái vận hành

Dữ liệu chỉ có ý nghĩa chẩn đoán khi thiết bị đang chạy có tải — giai đoạn dừng chỉ phản ánh nền môi trường. Hai điều kiện được áp:

- **Máy đang chạy:** cần ít nhất 6 trong 8 kênh có biên độ 1X vượt 3 μm . Ngưỡng 3 μm được xác định từ dữ liệu: giai đoạn máy dừng cho biên độ khoảng 0,7–2,4 μm .
- **Đang mang tải:** lưu lượng ≥ 20.000 (đơn vị hệ đo), loại các giai đoạn chạy ở tải tối thiểu.

3.2.5. Hợp nhất trực thời gian

Hai vế dữ liệu có bước lấy mẫu khác nhau (rung 1 giờ, biến quá trình 10 phút). Biến quá trình được lấy trung vị theo giờ rồi ghép với dữ liệu rung trên **lưới 1 giờ**.

Bảng 3.2: Khối lượng dữ liệu qua các bước xử lý

Bước	Số giờ
Hợp nhất được hai vế	4.237
Sau cổng lọc trạng thái và tính hợp lệ	4.032

3.3. Thiết kế mô hình và cơ chế huấn luyện

3.3.1. Đặc trưng đầu vào

Đầu vào gồm **16 đại lượng**: biên độ 1X và pha 1X của 8 đầu đo. Biến quá trình **không** tham gia vector đầu vào mà chỉ dùng làm cổng lọc trạng thái (mục 3.2.4).

Lý do của lựa chọn này là kết quả đo trên chính dữ liệu: thiết bị vận hành gần như tại một điểm làm việc duy nhất – **90,9%** thời gian chạy có tốc độ nằm trong dải hẹp 4.750–4.830 vòng/phút, và 90,2% thời gian lưu lượng nằm trong một dải hẹp tương ứng. Với biến thiên tải hẹp như vậy, việc đưa tải vào làm biến điều kiện để mô hình học ánh xạ tải → rung không có đủ thông tin, đồng thời làm tăng số chiều đầu vào một cách vô ích. Cách xử lý này cũng trùng với công trình tham chiếu [1] – họ đưa các cảm biến vào cùng một vector, không tách riêng biến tải.

Pha được chuyển thành cặp $(\sin\theta, \cos\theta)$ trước khi vào mô hình, vì pha là đại lượng góc: giá trị 359° và 1° gần nhau về mặt vật lý nhưng cách xa nhau nếu dùng trực tiếp làm số thực. Sau bước này vector đầu vào có **24 chiều số**.

Biên độ được chuẩn hóa về điểm z theo trung bình và độ lệch chuẩn của **giai đoạn nền**.

3.3.2. Bộ mô hình

Mô hình	Vai trò	Số tham số (ước lượng)
PCA	Đường cơ sở tuyến tính, đổi chiều	~100
Autoencoder nhỏ	Bản phi tuyến, theo [1]	~600
Variational Autoencoder	Kiến trúc tốt nhất của [1]	~700

Các kiến trúc dùng của số thời gian của công trình [1] (Encoder–Decoder LSTM và CNN) có số tham số ở mức hàng nghìn. Với 1.307 mẫu huấn luyện, đây là mức vượt ngân sách dữ liệu, nên đồ án **không** đưa vào bộ chính. Quyết định này sẽ được kiểm chứng bằng đường cong học (mục 2.3.4) chứ không dựa trên phỏng đoán.

3.3.3. Cơ chế huấn luyện

- **Dữ liệu huấn luyện:** 1.307 giờ giai đoạn nền (05/02/2026 – 31/03/2026), **không có cột nhãn**. Đây là điểm cốt lõi của học không giám sát: mô hình chỉ được cho xem trạng thái bình thường, không bao giờ được dạy khái niệm "hư hỏng".
- **Chia dữ liệu theo khối thời gian**, không xáo trộn ngẫu nhiên — vì đây là chuỗi thời gian, xáo trộn sẽ làm rò rỉ thông tin từ tương lai vào tập huấn luyện.
- **Tiêu chí chọn siêu tham số:** không phải sai số tái tạo nhỏ nhất, mà là "tái tạo tốt trạng thái bình thường và residual tăng khi trạng thái lệch" (theo nhận xét phương pháp của [1], mục 2.1.1).

3.3.4. Một đặc tính của phương pháp phải nêu rõ

Ổ đỡ số 2 của máy P29201A đã ở trạng thái mất cân bằng ngay trong giai đoạn nền (biên độ 1X trung vị $\approx 47,7\ \mu\text{m}$, cao nhất trong 8 kênh). Hệ quả: mô hình học giai đoạn nền này sẽ coi mức đó là "bình thường của máy này" và **không báo động ổ đỡ đó**.

Đây không phải lỗi thiết kế mà là đặc tính của phương pháp tái tạo: nó phát hiện **thay đổi**, không phát hiện **mức tuyệt đối xấu**. Muốn phát hiện cả trạng thái xấu có sẵn thì cần thêm một tầng đối chiếu ngưỡng tuyệt đối theo tiêu chuẩn ngành. Việc nêu rõ ranh giới này là một phần của tính trung thực phương pháp.

3.4. Thiết kế lớp phát hiện và giải thích

3.4.1. Từ residual tới quyết định

Chuỗi xử lý gồm ba bước, mỗi bước trả lời một câu hỏi khác nhau:

Bước	Đại lượng	Trả lời câu hỏi
1	SPE/Q và T^2 với giới hạn kiểm soát 99%	Có bất thường không, từ khi nào?
2	Điểm bất thường 0–100, ba vùng	Mức độ bao nhiêu — để người vận hành đọc nhanh
3	Đóng góp từng đầu đo	Bất thường ở đâu — đầu đo/ổ đỡ nào

3.4.2. Điểm bất thường thang 0–100

Sai số tái tạo thô có thang đo khó đọc với người vận hành. Theo [1], nó được quy đổi qua ba bước: chuẩn hóa cực tiểu–cực đại theo giai đoạn nền, đưa qua hàm sigmoid,

rồi nhân thang 100. Ba vùng: **Bình thường 0–40, Cảnh báo 40–60, Nguy hiểm 60–100.**

3.4.3. Đóng góp của từng đầu đo

Theo [1], đóng góp của đầu đo thứ *j* vào sai số tái tạo được tính bằng tỉ lệ phần trăm sai số của đầu đo đó trên tổng sai số:

$$SSC_j = 100 \times \frac{\left|x_j - \hat{x}_j\right|}{\sum_k \left|x_k - \hat{x}_k\right|}$$

Công trình [1] cho thấy mỗi dạng lỗi tạo ra một "vân tay" đóng góp riêng giữa các cảm biến, nhờ đó nhận dạng được dạng lỗi mà không cần mẫu hỏng lịch sử.

Với đồ án này, lớp đóng góp còn mạnh hơn: vì đầu đo là **rung vector** có ý nghĩa vật lý xác định (bảng 2.2), nên đóng góp của kênh biên độ và kênh pha dịch trực tiếp thành nhận định về dạng hư hỏng, đối chiếu được với chuẩn ngành. Công trình [1] chỉ có cảm biến vô hướng (áp suất, nhiệt độ, dòng điện) nên đóng góp của họ dừng ở mức "cảm biến số mấy lệch nhiều nhất".

3.4.4. Ranh giới giữa quan sát và suy luận

Một quy tắc trình bày được áp dụng xuyên suốt: **đại lượng đo được là quan sát; dạng hư hỏng là suy luận**. Ví dụ, "thành phần 1X chiếm 98% năng lượng phổ" là quan sát; "mất cân bằng" là suy luận dựa trên tri thức cơ học rotor (bảng 2.2). Cái nối quan sát với suy luận là tri thức vật lý từ **ngoài** dữ liệu, không phải quy luật học được từ dữ liệu. Báo cáo không gộp hai thứ này thành một.

3.5. Thiết kế triển khai trên thiết bị biên

3.5.1. Nền tảng phần cứng


Đích triển khai là **máy tính nhúng Raspberry Pi** đặt trong tủ điện cạnh máy P29201A. Lý do chọn nền tảng này thay vì vi điều khiển thuần:

Tiêu chí	Raspberry Pi	Vi điều khiển (ESP32/STM32)
Đọc dữ liệu từ hệ PI / System 1	có sẵn xếp mạng đầy đủ, thư viện sẵn	phải tự viết giao thức
Chạy mã Python đã phát triển	trực tiếp	phải viết lại bằng C

Lưu đệm khi mất kết nối	thẻ nhớ, hệ tập tin	bộ nhớ hạn chế
Tài nguyên so với mô hình	rất dư	vẫn dư (mô hình chỉ 312 byte)

Điểm cần nói rõ: mô hình của đồ án **nhỏ tới mức cả hai nền tảng đều dư sức chạy**. Lựa chọn Raspberry Pi không xuất phát từ giới hạn tính toán mà từ **yêu cầu tích hợp** – thiết bị phải nói được giao thức của hệ giám sát nhà máy để lấy dữ liệu đầu vào.

Sơ đồ nối ghép:



3.5.2. Quy trình lượng tử hóa

Lượng tử hóa chuyển tham số mô hình từ số thực 32 bit sang **số nguyên 8 bit**. Với mỗi ma trận tham số W , phép lượng tử hóa đối xứng dùng một hệ số tỉ lệ:

$$s = \frac{\max_{i,j} |W_{ij}|}{127}, \quad W^q_{ij} = \text{round}\left(\frac{W_{ij}}{s}\right), \quad \hat{W}_{ij} = s \cdot W^q_{ij}$$

Suy luận thực hiện bằng số nguyên, chỉ nhân lại hệ số tỉ lệ ở bước cuối. Sai số lượng tử hóa được kiểm bằng cách so phần dư của mô hình gốc với mô hình đã nén trên cùng tập dữ liệu – **tiêu chí chấp nhận: chỉ số đánh giá (diện tích dưới đường ROC) không giảm**.

Điểm cần lưu ý ngay ở bước thiết kế: phép lượng tử hóa trên **không** áp được đồng loạt cho mọi mảng tham số. Mục 3.5.3 trình bày một thất bại cụ thể và nguyên nhân của nó.

Bảng 3.3: Cấu trúc mô hình đã chọn về mặt nhúng (PCA k=6, đầu vào 24 chiều)

Thành phần	Kích thước	Vai trò
Ma trận thành phần chính	$6 \times 24 = 144$ số	phép chiếu
Vector tâm	24 số	tâm không gian mô hình
Vector trung bình, độ lệch chuẩn	$24 + 24 = 48$ số	chuẩn hóa điểm z
Tổng	216 tham số = 864 byte (float32)	

Bảng 3.4: Khối lượng tính toán mỗi lần suy luận

Phép toán	Số lượng
Nhân–cộng khi chiếu ($24 \rightarrow 6$)	144
Nhân–cộng khi dựng lại ($6 \rightarrow 24$)	144
Cộng/trừ/trị tuyệt đối khi tính phần dư	96
Tổng	≈ 384 phép toán số học

Điểm quyết định cho khả năng nhúng: **không có hàm siêu việt** — không có hàm mũ, hàm tang hyperbolic, căn bậc hai hay hàm chuẩn hóa xác suất. Toàn bộ suy luận là hai phép nhân ma trận nhỏ. So sánh: một autoencoder cần hàm tang hyperbolic (phải dùng bảng tra hoặc xấp xỉ đa thức trên vi điều khiển); kiến trúc Encoder–Decoder LSTM của công trình tham chiếu cần hàm sigmoid và tang hyperbolic ở nhiều cổng, nhân với nhiều bước thời gian.

3.5.3. Lượng tử hóa mù thất bại — và bài học phương pháp

Lần thử đầu tiên áp lượng tử hóa số nguyên 8 bit **theo một hệ số tỉ lệ chung cho toàn bộ từng mảng** (per-tensor). Kết quả: mô hình trả về giá trị không xác định (NaN) — sập hoàn toàn. Nguyên nhân đã truy được và đáng ghi lại:

Bảng 3.5: Dải động của các mảng tham số

Mảng	Dải giá trị	Tỉ số lớn nhất / nhỏ nhất
Vector trung bình	-0,92 ... 47,57	343×

Vector độ lệch chuẩn	0,0051 ... 2,01	396×
Ma trận thành phần chính	−0,495 ... 0,651	180×

Với vector độ lệch chuẩn, hệ số tỉ lệ tính được là $2,01/127 \approx 0,0159$. Mọi phần tử nhỏ hơn một nửa hệ số này bị làm tròn về **không** — cụ thể **3 trong 24 phần tử** (các giá trị $0,0051 \cdot 0,0053 \cdot 0,0066$). Vì vector này nằm ở **mẫu số** của phép chuẩn hóa điểm z, việc làm tròn về không dẫn tới phép chia cho không.

Bài học: lượng tử hóa không phải một thao tác cơ học áp đồng loạt lên mọi tham số. Hai loại tham số phải xử lý riêng: tham số nằm ở **mẫu số** của một phép chia, và tham số có **dải động rộng**.

3.5.4. Thực nghiệm so sánh tám phương án lượng tử hóa

Thay vì chọn một phương án rồi báo cáo, đồ án thử **tám phương án** và so sánh trên cùng bộ chỉ số. Điểm quan trọng về phương pháp đánh giá: cần **ba chỉ số**, không phải một.

Bảng 3.6: So sánh tám phương án lượng tử hóa

#	Phương án	Bộ nhớ	Diện tích dưới ROC	Sai lệch phần dư	Số cảnh báo
0	float32 (bản gốc)	864 B	0,8304	—	285
1	int8, một hệ số cho cả mảng, mọi tham số	232 B	sập	—	—
2	int8 ma trận theo hàng + còn lại float32	456 B	0,8303	0,1%	284
3	int8 ma trận theo hàng + còn lại float16	312 B	0,8303	0,2%	284
4	int8 ma trận một hệ số + còn lại float16	292 B	0,8306	0,2%	284
5	float16 toàn bộ (không dùng số nguyên)	432 B	0,8304	<0,1%	284
6	int4 ma trận theo hàng + còn lại float16	240 B	0,8324	2,5%	277

7	int8 mọi tham số, chỉ độ lệch chuẩn float16	252 B	0,8211	171,6%	253
---	--	----------	--------	---------------	-----

Số cảnh báo: số mẫu trong 350 mẫu đánh giá vượt giới hạn kiểm soát của cùng mô hình.

 So sánh các phương án lượng tử hóa

Hình 3.2: Bộ nhớ và sai lệch giá trị tuyệt đối của tám phương án. Cột màu xanh lá là các phương án đạt; cột vàng là phương án nén sâu nhưng bắt đầu lệch; cột đỏ là phương án giữ được khả năng xếp hạng nhưng méo giá trị tuyệt đối; cột xám là phương án sập.

Ba điều thực nghiệm này cho thấy:

(a) Diện tích dưới ROC một mình gây nhầm. Phương án 7 có chỉ số 0,8211 — chỉ giảm 1% so bản gốc, nhìn qua thì chấp nhận được. Nhưng sai lệch giá trị tuyệt đối của phần dư là **171,6%**: phần dư trung bình đi từ 3,01 lên 8,19. Nguyên nhân là chỉ số ROC chỉ đo **thứ tự xếp hạng** — nếu mọi giá trị bị nhân lên cùng một hệ số thì thứ tự không đổi và chỉ số không thay đổi. Nhưng **giới hạn kiểm soát và điểm sức khỏe 0–100 dựa trên giá trị tuyệt đối**, nên chúng sai hoàn toàn. Số cảnh báo tụt từ 285 xuống 253 chính là hệ quả đó.

(b) Thủ phạm là tham số ở mẫu số, không phải ma trận. So phương án 3 với 4: ma trận lượng tử hóa theo từng hàng (6 hệ số) và theo một hệ số duy nhất cho kết quả **gần như y nhau** (0,8303 so 0,8306). Nghĩa là ma trận thành phần chính **chịu được** lượng tử hóa thô. Điều làm mô hình sập ở phương án 1 và méo ở phương án 7 là **vector độ lệch chuẩn** — nó nằm ở mẫu số của phép chuẩn hóa và có dài động 396× (bảng 3.5). Đây là một đỉnh chính so với nhận định ban đầu: không phải "mọi tham số đều cần lượng tử hóa theo hàng", mà là "tham số ở mẫu số phải giữ độ chính xác".

(c) Nén sâu hơn có giá nhưng chưa đắt. Phương án 6 dùng số nguyên **4 bit** cho ma trận, nén tới 240 byte — nhỏ nhất trong các phương án chạy được — với sai lệch 2,5%, vẫn dưới ngưỡng chấp nhận 5%. Chỉ số ROC thậm chí nhích lên 0,8324, nhưng đây là biến động ngẫu nhiên chứ không phải cải thiện thật.

3.5.5. Phương án được chọn và lý do

Chọn **phương án 3**: ma trận thành phần chính lượng tử hóa số nguyên 8 bit theo từng hàng, vector trung bình và độ lệch chuẩn giữ float16 — **312 byte**, sai lệch 0,2%.

Không chọn hai phương án nhỏ hơn, dù chúng cũng đạt:

Phương án nhỏ hơn	Vì sao không chọn
#6 int4 (240 B)	sai lệch 2,5% — cao hơn phương án 3 mười lần, đổi lấy 72 byte không cần thiết khi thiết bị đích có dư bộ nhớ
#4 int8 một hệ số (292 B)	tương đương phương án 3 trên dữ liệu này, nhưng lượng tử hóa theo hàng bền hơn nếu dải động của ma trận thay đổi khi huấn luyện lại

Nguyên tắc rút ra: **chọn phương án nén nhỏ nhất trong nhóm có sai lệch không đáng kể, không phải phương án nhỏ nhất tuyệt đối**. Khi thiết bị đích còn dư tài nguyên, đánh đổi độ chính xác để lấy thêm vài chục byte là đổi sai chiều.

3.5.6. Về quy mô của bài toán

Cần đặt các con số trên vào đúng bối cảnh: mô hình 312 byte và chu kỳ dữ liệu 1 giờ nghĩa là bài toán **không bị giới hạn bởi tài nguyên tính toán**. Giá trị của nhánh triển khai nhúng do đó không nằm ở việc vượt qua giới hạn phần cứng, mà nằm ở ba điểm:

1. **Đi trọn quy trình thiết kế AI cho hệ thống nhúng** — huấn luyện, nén, xuất tham số, suy luận trên thiết bị, đo tài nguyên.
2. **Một thất bại lượng tử hóa thật dễ phân tích** (mục 3.5.3) — có giá trị phương pháp cao hơn một kết quả "nén xong, chạy tốt" không gặp trở ngại nào.
3. **Chứng minh mô hình đúng kích thước triển khai được ở mọi nơi**. Mô hình được chọn nhỏ vì bằng chứng từ đường cong học, không phải vì mục đích dễ nhúng; nhưng chính vì nhỏ mà nó chạy được trên vi điều khiển 2 KB RAM. Công trình tham chiếu xếp Encoder–Decoder LSTM và VAE là tốt nhất nhưng **không làm phần nhúng** — và hai kiến trúc đó rất khó nhúng.

3.5.7. Sinh mã C và kiểm chứng tính đúng đắn

Mô hình sau lượng tử hóa được sinh thành tệp mã C thuần (`hqc_detector.c`) — không dùng thư viện ngoài, không cấp phát bộ nhớ động, chỉ cần một tệp khai báo kiểu số nguyên tiêu chuẩn. Toàn bộ hàm suy luận gồm: chuẩn hóa đầu vào, nhân ma trận số nguyên hai lần, tính bình phương chuẩn phần dư.

Bảng 3.7: Dấu chân bộ nhớ của mã nhúng

Thành phần	Kích thước	Nội dung
------------	------------	----------

Bộ nhớ chương trình (hằng số)	384 B	ma trận lượng tử hóa 144 + hệ số tỉ lệ 24 + tâm 24 + trung bình/độ lệch chuẩn 192
Bộ nhớ làm việc (ngăn xếp)	216 B	ba mảng tạm 24 + 6 + 24 phần tử
Mã máy của hàm	1.149 B	biên dịch với mức tối ưu O2

Kiểm chứng tính đúng đắn. Việc mã biên dịch được chưa chứng minh nó chạy đúng. Kết quả của bản C được so trực tiếp với bản Python trên cùng dữ liệu vào:

Bảng 3.8: Đối chiếu kết quả bản C với bản Python

Mẫu	Bản C	Bản Python	Sai lệch
0	0,668439	0,668437	$1,9 \times 10^{-6}$
1	7,013474	7,013483	$9,5 \times 10^{-6}$
2	0,499448	0,499447	$1,6 \times 10^{-6}$
3	3,909388	3,909396	$8,6 \times 10^{-6}$
4	5,836287	5,836296	$9,1 \times 10^{-6}$
5	3,478087	3,478093	$6,0 \times 10^{-6}$

Toàn bộ sai lệch dưới 10^{-5} , nguyên nhân là thứ tự cộng dồn số thực khác nhau giữa hai bản — không phải sai lệch thuật toán.

Bảng 3.9: Khả năng vừa với các vi điều khiển phổ thông

Vi điều khiển	Bộ nhớ chương trình	Bộ nhớ làm việc	Kết quả
ATmega328 (Arduino Uno)	32 KB	2 KB	vừa — dùng 1,2% và 11%
ATtiny1614	16 KB	2 KB	vừa
STM32F103 (Cortex-M3)	64 KB	20 KB	dư nhiều
ESP32	4 MB	520 KB	dư rất nhiều

Ghi chú về tính chính xác của số đo: các con số bộ nhớ chương trình và mã máy ở bảng 3.7 được đo khi biên dịch trên kiến trúc x86-64. Để có số chính xác cho kiến trúc

ARM cần biên dịch chéo — đây là việc còn lại của nhánh nhúng.

3.5.8. Chu kỳ hoạt động

Bước lấy mẫu của dữ liệu là **1 giờ**, nên thiết bị biên chỉ cần suy luận một lần mỗi giờ. Đây là điểm khiến bài toán rất nhẹ về mặt thời gian thực: một lần suy luận ước 15–50 μs trên vi điều khiển Cortex-M4, so với chu kỳ 1 giờ thì tỉ lệ chiếm dụng vi xử lý dưới 10^{-8} . Thiết bị dành phần lớn thời gian ở trạng thái chờ, phù hợp với cấu hình tiết kiệm điện.

3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

[CHỜ] Lược đồ lưu chuỗi thời gian đã làm sạch, kết quả suy luận theo mốc thời gian, và lịch sử cảnh báo kèm phản hồi của người vận hành.

Chương 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Môi trường và công cụ triển khai

Thành phần	Công cụ
Truy xuất dữ liệu	PI DataLink (add-in Excel) trên PI Data Archive
Xử lý dữ liệu	Python, pandas, NumPy
Mô hình	scikit-learn (PCA), [CHỜ] thư viện học sâu cho AE/VAE
Thống kê	SciPy
Trực quan hóa	Matplotlib
[CHỜ] Thiết bị biên	chờ chọn nền tảng

4.2. Đặc trưng bộ dữ liệu

4.2.1. Hai bộ dữ liệu đã xây dựng

Bảng 4.1: Hai bộ dữ liệu

Bộ	Số bản ghi	Khoảng thời gian	Nhãn
----	------------	------------------	------

Huấn luyện	1.307 giờ	05/02/2026 – 31/03/2026	không có (học không giám sát)
Đánh giá	350 mẫu (150 + 200)	01/04/2026 – 31/07/2026	nhân ứng viên + chuyên gia xác nhận

Tập đánh giá được thiết kế **theo đúng cấu trúc tập đánh giá của công trình tham chiếu** [1] – 150 mẫu bình thường và 200 mẫu bất thường – để so sánh được. Tập này **không chứa giờ nào đã dùng huấn luyện**, và các mẫu được rải đều theo thời gian.

4.2.2. Nguồn gốc của nhãn ứng viên

Nhãn ứng viên trong tập đánh giá được sinh từ **thống kê mô tả trên dữ liệu thô** – dải phân vị 1–99% của từng đầu đo trong giai đoạn nền – **không** từ residual của bất kỳ mô hình nào. Đây là yêu cầu bắt buộc về tính độc lập: nếu nhãn sinh từ chính mô hình cần chấm điểm thì lập luận trở thành vòng tròn và kết quả không có giá trị.

Bảng 4.2: Dải nền dùng làm tiêu chí sinh nhãn ứng viên

Đầu đo	Dải phân vị 1–99% của biên độ 1X (μm)
Ổ 1 – hướng X	11,3 – 18,3
Ổ 1 – hướng Y	10,9 – 17,2
Ổ 2 – hướng X	43,1 – 52,6
Ổ 2 – hướng Y	28,8 – 34,9
Ổ 3 – hướng X	9,4 – 10,6
Ổ 3 – hướng Y	8,1 – 9,0
Ổ 4 – hướng X	5,7 – 7,2
Ổ 4 – hướng Y	10,8 – 14,2

Luật sinh nhãn được công bố rõ: lệch từ 25% trở lên ngoài dải nền → *bất thường*; lệch 10–25% → *cần xem*; trong dải → *bình thường*.

4.2.3. Chất lượng dữ liệu sau làm sạch

 Tổng quan chất lượng dữ liệu sau làm sạch

Hình 4.1: Tổng quan bộ dữ liệu sau làm sạch – phân bố theo nhóm cảm biến và độ phủ thời gian của từng kênh.

4.3. Kết quả phân tích tình trạng thiết bị

4.3.1. Chữ ký rung ở độ phân giải cao

 Chữ ký rung của bốn ổ đỡ

Hình 4.2: Chữ ký rung bốn ổ đỡ từ khối dữ liệu độ phân giải cao (bước 3 giây). Ổ số 2 có đồng thời biên độ tổng cao nhất và tỉ lệ thành phần 1X cao nhất.

4.3.2. Diễn biến biên độ 1X trên 180 ngày

 Xu hướng biên độ 1X trên 180 ngày

Hình 4.3: Diễn biến biên độ 1X của 8 kênh trên 180 ngày (chỉ giai đoạn máy chạy có tải). Ổ số 2 có biên độ cao nhất nhưng **không có xu hướng**; ổ số 1 có biên độ thấp hơn nhưng **tăng 68%** rồi giảm một phần sau đợt khởi động lại.

Đây là phát hiện đáng chú ý về mặt bài toán: hai ổ đỡ ở **hai trạng thái khác nhau về bản chất**.

Bảng 4.3: Diễn biến biên độ 1X theo giai đoạn (trung vị, μm)

Kênh	Tháng 2	Tháng 5 (trước đợt dừng)	Tháng 8 (sau khởi động lại)	Nhận xét
Ổ 1 – X	16,5	27,8 (+68%)	22,5 (+36% so tháng 2)	đang thay đổi
Ổ 1 – Y	15,6	26,0 (+67%)	24,1 (+47%)	đang thay đổi
Ổ 2 – X	47,6	52,2	48,4	cao nhưng ổn định
5 kênh còn lại	—	—	—	phẳng trong $\pm 10\%$

Tải gần như không đổi trong cùng kỳ (tốc độ giảm 1%), nên diễn biến của ổ số 1 **không giải thích được bằng thay đổi vận hành**.

Ý nghĩa với bài toán cảnh báo sớm: một hệ chỉ xét "ổ nào rung to nhất" sẽ luôn chỉ vào ổ số 2 và **bỏ sót hoàn toàn** ổ số 1 — nơi đang có thay đổi. Đây chính là lý do phương pháp dựa trên thay đổi so với trạng thái nền có giá trị.

4.3.3. Kết quả mô hình tiền đề

Trước khi xây dựng bộ mô hình chính, một mô hình tuyến tính tiền đề được dựng trên dữ liệu nhiệt và vị trí trực 5 năm để kiểm chứng cơ chế residual.

 Biểu đồ kiểm soát SPE và T^2

Hình 4.4: Biểu đồ kiểm soát của mô hình tiền đề. Thống kê SPE với giới hạn kiểm soát 99% cho tỉ lệ báo động giả khoảng 1% trên giai đoạn nền – khớp mức thiết kế.

 Đường cong học

Hình 4.5: Đường cong học so sánh mô hình tuyến tính với hai kích thước autoencoder. Mô hình tuyến tính có sai số kiểm định thấp nhất và khoảng cách huấn luyện–kiểm định nhỏ nhất; hai autoencoder đều quá khớp. Đây là căn cứ bằng chứng cho việc chọn kích thước mô hình, thay cho quy tắc kinh nghiệm.

Kết luận từ mô hình tiền đề: **cơ chế residual đứng vững** — mô hình học tương quan giữa các cảm biến phát hiện thay đổi sớm hơn mô hình chỉ xét mức tuyệt đối, và giới hạn kiểm soát thống kê cho tỉ lệ báo động giả đúng như thiết kế.

4.4. So sánh các kiến trúc mô hình

[CHỜ] Huấn luyện PCA, AE, VAE trên 1.307 giờ; so sánh bằng đường cong học; báo cáo điểm bất thường 0–100 và đóng góp từng đầu đo.

4.5. Nghiệm thu với chuyên gia

[CHỜ] Tập đánh giá 350 mẫu đã được chuyển cho chuyên gia bảo trì dự đoán xác nhận. Khi có kết quả, báo cáo hai chỉ số: (i) độ chính xác của từng mô hình trên nhãn đã được chuyên gia xác nhận; (ii) **tỉ lệ chuyên gia sửa nhãn ứng viên** — chỉ số minh bạch cho thấy nhãn cuối cùng là phán quyết của chuyên gia, không phải của luật thống kê.

4.6. Kết quả nén mô hình và triển khai nhúng

4.6.1. Kết quả nén — so sánh tám phương án

Mô hình được chọn (PCA $k=6$, 216 tham số) nén từ **864 byte** xuống **312 byte** — hệ số **2,8×** — theo phương án ma trận lượng tử hóa số nguyên 8 bit theo từng hàng, vector trung bình và độ lệch chuẩn giữ float16. Tám phương án đã thử và bộ ba chỉ số so sánh trình bày ở bảng 3.6 và hình 3.2.

Ba kết quả có giá trị phương pháp:

Phương án nhỏ nhất không phải phương án tốt nhất. Lượng tử hóa số nguyên 4 bit đạt 240 byte — nhỏ hơn 23% — nhưng sai lệch phần dư 2,5% so với 0,2%. Khi thiết bị đích còn dư tài nguyên, đánh đổi độ chính xác lấy vài chục byte là đổi sai chiều.

Chỉ số xếp hạng một mình gây nhầm. Phương án lượng tử hóa mọi tham số (chỉ giữ độ lệch chuẩn ở float16) có diện tích dưới ROC 0,8211 — chỉ giảm 1%, nhìn qua thì đạt. Nhưng phần dư trung bình đi từ 3,01 lên 8,19 (**lệch 171,6%**), và số cảnh báo trên tập đánh giá tụt từ 285 xuống 253. Nguyên nhân: chỉ số ROC chỉ đo thứ tự xếp hạng, còn giới hạn kiểm soát và điểm sức khỏe 0–100 dựa trên **giá trị tuyệt đối**. Đây là lý do phải đo cả ba chỉ số.

Thủ phạm là tham số ở mẫu số. Ma trận thành phần chính chịu được lượng tử hóa thô — lượng tử hóa theo hàng và theo một hệ số duy nhất cho kết quả gần như y nhau. Điều làm mô hình sập là vector độ lệch chuẩn với dải động 396×, nằm ở mẫu số của phép chuẩn hóa.

4.6.2. Kết quả kiểm chứng mã nhúng

Mã C sinh ra được biên dịch và **kiểm chứng khớp với bản Python** trên 6 mẫu, sai lệch toàn bộ dưới 10^{-5} (bảng 3.8). Dấu chân bộ nhớ: **384 byte** bộ nhớ chương trình + **216 byte** bộ nhớ làm việc + **1.149 byte** mã máy (bảng 3.7), vừa với cả vi điều khiển 32 KB / 2 KB.

4.6.3. Đánh giá thời gian và điện năng

Chỉ tiêu	Giá trị	Nguồn
Số phép toán mỗi lần suy luận	≈ 384	tính từ cấu trúc mô hình
Thời gian đo trên x86-64	30 μ s/mẫu	đo thực (có phần chi phí thư viện)
Thời gian ước lượng trên Cortex-M4 @80 MHz	15–50 μ s	suy từ số phép toán
Chu kỳ dữ liệu	1 giờ	đặc tính hệ giám sát
Tỉ lệ chiếm dụng vi xử lý	dưới 10^{-8}	tính từ hai dòng trên
Điện năng tiêu thụ	[CHỜ]	cần đo trên board thật

Tỉ lệ chiếm dụng vi xử lý cực thấp có một hệ quả thực tế: thiết bị có thể ở trạng thái ngủ gần như toàn bộ thời gian và chỉ thức dậy mỗi giờ một lần. Điều này quan trọng nếu thiết bị chạy pin hoặc lắp ở nơi khó cấp nguồn.

4.6.4. Việc còn lại của nhánh nhúng

Việc	Lý do cần
Biên dịch chéo cho kiến trúc ARM	số bộ nhớ hiện tại đo trên x86-64, cần số ARM thật
Đo điện năng trên board	hoàn thành bước cuối của quy trình thiết kế nhúng
Thêm tầng ngưỡng kiểm soát vào mã C	hiện mã trả về giá trị phần dư, chưa ra quyết định báo động
Xét số học điểm cố định	nếu triển khai lên vi điều khiển không có đơn vị tính toán số thực

Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

[CHỜ] Đối chiếu kết quả thực tế với các mục tiêu cụ thể ở mục 1.2 và các chỉ tiêu mong đợi ở bảng 1.2.

Những phần đã hoàn thành ở thời điểm hiện tại:

- Quy trình thu thập và làm sạch dữ liệu (mục tiêu 1) — đã xây dựng, có tài liệu.
- Cơ chế residual với giới hạn kiểm soát thống kê (mục tiêu 3) — đã kiểm chứng trên mô hình tiền đề.
- Bộ dữ liệu huấn luyện và đánh giá — đã xây dựng, tập đánh giá đang chờ chuyên gia.

5.2. Hướng phát triển

Bốn hướng mở rộng đã xác định được từ chính dữ liệu:

1. **Đo thời gian cảnh báo trước.** Hệ PI ghi lại số giờ chạy kể từ lần bảo trì gần nhất; mỗi lần đại lượng này về không tương ứng một lần can thiệp bảo trì. Đã tìm được 3 mốc như vậy trên 2 máy. Nếu truy xuất được dữ liệu cảm biến phủ tới trước các mốc đó, có thể đo được **hệ báo động trước bao lâu so với lúc máy thật sự phải**

sửa — đại lượng có giá trị vận hành cao nhất, và là đại lượng công trình tham chiếu [1] không đo.

2. **Mở rộng ra nhiều máy.** Cụm có 5 máy quay, trong đó **2 cặp máy song song cùng loại**. Hai máy cùng loại chạy cùng điều kiện là thiết kế đối chứng mạnh nhất. Công trình [1] chỉ có một loại máy và tự nhận đây là hạn chế.
3. **Bổ sung các bậc phổ khác.** Hệ hiện chỉ trích sẵn thành phần 1X, nên chưa phân biệt được mất cân bằng với lệch trục. Nếu truy xuất được thành phần 2X, khả năng chẩn đoán mở rộng đáng kể mà không cần thay đổi kiến trúc.
4. **Cấu trúc chẩn đoán theo hệ con.** Máy gồm nhiều hệ con (tua-bin, bơm, hộp số). Tổ chức lớp đóng góp theo cây hệ con sẽ chỉ ra hệ con nào có vấn đề trước, rồi mới xuống từng đầu đo. Đây là hướng công trình [1] đề xuất cho nghiên cứu tương lai nhưng chưa thực hiện vì thiết bị của họ có ít cảm biến.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(chuẩn IEEE)

[1] C. J. Kaspersen, "Health Monitoring of Air Compressors Using Reconstruction-Based Deep Learning for Anomaly Detection with Increased Transparency," *Entropy*, vol. 23, no. 1, p. 83, Jan. 2021, doi: 10.3390/e23010083.

[2] "Developing health indicators and RUL prognostics for systems with few failure instances and varying operating conditions using a LSTM autoencoder," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2023, doi: 10.1016/j.engappai.2022.105582.

[3] J. E. Jackson and G. S. Mudholkar, "Control Procedures for Residuals Associated with Principal Component Analysis," *Technometrics*, vol. 21, no. 3, pp. 341–349, 1979.

[CHỜ] Bổ sung: tiêu chuẩn ISO 10816 / API 610 về mức rung cho phép; tài liệu tham chiếu về lượng tử hóa số nguyên 8 bit cho suy luận (mục 3.5.2); các tài liệu tổng quan trong nước (mục 2.1.2).

PHỤ LỤC A — KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Thời gian: 03/08/2026 – 06/09/2026 (5 tuần).

Bảng tiến độ ở mục A.2 trình bày **toàn bộ dự án từ đầu**, theo đúng năm giai đoạn của quy trình thiết kế trí tuệ nhân tạo cho hệ thống nhúng. Mục A.1 ghi nhận riêng phần đã có sẵn trước mốc bắt đầu – đây là lý do khung 5 tuần khả thi dù mẫu môn học đặt 10 tuần cộng 2 tuần cải tiến.

A.1. Phần đã có sẵn trước mốc bắt đầu

Một phần công việc thuộc giai đoạn dữ liệu và mô hình đã được thực hiện trong quá trình khảo sát tính khả thi trước khi đăng ký đề tài. Bảng dưới ghi rõ để phân biệt cái đã có với cái sẽ làm trong 5 tuần; các sinh viên phụ trách vẫn thực hiện lại và kiểm chứng phần này ở tuần tương ứng.

Bảng A.1: Phần đã có sẵn

Công việc	Sản phẩm
Đọc sâu công trình tham chiếu từ bản gốc	Ghi chú tham chiếu
Khảo sát nguồn dữ liệu nhà máy (15 bảng, 10 nguồn)	Báo cáo tình trạng dữ liệu
Quy trình làm sạch + cổng lọc trạng thái	Tài liệu quy tắc làm sạch
Xác định cửa sổ nền bằng quét độ dốc	Tập huấn luyện 743 giờ nền phẳng
Bộ đánh giá 350 mẫu + hướng dẫn cho chuyên gia	Tập đánh giá, đã chuyển chuyên gia
Đường cong học, chọn kích thước mô hình	Báo cáo chọn mô hình
Điểm sức khỏe 0–100 + đóng góp từng đầu đo	Tập đánh giá đã tính điểm
Lượng tử hóa + sinh mã C + kiểm chứng	Mã nhúng, báo cáo lượng tử hóa
Kiến trúc chốt, đề cương, bản thảo báo cáo	Ba tài liệu

A.2. Bảng tiến độ thực hiện dự kiến

Bảng A.2: Tiến độ thực hiện

Tuần	Giai đoạn	Nhiệm vụ cụ thể	Người phụ trách	Kết quả cần đạt
------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------

1 03– 09/08	Khởi động & Nghiên cứu	Chốt yêu cầu và phạm vi; tìm hiểu lý thuyết học sâu tái tạo, điều khiển quá trình đa biến và cơ sở chẩn đoán rung động máy quay; khảo sát nguồn dữ liệu của nhà máy và chọn tập dữ liệu; chọn nền tảng phần cứng nhúng.	Cả nhóm	Đề cương chi tiết; chốt được nguồn dữ liệu và nền tảng phần cứng; sơ đồ khối hệ thống.
2 10– 16/08	Dữ liệu & Đặc trưng (<i>bước 1–2</i>)	Trích xuất dữ liệu qua công cụ bảng tính chuyên dụng; làm sạch (loại giá trị rác, xử lý đại lượng góc, cổng lọc trạng thái vận hành); xác định cửa sổ nền bằng quét độ dốc; hợp nhất rung và biến quá trình về lưới thời gian chung; xây tập huấn luyện và tập đánh giá; viết hướng dẫn gán nhãn và chuyển chuyên gia.	Sơn (<i>Phương hỗ trợ đọc dữ liệu</i>)	Bộ dữ liệu chuẩn hóa (tập huấn luyện không nhãn + tập đánh giá); tài liệu quy tắc làm sạch và sinh nhãn; hướng dẫn gán nhãn đã gửi chuyên gia.
3 17– 23/08	Huấn luyện & Tối ưu mô hình (<i>bước 3–4</i>)	Xây và huấn luyện các kiến trúc tái tạo; chạy đường cong học chọn kích thước; tính giới hạn kiểm soát thống kê 99%; xây điểm sức khỏe 0–100 và lớp đóng góp từng đầu đo; thực nghiệm nhiều phương án lượng tử hóa và chốt phương án.	Nghĩa	Mô hình đã huấn luyện kèm giới hạn kiểm soát; báo cáo chọn mô hình có căn cứ; bảng so sánh các phương án lượng tử hóa; mô hình đã nén.
4 24– 30/08	Triển khai & Kiểm thử (<i>bước 5–6</i>)	Sinh mã C thuần và kiểm chứng khớp bản gốc; thêm tầng ngưỡng để hệ ra quyết định báo động; viết chương trình đọc dữ liệu và suy luận theo chu kỳ trên máy tính nhúng; biên dịch chéo	Phương (<i>Nghĩa hỗ trợ kiểm chứng</i>)	Hệ chạy thật trên thiết bị nhúng; mã C đã kiểm chứng; bảng đo tài nguyên (độ trễ, bộ nhớ, điện năng).

		cho kiến trúc đích; đo độ trễ, bộ nhớ, điện năng.		
5 31/08– 06/09	Đánh giá & Hoàn thiện	Nhận tập đánh giá từ chuyên gia, tính tỉ lệ chuyên gia sửa nhận; tính lại các chỉ số theo nhận chuyên gia; phân tích trường hợp mô hình và chuyên gia bất đồng; hoàn thiện báo cáo và tài liệu tham khảo; chuẩn bị slide và bản trình diễn.	Cả nhóm	Bảng chỉ số đánh giá cuối theo nhận chuyên gia; báo cáo đồ án hoàn chỉnh; slide báo cáo. Nộp 06/09.

Ngày nộp báo cáo tuần: 09/08 · 16/08 · 23/08 · 30/08 · 06/09.

Ghi chú về nén tiến độ. Mẫu kế hoạch của môn học đặt khung 10 tuần cộng 2 tuần cải tiến. Bảng trên nén còn 5 tuần bằng cách **gộp mỗi giai đoạn vào một tuần** và cho ba sinh viên chạy song song ở các tuần giữa (tuần 3 Nghĩa huấn luyện trong khi Phương dựng môi trường nhúng với tham số giả). Điều kiện để song song hóa được là các **giao diện dữ liệu phải chốt trước** (bảng A.5).

A.3. Đường tới hạn và phương án dự phòng

Hai việc trong kế hoạch **không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát**, nên mỗi việc có phương án dự phòng để tiến độ không bị chặn:

Bảng A.3: Rủi ro tiến độ và phương án dự phòng

Việc	Rủi ro	Phương án dự phòng
Nghiệm thu chuyên gia (tuần 4)	Chuyên gia trả tập đánh giá muộn hoặc không kịp	Báo cáo kết quả theo nhãn ứng viên kèm ghi rõ đây là nhãn từ luật thống kê, chưa phải nhãn chuyên gia; đồng thời trình bày nghiệm thu bằng bằng chứng vật lý – lớp giải thích tự chỉ đúng ở đỡ đang thay đổi (đã đạt)
Triển khai trên thiết bị thật (tuần 3–4)	Không có board đúng hạn	Báo cáo dấu chân bộ nhớ và kết quả kiểm chứng mã C đã đo (bảng 3.7, 3.8), ước lượng độ trễ từ số phép toán, và nêu rõ phần điện năng chưa đo được

Vì hai việc này song song và không phụ thuộc nhau, chậm một việc không kéo theo việc kia. Tuần 5 chỉ dành cho viết báo cáo nên có thể hấp thu một phần trượt tiến độ từ tuần 4.

A.4. Sản phẩm nộp

Sản phẩm	Mốc
Báo cáo tuần (theo mẫu)	mỗi tuần, ngày ghi ở bảng A.2
Báo cáo đồ án hoàn chỉnh	06/09/2026
Slide báo cáo	06/09/2026
Mã nguồn, bộ dữ liệu, mã nhúng	kèm báo cáo

A.5. Phân công công việc dự kiến

Thành viên thực hiện

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò
1	Trương Ngọc Sơn	25210183	Điều phối, Tài liệu, Dữ liệu & Gán nhãn
2	Trần Tín Nghĩa	25210147	Huấn luyện & Tối ưu mô hình
3	Hồ Thị Mỹ Phương	25210170	Đánh giá, Kiểm thử, Triển khai thời gian thực & IoT

Nhóm 3 sinh viên, chia theo **trục kỹ năng**: mỗi người phụ trách một chặng liên tiếp trong quy trình thiết kế trí tuệ nhân tạo cho hệ thống nhúng, từ bước đầu tới bước cuối. Nguyên tắc chia: mỗi người có **sản phẩm đầu ra riêng kiểm tra được**, và các chặng nối nhau qua **giao diện dữ liệu đã thống nhất trước** để không ai phải chờ người khác xong mới bắt đầu được.

Trương Ngọc Sơn – Điều phối, Tài liệu, Dữ liệu & Gán nhãn

Phụ trách bước 1–2 của quy trình: định nghĩa bài toán, thu thập và tiền xử lý dữ liệu cảm biến, trích đặc trưng.

Nhiệm vụ dữ liệu:

1. Khảo sát nguồn dữ liệu của nhà máy: xác định các điểm đo có sẵn, độ sâu lưu trữ từng điểm đo, và **chọn đúng thuộc tính giá trị đo** (hệ có thuộc tính khác biểu diễn phần trăm tiệm cận ngưỡng cảnh báo, không phải giá trị thật).
2. Trích xuất dữ liệu qua công cụ bảng tính chuyên dụng; lập tài liệu ghi rõ tag đã kéo, khoảng thời gian và bước lấy mẫu.
3. Xây quy trình làm sạch: loại giá trị đặc biệt biểu thị lỗi cảm biến, loại giá trị rác dạng số cực nhỏ, lọc bản ghi trùng, áp giới hạn vật lý theo từng loại cảm biến.
4. Xử lý **đại lượng góc** (pha) bằng công thức thống kê vòng tròn, và chuyển thành cặp $\sin$ – $\cos$ khi đưa vào mô hình.
5. Áp **cổng lọc trạng thái vận hành**: chỉ giữ các giờ thiết bị đang chạy có tải.
6. Hợp nhất dữ liệu rung và biến quá trình về **một lưới thời gian chung**.
7. Xác định **cửa sổ nền** bằng phương pháp quét độ dốc: quét mọi cửa sổ 30 ngày với bước 5 ngày, hồi quy tuyến tính từng kênh, chọn cửa sổ có độ dốc nhỏ nhất; kiểm độ dốc và mức ý nghĩa thống kê của từng kênh trước khi kết luận.

Nhiệm vụ gán nhãn:

1. Xây **tập huấn luyện** (các giờ trong cửa sổ nền, không có cột nhãn) và **tập đánh giá** (350 mẫu, không chứa giờ nào đã dùng huấn luyện).
2. Sinh **nhãn ứng viên** bằng thống kê mô tả trên dữ liệu thô – không được dùng sai số của mô hình, vì như vậy lập luận đánh giá trở thành vòng tròn.
3. Điền **ví dụ mẫu** vào tập đánh giá, chọn các trường hợp dạy được nhiều nhất, gồm cả trường hợp mà luật thống kê gán nhãn **sai** để chuyên gia thấy mình có quyền bác.
4. Viết **hướng dẫn gán nhãn** bằng ngôn ngữ chẩn đoán rung động (biên độ, pha, dải nền), không dùng thuật ngữ máy học; kèm bối cảnh vận hành và lối thoát cho dòng không chắc chắn.
5. Làm việc với chuyên gia bảo trì dự đoán; ghi lại **tỉ lệ chuyên gia sửa nhãn** như một chỉ số minh bạch.

Nhiệm vụ điều phối và tài liệu:

1. Chủ trì họp nhóm đầu mỗi tuần; theo dõi tiến độ theo bảng ở bảng A.2.
2. Tổng hợp **báo cáo tuần** theo mẫu và **báo cáo đề án** hoàn chỉnh.
3. Rà soát tính nhất quán số liệu giữa các chương – mỗi con số phải truy được về sản phẩm của người tạo ra nó.
4. Viết các mục thuộc phần đặt vấn đề, tổng quan và dữ liệu.

Trần Tín Nghĩa — Huấn luyện & Tối ưu mô hình

Phụ trách bước 3–4 của quy trình: thiết kế và huấn luyện mô hình, nén mô hình.

Nhiệm vụ huấn luyện:

1. Xây dựng các kiến trúc tái tạo để so sánh: phân tích thành phần chính, autoencoder, autoencoder biến phân.
2. Huấn luyện **không giám sát** trên cửa sổ nền; chia dữ liệu **theo khối thời gian** (không xáo trộn ngẫu nhiên, vì đây là chuỗi thời gian và xáo trộn sẽ làm rò rỉ thông tin).
3. Chạy **đường cong học** để chọn kích thước mô hình bằng bằng chứng thực nghiệm thay vì quy tắc kinh nghiệm; kiểm cửa sổ kiểm định vẫn thuần khỏe trước khi đọc kết quả.
4. Áp **tiêu chí chọn mô hình hai vế**: tái tạo tốt trạng thái bình thường **và** sai số tăng khi trạng thái lệch — không chọn theo sai số tái tạo nhỏ nhất.

Nhiệm vụ lớp phát hiện và giải thích:

1. Tính **thống kê sai số dự đoán bình phương** với giới hạn kiểm soát theo phương pháp khớp mô-men, và **khoảng cách Mahalanobis** với giới hạn theo phân phối F, ở mức tin cậy 99%.
2. Kiểm **độ nhạy theo số thành phần**: báo cáo kết quả ở nhiều lựa chọn để chứng minh kết luận không phụ thuộc một con số tùy chọn.
3. Xây **điểm sức khỏe 0–100**, hiệu chỉnh trên thang logarit của sai số ở giai đoạn kiểm định khỏe (thang tuyến tính bị bão hòa).
4. Xây **lớp đóng góp từng đầu đo** để chỉ ra bộ phận nghi có vấn đề.

Nhiệm vụ tối ưu cho thiết bị nhúng:

1. Thực nghiệm **nhiều phương án lượng tử hóa**: số nguyên 8 bit và 4 bit, một hệ số tỉ lệ cho cả mảng so với một hệ số cho từng hàng, số thực 16 bit.
2. So sánh trên **bộ ba chỉ số**: bộ nhớ, khả năng xếp hạng, và sai lệch giá trị tuyệt đối của sai số tái tạo — vì một phương án có thể giữ khả năng xếp hạng nhưng làm méo giá trị tuyệt đối, khi đó giới hạn kiểm soát và điểm sức khỏe đều sai.
3. Xử lý riêng tham số nằm ở **mẫu số** của phép chia và tham số có **dải động rộng**.
4. Chốt phương án và giao **định dạng tham số** cho Phương.

Hồ Thị Mỹ Phương — Đánh giá, Kiểm thử, Triển khai thời gian thực & IoT

Phụ trách bước 5–6 của quy trình: triển khai lên thiết bị, kiểm thử tại thiết bị.

Nhiệm vụ thiết kế hệ thống:

1. Chọn nền tảng phần cứng; vẽ **sơ đồ khối hệ thống** và sơ đồ nối ghép với hệ giám sát của nhà máy.
2. Thiết kế **lược đồ cơ sở dữ liệu** lưu chuỗi thời gian, kết quả suy luận và lịch sử cảnh báo.
3. Khảo sát cách đọc dữ liệu từ hệ giám sát và phương án lưu đệm khi mất kết nối.

Nhiệm vụ triển khai:

1. **Sinh mã C thuần** từ tham số mô hình đã nén — không dùng thư viện ngoài, không cấp phát bộ nhớ động.
2. **Kiểm chứng tính đúng đắn**: so kết quả bản C với bản gốc trên cùng dữ liệu vào; việc mã biên dịch được chưa chứng minh nó chạy đúng.
3. Thêm **tầng ngưỡng kiểm soát** vào mã để hệ ra **quyết định** báo động, không chỉ trả về con số sai số.
4. Viết **chương trình giám sát** chạy trên máy tính nhúng: đọc dữ liệu theo chu kỳ, suy luận tại chỗ, xuất điểm sức khỏe và danh sách đầu đo đóng góp, ghi vào cơ sở dữ liệu.
5. **Biên dịch chéo** cho kiến trúc đích.

Nhiệm vụ kiểm thử và đánh giá:

1. Đo **tài nguyên trên thiết bị**: bộ nhớ chương trình, bộ nhớ làm việc, độ trễ suy luận, điện năng tiêu thụ.
2. Kiểm tra hoạt động liên tục và xử lý tình huống lỗi: mất kết nối, dữ liệu khuyết, thiết bị dừng.
3. Tính **các chỉ số đánh giá cuối** theo nhãn chuyên gia sau khi nhận tập đánh giá.
4. Chuẩn bị **bản trình diễn** chạy thật trên thiết bị cho buổi báo cáo.

Bảng A.4: Phân chia mục báo cáo

Thành viên	Mục phụ trách viết
Sơn	1.1 · 1.3 · Chương 2 · 3.1–3.3 · 4.2–4.3
Nghĩa	3.4 · 3.5.2–3.5.6 · 4.4
Phương	3.5.1 · 3.5.7–3.5.8 · 3.6 · 4.1 · 4.5–4.6

Việc chung cả nhóm. Báo cáo tuần theo mẫu, nộp vào các ngày ở bảng A.2; họp nhóm đầu mỗi tuần để chốt việc; rà soát chéo số liệu — mỗi con số trong báo cáo phải truy được về sản phẩm của người tạo ra nó.

Bảng A.5: Điểm giao thoa cần thống nhất trước khi làm

Giao diện	Giữa	Cần chốt trước	Chốt ở tuần
Định dạng bộ dữ liệu	Sơn → Nghĩa	Thứ tự cột đặc trưng, cách mã hóa pha thành cặp sin–cos, đơn vị, quy ước ô khuyết	1

Định dạng tham số mô hình	Nghĩa → Phương	Thứ tự các mảng, kiểu số của từng mảng, cách lưu hệ số tỉ lệ	2
Nhãn chuyên gia	Sơn → Nghĩa, Phương	Tên cột, mã giá trị nhãn, cách xử lý dòng chuyên gia để trống	2
Ngưỡng và vùng cảnh báo	Nghĩa → Phương	Giá trị giới hạn kiểm soát, biên ba vùng của điểm sức khỏe	3

Ba giao diện đầu được chốt **trước khi** phần tương ứng bắt đầu, nên hai người có thể làm song song: Phương dựng được chương trình suy luận với tham số giả trước khi có mô hình thật, và Nghĩa huấn luyện được trên bộ dữ liệu đầu tiên trong khi Sơn vẫn đang mở rộng dữ liệu.

PHỤ LỤC B – Tài liệu kèm theo

Tài liệu	Nội dung
Data/HQC_train_healthy.csv	Bộ huấn luyện 1.307 giờ, 27 cột, không nhãn
Data/HQC_eval_expert.csv	Bộ đánh giá 350 mẫu, có 3 ví dụ mẫu đã điền
Data/README-train-eval.md	Tài liệu hai bộ dữ liệu: cổng lọc, luật sinh nhãn
Data/HUONGDAN-gan-nhan-PDM.md	Hướng dẫn gán nhãn cho chuyên gia
hqc_detector.c	Mã suy luận C thuần cho thiết bị nhúng
test_detector.c	Chương trình kiểm chứng mã C khớp bản Python
BA0CA0-luong-tu-hoa-nhung.md	Báo cáo chi tiết bước lượng tử hóa và nhúng
BA0CA0-chon-mo-hinh.md	Báo cáo chi tiết quá trình chọn mô hình

papers/2507.08746.pdf , ...

Các công trình đã đọc

DESIGN-HQC

HQC_Aware-Forecasting – Bản thiết kế v2 (theo khung Embedded AI 6 bước)

Máy P29201A (tổ tua-bin hơi + bơm HP BFW), giám sát tình trạng đa cảm biến.
Mục tiêu: DỰ ĐOÁN SỚM trạng thái bất thường có khả năng dẫn đến hư hỏng (early-warning). KIẾN TRÚC CHỐT – CHIA VAI: quantum operator TRAIN trên GPU (nghiên cứu, bước 3); bộ dò residual NHẸ DEPLOY lên MCU cạnh máy (nhúng, bước 4-6).

Vì sao chia vai (dung hòa quantum voi nhúng)

Khung môn học là Embedded AI: bước 4-6 đòi Int8 + C-array + chạy trên vi điều khiển – NGƯỜI với quantum (mạch lượng tử không quantize/deploy lên MCU). Giải: tách 2 nhánh cùng tồn tại.

- Quantum = "phòng thí nghiệm" (train, cloud/GPU) – điểm nghiên cứu độc đáo.
- Model nhẹ (PCA/SPE 40 trọng số) = "sản phẩm cắm vào máy" (deploy MCU) – đúng embedded. Cùng một CƠ CHẾ residual; chỉ khác lõi (quantum operator vs PCA tuyến tính).

Bước 1 – Định nghĩa bài toán & chọn phần cứng

- **Bài toán:** phát hiện/dự đoán sớm bất thường (anomaly prediction) – học nấp KHỎE, cảnh báo khi residual vượt ngưỡng. KHÔNG dự báo giá trị tuyệt đối.
- **Cảm biến:** 8 đầu rung 29VT (proximity X-Y, 4 ổ đỡ) + 10 nhiệt ổ đỡ 29TE + process (lưu lượng 29FI, tốc độ 29SIC, áp, mức) + Performance P1/P2.
- **Phần cứng đích (deploy):** MCU biên (vd ARM Cortex-M / ESP32 cạnh tủ giám sát) – CHỐT ở bước 5.

Bước 2 – Thu thập & tiền xử lý + trích đặc trưng

- **Đã làm sạch** 5 nguồn: 5-năm cadence 8h (nhiệt+Direct dài hạn); khối 8-16h cadence 3s (vector rung Direct+1X Amp/Phase — CHÍNH LÀ đặc trưng FFT); process 2 tháng.
- **Đặc trưng:** 1X Amp/Phase = thành phần FFT bậc 1 (trích sẵn bởi hệ). Waveform (3 mốc) cho phổ đầy đủ điểm. Ràng buộc: rung/nhiệt-ổ-đỡ CHỈ lưu ngắn hạn độ phân giải cao (hệ PI).
- **Chuẩn hóa:** z-score theo giai đoạn khỏe.

Bước 3 — Thiết kế & huấn luyện (GPU/Cloud) — NHÁNH NGHIÊN CỨU (quantum)

- **M1 (đã xong, cổ điển):** PCA + SPE/T² — CHỨNG MINH cơ chế residual (false-alarm 1%, detect 100%). Learning curve chứng minh PCA 40 trọng số là kích thước đúng với dữ liệu hiện có.
- **Nâng cấp (nghiên cứu):** condition-aware Neural Operator — input = điều kiện vận hành (process), output = trường rung khỏe kỳ vọng (8 ổ × Direct/1X Amp/Phase); residual có điều kiện. Quantum vào lớp phổ (QFNO-style: FFT → mạch biến phân vài mode → IFFT). Train trên GPU.
- **Baseline bắt buộc:** mean+3σ, PCA, FNO cổ điển (không quantum) — KHÔNG hứa "quantum thắng", đóng khung "đạt tương đương với ít tham số / bền nhiều".

Bước 4 — Tối ưu model (Quantization Int8 + Pruning) — NHÁNH NHÚNG

- Đối tượng deploy KHÔNG phải quantum operator (không nhúng được) mà là **bộ dò residual nhẹ**: ma trận PCA (10×4) + ngưỡng SPE. ~40 tham số.
- Quantize Int8: phép chiếu PCA = nhân ma trận → Int8 dễ, sai số nhỏ. Pruning gần như không cần (model đã cực nhỏ).

Bước 5 — Triển khai (C-array, biên dịch cho MCU)

- Xuất ma trận PCA + ngưỡng thành **C-array**; vòng lặp suy luận = nhân ma trận + tính SPE + so ngưỡng.
- Biên dịch cho MCU đích. Bộ nhớ: ~vài KB (ma trận nhỏ). Không cần accelerator.

Bước 6 — Kiểm thử thực tế (độ trễ, điện năng)

- Đo trên MCU: latency mỗi lần suy luận (kỳ vọng < 1ms — chỉ nhân ma trận nhỏ), RAM, điện năng.

- So chế độ cảnh báo tại-biên (MCU) vs gửi-về-cloud (quantum): minh họa vì sao edge detector nhẹ đáng giá (cảnh báo tức thì, không phụ thuộc mạng).
-

Độ đo (3 tầng, đã chốt)

- Operator/nén (điều kiện cần): RMSE/MAE tái tạo trên tập khỏe.
- Phát hiện (chính): SPE/Q + T^2 Hotelling, giới hạn kiểm soát 99% (Jackson-Mudholkar); ROC/PR-AUC.
- Vận hành + nhúng: lead time (cần nhật ký bảo trì – M2) + latency/RAM/power on-device (bước 6).

Giới hạn nói thẳng

- 1 máy, 1 đợt trôi → chứng minh trên máy này, chưa tổng quát (cần máy 2 = M3).
- Lead-time thật cần nhật ký bảo trì (mốc hỏng) – chưa có.
- Quantum chạy simulator (PennyLane), không phải máy lượng tử thật → "nghiên cứu khả năng biểu diễn".
- Rung/nhiệt-ổ-đỡ chỉ có chuỗi ngắn hạn (ràng buộc hệ PI) → operator điều kiện dùng nhiều khối 8h.