**Kiwa GmbH**
Gutenbergstr. 29
48268 Greven

T: +49 (0) 2571 9872 – 0
F: +49 (0) 2571 9872 – 98
E: DE.info.kiwagreven@kiwa.com

**www.kiwa.com/de**

Kiwa GmbH, Gutenbergstr. 29, 48268 Greven
TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
DEUTSCHLAND

# Prüfzeugnis

**als Anlage zu dem genannten Prüfbericht**

Systemkomponente [a]: **TECE Drainway mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette**

Prüfung: Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen Ablauf, Dichtmanschette und Verbundabdichtung in Anlehnung an: PG-AIV-F:2018-03, PG-AIV-B:2018-03 mit 20 cm Wassersäule über 28 Tage

Details zu den Prüfungen und entsprechend angewandter Parameter sind den genannten Prüfberichten zu entnehmen.

Prüfberichtsnr.: 2.1/29183/0807.0.1-2025

| **Ergebnis** | |
|---|---|
| Die Systemkomponente **TECE Drainway mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette** ist in Kombination mit folgenden Komponenten **wasserdicht**: | |
| **Flüssigabdichtung** | **Bahnabdichtung** |
| **Bostik ARDATEC 2K FLEX**<br>**codex NC 210**<br>**Murexin Maximo PSM 1K**<br>**Servoflex DMS 1K-schnell SuperTEC**<br>**PCI Seccoral 1K**<br>**SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS**<br>**MAPEI Monolastic Ultra**<br>**Sopro DSF 523 DichtSchlämme Flex 1-K**<br>**OTTOFLEX Dichtungsschlämme**<br>**RYWALIT DS 99 X Turbo**<br>**weber.tec 824**<br>**Racofix Flex-Dichtschlämme**<br>**RAMSAUER 1240 Flex Dichtungsschlämme**<br>**ARDEX S1-K PLUS**<br>**ARDEX 8 + 9**<br>**Sopro TDS 823 TurboDichtSchlämme 2-K** | **SCHÖNOX AB 10**<br>Detailkleber:<br>**SCHÖNOX IFix**<br><br>**Sopro AEB 640**<br>Detailkleber:<br>**Sopro TDS 823 TurboDichtSchlämme 2-K** |

Weder die genannten Prüfberichte noch dieses Prüfzeugnis, ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 05.12.2025

Hendrik Loesing
- Digitally signed | see http://ca.kiwa-deutschland.de for more details -

i.A. Hendrik Lösing
(Teamleiter Abdichtungssysteme)

[a] Angaben des Auftraggebers.