

	ABRA	Empresa:	Código:	ST5 N°:			
	Evaluación de riesgo basada en la actividad	Supervisor ABB responsable	Fecha: Hora:	Pág. N°:			
Tarea:		Área:	Lugar donde se realizará el trabajo:				
Permisos Adicionales:			☐ Empleados ☐ Contratistas ☐ Otros				
Fin del trabajo: ☐ Retiro de Protección (Bloqueos, Aislamientos, Señalización) ☐ Guardar herramientas y Equipos ☐ Desconectar equipos ☐ Ordenar y Limpiar el área ☐ Retirar y segregar los residuos			Centro médico más cercano:				
Nº	PASOS DE TAREA	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL	Evaluación del riesgo		
					P	S	R
Formato SA-S-001-01-01 Revisión 005	EQUIPO DE ANALISIS DE SEGURIDAD	IDENTIFICACIÓN	SUP. EJECUTANTE	SUP. AUTORIZANTE *	SUP. DE SEGURIDAD	OTROS	
		Firma					
		Apellidos y Nombres					

*El supervisor autorizante es el responsable de verificar la elaboración y asegurar el cumplimiento de las medidas de control indicadas en la presente evaluación de riesgos.

*Acepto que el trabajo descrito procederá de acuerdo con los controles especificados en la Evaluación de riesgos basada en la actividad y la documentación asociada.

Nº	Apellidos y Nombres	DNI	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nº	Apellidos y Nombres	DNI	Firma
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

TABLA DE SEVERIDAD					TABLA DE PROBABILIDAD		
CALIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD	SALUD	SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	INDICE DE LA SEVERIDAD	CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD	PROBABILIDAD DE LA FRECUENCIA	INDICE DE LA PROBABILIDAD
Muy Leve (1)	Síntomas de corta duración (enfermedad/condición) que no provoca pérdida de tiempo. Efectos reversibles.	Lesión leve, no peor que los primeros auxilios requeridos - Primeros auxilios Incidente sólo.	Amenaza de violencia, que no implique un arma, no perpetrada por empleados, contratistas o terceras personas relacionadas, que no produzca lesiones.	1	Casi Seguro (5)	Sucede con demasiada frecuencia. (por ejemplo: diariamente)	5
Menor (2)	Enfermedad que requiere tratamiento o atención médica, pero que sigue siendo apta para las tareas normales. Efectos reversibles.	Tratamiento médico básico (no amputaciones ni roturas de huesos), pérdida de tiempo o incidente de jornada restringida - vuelta rápida al trabajo (ausencia más allá del turno en que se produjo).	Actos de violencia, que no impliquen un arma, que no sean perpetrados por empleados, contratistas o terceros relacionados, que no produzca lesiones o que no requieran más que un tratamiento de primeros auxilios.	2	Común (4)	Sucede a menudo (es decir: semanalmente / mensualmente)	4
Moderado (3)	Enfermedad que les incapacita para las tareas habituales (Inhabilitación para el trabajo). Efectos reversibles pero de naturaleza severa.	Rotura de huesos, lesiones musculoesqueléticas, quemaduras importantes (baja laboral importante).	Actos de violencia en los que utilizó un arma y se produjeron lesiones que requirieron tratamiento médico de urgencia u hospitalización durante menos de 24 horas.	3	Probable (3)	Sucede ocasionalmente (por ejemplo: anualmente)	3
Mayor (4)	Problemas de salud debilitantes, terminales y/o duraderos.	Lesión mortales o incapacitantes (por ejemplo, amputaciones, pérdida de la vista, etc.).	Actos de violencia en los que utilizó un arma se produjeron lesiones que requirieron hospitalización durante más de 24 horas o que provocaron una muerte	4	Poco Probable (2)	Pocas veces ocurre No es muy probable que ocurra (es decir: sucedió una vez)	2
Extremo (5)	Enfermedades terminales que pueden afectar a varias personas.	Víctimas mortales (múltiples).	Actos de violencia en los que utilizó un arma y que tuvieron como resultado una o más víctimas mortales	5	Muy Poco Probable (1)	Extremadamente Improbable (por ejemplo: riesgo conocido, pero que nunca a sucedido)	1

Life Saving Rules Reglas que salvan vidas

Aplico los “7 pasos que salvan vidas” para tareas eléctricas

Uso máquinas debidamente protegidas

Me protejo contra las caídas de altura

Mantengo una distancia segura de cualquier carga suspendida

Siempre uso el cinturón de seguridad

Mantengo mis manos en el volante, nunca en el teléfono

Aplico la regla de “una persona un candado y una llave”

Me aseguro que el aire sea seguro antes de entrar

Seven Steps Siete Pasos Seguridad eléctrica

1Prepárate para el trabajo. Haz una evaluación de riesgos o análisis de peligros in situ.

2Identifica claramente el área y el equipo de trabajo.

3Desconecta todas las fuentes de energía y asegurate no reconexión.

4Verifica la ausencia de tensión. Siempre prueba el equipo antes de intervenir.

5Conecta a tierra y cortocircuito la instalación.

6Protéjase de las partes vivas adyacentes y tome precauciones especiales cuando este cerca de algún conductor o equipo energizado

7Completa el “Permit to Work” (Permiso de Trabajo)

TABLAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO / IMPACTO AMBIENTAL							
			SEVERIDAD				
			MUY MENOR	Menor	Moderado	Mayor	Extremo
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Casi Seguro	5	Medio	Medio	Alto	Muy Alto	Muy Alto
	Común	4	Medio	Medio	Alto	Alto	Muy Alto
	Probable	3	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
	Poco Probable	2	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
	Muy poco probable	1	Muy Bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto