名词解释(4小题,每小题分,共计10分):

1. 水泵站

由抽水机(水泵、动力机、传动设备)、机房、管道、进出水构筑物、电力系统等所组成的多功能、多目标的综合水利枢纽。

2. 扬程

单位重量水体从水泵的进口到出口所获得的能量。

3. 轴功率

水泵泵轴的输入功率。

调节前后的功率关系为____。

4. 水锤

由于某种原因, 使水力机械或管道内的运动要素发生急剧变化的现象。

<u> </u>	空题(本题:	比 20 个空	、	#	10分).
`	1.423 (44-423)	7 40 I T.) #T. //)	75	ווע טב

1	. 叶片泵可以分为	离心泵、	轴流泵	、混	<u>流泵</u> 。
离心	。泵的工作原理是 <u>利</u> 克	用装有叶片的叶轮	的高速旋转时所产	生的离心力来	工作的泵。
2.	水泵的功率主要有	有效功率 、_	轴功率	、配套	<u>功率</u> 。
3.	水泵的汽蚀危害有	使水泵的性能变	5坏、	使过流部件损	坏、
<u></u>	产生噪音和震动,缩短机	组的使用寿命			0
4	. 轴流泵应采用开	周 启动方式	,离心泵应采用_	关阀	_启动方式。
5	. 根据其结构型式, 泵房	可分为 <u>分基型</u>	、干室型、	湿室型_、	_块基型。
6	. 压力管道的布置形式有	平行布置、车	<u> </u>	<u>联布置</u> 、 <u></u>	<u> 联布置</u> 。
二、	单项选择题 (四选一	,每小题1分,共	(10分)		
1.	某台离心泵装置的运行	功率为N,采用变	阀调节后流量减小	,其功率变由	N为N',则

A	N' < N	B N' = N	C N>'N	D N' ≥N	1
2.	离心泵的叶片	一般都制成			[C]
A	旋转抛物线	B 扭曲面	C柱状	D 球形	
3.	叶片泵在一定	转数下运行时,所抽	由升流体的容重越大(流体的其它物理性质	〔相同),其
轴	功率				(A)
A	越大	B 越小	C 不变	D 不一定	
4.	水泵调速运行	时,调速泵的转速由	$\exists n_1$ 变为 n_2 时,其流量	\mathbb{I}_Q 、扬程 H 与转速	ēn 之间的关
系	符合比例律,其关	长系式为			[C]
A	$(H_1/H_2)=(Q_1$	$/Q_2)^2 = (n_1/n_2)$	B $(H_1/H_2)=(0$	Q_1/Q_2 = $(n_1/n_2)^2$	
С	$(H_1/H_2)=(Q_1$	$/Q_{2})^{2}=(n_{1}/n_{2})^{2}$	2 D (H_{1}/H_{2})	$=(Q_1/Q_2)=(n_1/$	n 2)
5.	当水泵站其它吸	及水条件不变时 ,随	i输送水温的增高,水	泵的允许安装高度_	【 B 】
A	将增大	B 将减小	C 保持不变	D 不一定	
6.	定速运行水泵从	水源向高水池供水,	, 当高水池水位不变而	可水源水位逐渐升高I	时,水泵的流
量					B
A	逐渐减小	B 逐渐增大	C 保持不变	D 不一定	
7.	性能参数中的水	《泵额定功率是指水	· 泵的		[C]
A	有效功率	B 配套功率	C 轴功率	D 动力机的输	计出功率
8.	. 当起吊设备的:	最大重量为4吨时	,一般采用	起吊设备。	$\begin{bmatrix} & C & \end{bmatrix}$
A	桥式吊车	B 双轨电动吊车	C 单轨手动吊车	D 三角架配手动	葫芦
9.	上凹管处危害最	是大的水击是 <u></u>			[B]
A 1	负水击	B 正水击	C 启动水击	D 美阀水击	
10	. 离心泵的叶轮	一般安装在水面			[B]
A	以下	B 以上	C 位置	D 不一定	
四	、问答题 (4 小	题,每题5分,共	失20分):		
	1. 给出下列对	水泵型号中各符号的	的意义:		
	①10 <i>Sh</i> —19	A	② 1400ZI	LQ-70	
答	: ① 10——水蓼	泵的进口直径,单 ⁴	位英寸; Sh——卧式	【双吸式离心泵;19	——比转速
为	190; A——叶华	轮已被车削一次。			

- ② 1400 —— 水泵的出口直径,单位 mm; Z —— 轴流泵; L —— 立式安装; Q —— 全调节; 70 —— 比转速为700。
 - 2. 水泵选型的原则是什么?
- 答: ① 满足用水部门的设计要求,也就是设计流量和设计扬程的要求:
 - ② 水泵在高效区运行,在长期运行中的平均效率最高;
 - ③ 一次性投资最省,年运行费用最低:
 - ④ 尽量选择标准化、系列化、规格化的新产品;
 - ⑤ 便于安装、检修、运行和管理,利于今后的发展等。
 - 3. 防护水锤过大增压的措施有哪些?
- 答: ① 控制设计流速:
 - ② 设置水锤消除器;
 - ③ 设置高压空气室:
 - ④ 设置爆破膜片;
 - ⑤ 装设飞轮等。
 - 4. 用图解法确定一台水泵向高低出水构筑物供水时的工作点。
 - 答: 把高低出水构筑物的抽水装置特性曲线 R1、R2

横向叠加,得到总的抽水装置特性曲线 R,它与水泵的扬程性能曲线 $Q \sim H$ 曲线的交点 A,就是一台水泵向高低出水构筑物供水时的工作点,过该点作水平线,与 R_1 、 R_2 的交点 A_1 、 A_2 ,分别是高低出水构筑物的工作点。其关系是:

$$Q = Q_1 + Q_2$$
$$H = H_1 = H_2$$

六、计算题(4小题, 共50分):

1. 已知某多级式离心泵的额定参数为流量 $Q=25.81m^3/h$,扬程H=480m ,级数为10级,转速n=2950rpm 。试计算其比转数 n_s 。(本小题 10 分)

$$\mathbf{M}: \quad n_S = 3.65 \frac{n\sqrt{Q_1}}{H_1^{3/4}} = 3.65 \times \frac{2950 \times \sqrt{25.81/3600}}{\frac{480}{10}} = 50$$

答: 其比转数为50。

2. 已知水泵供水系统的设计净扬程 H_{ST} =13m ,设计流量 Q =360L/s ,配用电机功率 N_m = 75KW,电机效率 η =92%,水泵与电机采用直接传动,传动效率为 η_C =100%,吸水管路总的阻抗 S_1 =7.02 S^2/m^5 ,压水管道总的阻抗 S_2 =17.98 S^2/m^5 ,试求水泵的扬程 H 、轴功率 N 和效率 η 。(本小题 10 分)

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &: \ H = H_{ST} + h_w = H_{ST} + \left(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 \right) \mathbf{D}^2 = 13 + \left(\mathbf{7}.02 + 17.98 \right) \mathbf{k} 0.360^2 = 16.24 m \\ N &= N_M \eta_M \eta_D = 75 \times 0.92 * 1.00 = 67.50 KW \\ \eta &= \frac{\gamma QH}{N} = \frac{9.81 \times 0.360 \times 16.24}{67.50} = 84.97\% \end{aligned}$$

答: 水泵H、N和 η 分别为16.24m、67.50KW 和84.97%。

3. 锅炉给水泵将除氧器内的软化水送入蒸汽锅炉,如图所示。设除氧器内压力为 $p_0=117.6$ KPa,相应的水温为饱和温度($t=104^{0}$ C),吸水管内的水头损失为 $h_w=1.5m$,所用给水泵为六级离心泵,其允许汽蚀余量为 NPSH =5m,试问其最小倒灌高度 Hg 为 多少?若 $p_0=1$ atm, $t=90^{0}$ C (相应的饱和蒸汽压力高度为 7.14m 水柱),设 $2w^2$

$$p_1 = \frac{\gamma v_1^2}{2g},$$

则 Hg 又为多少? (15分)

[解]: 列除氧器水面 0-0 和水泵进口 1-1 断面间能量方程:

$$H_g + \frac{p_0}{\gamma} = \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + \sum h_s, \quad H_g + \frac{p_0}{\gamma} = \frac{p_v}{\gamma} = \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_v}{\gamma} + \sum h_s$$

因为
$$p_1 = \frac{\gamma v_1^2}{2g}$$
,所以 $H_g = \frac{p_v - p_0}{\gamma} + NPSH + \sum h_s$

(1)
$$\stackrel{\text{def}}{=} p_0 = p_v$$
 $\stackrel{\text{pl}}{=}$ $H_g = NPSH + \sum h_s = 5 + 1.5 = 6.5 m$

(2) $\stackrel{\text{\tiny 4}}{=} p_0 \neq p_v$ 时

$$H_g = \frac{p_v - p_0}{\gamma} + NPSH + \sum h_s = 7.14 \frac{101.3}{9.81} + 5 + 1.5 = 3.31m$$

答: 最小倒灌高度 Hg 分别为 6.5m 和 3.31m。

4. 己知某变径运行水泵装置的管道系统特

性曲线 $H = 30 + 3500Q^2$ 和水泵在转速为

 $D_2 = 300mm$ 时的 $(Q \sim H)$ 曲线如图。

试图解计算: (1). 该抽水装置工况点的

 Q_1 与 H_1 值,(2). 若保持静扬程不变,流量

下降10%时其直径 D', 应降为多少? (要求

详细写出图解步骤,列出计算表,画出相应

的曲线, 计算结果不修正)(15分)

解: (1)、根据所给管道系统特性曲线及水泵特性曲线

得交点A (44, 36) 即 Q_A=44L/s H_A=36m

(2分)

(2)、流量下降10%时,功况点移动到B点,

$Q_{B'} = (1 0.1) 2_A = (1 0.1) 44 = 39.6 L/s$ 由图中查得 $H_{B'} = 35.49 m$,则通过 B 点的

相似功况抛物线方程为
$$H = K_{B'}Q^2 = \frac{H_{B'}}{Q_{B'}^2}Q^2 = \frac{35.49}{0.0396^2}Q^2 = 22631Q^2$$
 (3分)

曲线计算表							
流量Q (L/s)	10	20	30	35		40	50
R 曲线的场程H (m)							
扬程性能曲线的扬程 H							

(3分)

(3)、绘制
$$H=K_BQ^2$$
曲线: $H=K_BQ^2$ 曲线与 $Q\sim H$ 曲线的交点为

$$B$$
 (9.6,35.49) $\mathbb{P}Q_B = 39.6L/s$, $H_B = 35.49m$ (5 $\%$)

则根据车削定律得:

$$\frac{D_2'}{D_2} = \frac{Q_{B'}}{Q_B} \text{ [I]}$$

$$D_2' = \frac{Q_{B'}}{Q_B} D_2 = \frac{39.6}{39.6} \times 300 = 861 \text{ r/min}$$
(5 \(\frac{1}{2}\))