

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden
Telefoon 14 0524
Fax 0524-598555
info@coevorden.nl
www.coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741GC Coevorden

De heer [REDACTED]

Afdeling/Team	Omgevingsontwikkeling
Behandeld door	[REDACTED]
Kenmerk	20589-2023
Bijlage(n)	4
Coevorden	20 april 2023
Onderwerp	Besluit Woo-verzoek

Verzenddatum: 24 april 2023

Beste heer [REDACTED]

U heeft een Woo-verzoek bij ons ingediend. Wij hebben uw verzoek op 24 maart 2023 ontvangen. U vraagt om alle communicatie tussen de VRD en de gemeente over de groepsaccommodatie [REDACTED]. In deze brief leest u hier meer over.

Besluit

Uw verzoek is in behandeling genomen. Wij besluiten uw verzoek toe te wijzen.

Toelichting

Wij hebben onderzocht of aan uw verzoek tot openbaarmaking van de gevraagde documenten kan worden voldaan. Hierbij zijn alle betrokken medewerkers bevestigd en is in ons systeem gezocht. U heeft om de communicatie tussen de VRD en de gemeente over groepsaccommodatie [REDACTED] en u persoonlijk verzocht, hieronder leest u onze reactie.

Wij hebben twee e-mails gevonden die betrekking hebben op uw verzoek. Deze zijn bijgevoegd in de bijlage. Ze hebben betrekking met een bedrijfsbezoek in het kader van de brandveiligheid. In de eerste mail (bijlage 1) verzoekt de Veiligheidsregio Drenthe (hierna VRD) het archief van de gemeente Coevorden om een aantal documenten. In de tweede mail (bijlage 2) worden de resultaten van het bedrijfsbezoek van 9 januari 2023 met u en de gemeente gecommuniceerd. In de bijlage van deze mail is de brief van de VRD opgenomen (bijlage 3).

Openbaar met uitzondering van persoonsgegevens

Wij besluiten de hiervoor genoemde documenten openbaar te maken, met uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan. Wij hebben de namen van inwoners en ambtenaren weggelakt. Daarnaast hebben we contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers, weggelakt die herleidbaar zijn tot personen en die inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1 lid 2 sub e Woo). Hierbij overwegen wij hierbij dat het openbaar maken van persoonsgegevens voor iedereen leesbaar en onomkeerbaar is. Bij de informatie in de opgevraagde documenten weegt naar ons oordeel de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon zwaarder dan het belang van openbaarheid van deze informatie. Namen van de burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris en (gekozen) politici maken we wel openbaar, omdat deze personen vanuit hun functie in de openbaarheid treden.

Niet mee eens?

Vindt u dat het besluit onjuist is, of bent u het er niet mee eens? Schrijf dan een bezwaarschrift aan de gemeente. Het bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen. Geef aan waarom u het niet eens bent met het genomen besluit. Vermeld de datum van uw bezwaarschrift en vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen. Stuur het bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit naar: college van burgemeesters en wethouders, Postbus 2, 7740 AA Coevorden. U kunt ook digitaal bezwaar maken. Kijk hiervoor op de website: www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienen.

Heeft u vragen over deze brief?

Neem dan contact op met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer 14 0524 of per mail:
info@coevorden.nl.

Wilt u bij vervolgcorrespondentie zaaknummer 20589-2023 vermelden. Op die manier kunnen wij u beter en sneller van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester
en wethouders van Coevorden,
teamleider omgevingsontwikkeling,



Uw gegevens

Telefoonnummer:	+31 [REDACTED]
E-mailadres:	[REDACTED]@gmail.com
Is bovenstaand adres ook het postadres?	Ja

Controleer uw naam en adres. Klopt uw naam en/of adres niet? Wijzig uw gegevens dan in [Mijn Overheid](#)

Voorletter(s):	[REDACTED]
Achternaam:	[REDACTED]
Adres:	[REDACTED]

Aanvullende gegevens

Bent u zelf ook de contactpersoon voor deze aanvraag?	Ja
---	----

Werking formulier indienen Woo-verzoek

U wilt een Woo-verzoek indienen. We leggen u graag uit hoe het invullen van het aanvraagformulier werkt:

- Wil u naar de volgende pagina? Klik op 'volgende'.
- Wilt u even stoppen met invullen en op een later moment verdergaan? Klik op 'Opslaan en afsluiten'.
- Wilt u stoppen met uw aanvraag en het formulier niet opslaan? Klik dan op 'Stoppen en afsluiten'.

Het invullen van de gegevens aangegeven met een * is verplicht. Deze gegevens zijn nodig om uw verzoek te behandelen en om eventueel contact op te nemen. Ze worden alleen daarvoor gebruikt. Zorg er daarom voor dat de gegevens kloppen. Onze privacyverklaring kunt u hier lezen: [Privacyverklaring gemeente Coevorden | Gemeente Coevorden](#)

Een Woo-verzoek wordt binnen 4 weken na ontvangst afgehandeld. Deze periode mag de gemeente verlengen met 2 weken.

Uw Woo-verzoek, het besluit en de openbaar gemaakte documenten worden geanonimiseerd op deze website geplaatst. De afgehandelde Woo-verzoeken vindt u [hier](#).

Let op: Wilt u terug in het formulier? Bijvoorbeeld om informatie toe te voegen of aan te passen? Gebruik het menu aan de linkerkant

Indienen Woo-verzoek

Voornamen:	[REDACTED]
Achternaam:	[REDACTED]
Adres:	[REDACTED] [REDACTED]
Telefoonnummer:	+31 [REDACTED]
Emailadres:	[REDACTED]@gmail.com
Dient u een Woo-verzoek namens een bedrijf in?	[REDACTED]
Omschrijving Woo-verzoek	Communicatie VRD
Welke documenten?	Alle communicatie tussen VRD en de gemeente met betrekking tot ons bedrijf of mij als persoon.

Gaat het om een bepaalde periode? Dan kunt u die periode hieronder aangeven?

Als er geen periode van toepassing vindt u dan niet van toepassing aan

Begindatum:	01-02-2022
Einddatum	24-03-2023

Manier van verstrekken van de gegevens

Ik ontvang de reactie en de documenten:	Via de mail
--	-------------

[REDACTED]

Van: toezichtenhandhaving
Verzonden: woensdag 29 maart 2023 12:07
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Bedrijfsbezoek brandveiligheid [REDACTED]

Urgentie: Hoog

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@vrd.nl>
Verzonden: dinsdag 20 december 2022 10:55
Aan: toezichtenhandhaving <toezichtenhandhaving@coevorden.nl>; Info Mailbox <info@coevorden.nl>
Onderwerp: Bedrijfsbezoek brandveiligheid [REDACTED]
Urgentie: Hoog

Ter attentie van Archief en afdeling VTH,

Vanwege het bedrijfsbezoek brandveiligheid aan de [REDACTED] zouden wij graag de volgende gegevens willen hebben:

- Programma van eisen
- Gebruiksvergunning/melding brandveilig gebruik
- Vergunde plattegrond tekeningen met de brandveiligheidseisen

Mochten hierover vragen zijn dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Medewerker Risicobeheersing

T. [REDACTED]
M. [REDACTED]
E. [REDACTED]@vrd.nl

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag



**Veiligheidsregio
Drenthe**

**Veiligheidsregio
Drenthe**
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen

Postadres
Postbus 402
9400 AK Assen

T. 0592 324 660
E. info@vrd.nl
W. vrd.nl



BRANDWEER
Drenthe

Brandweer Drenthe
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen

Postadres
Postbus 402
9400 AK Assen

T. 0592 324 660
E. info@vrd.nl
W. vrd.nl

ht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
ger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht databestand verwijderen en de afzender hiervan via e-mail op de hoogte stellen.

Op deze mail is de [disclaimer](#) van de VRD van toepassing

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 29 maart 2023 11:53
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Bedrijfsbezoek brandveiligheid, kenmerk 2022/158/CEUN
Bijlagen: Resultaat bedrijfsbezoek brandveiligheid [REDACTED]

Van: toezichtenhandhaving <toezichtenhandhaving@coevorden.nl>
Verzonden: dinsdag 10 januari 2023 14:12
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@coevorden.nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@coevorden.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@coevorden.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@coevorden.nl>
Onderwerp: FW: Bedrijfsbezoek brandveiligheid, kenmerk 2022/158/CEUN

Goedemiddag,

Hierbij het rapport van de VRD. Zij hebben een controle gedaan bij de groepsaccommodatie aan [REDACTED]

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]

Gemeente Coevorden
(Bouw) Toezicht | Handhaving

Team Omgevingsontwikkeling



Postbus 2, 7740 AA Coevorden
www.coevorden.nl
14 0524

Print dit bericht alleen als dat echt noodzakelijk is.

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Coevorden staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Wij verzoeken u dan ook om de inhoud van dit bericht niet openbaar te maken dan wel te verspreiden.

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@vrd.nl>
Verzonden: dinsdag 10 januari 2023 13:56
Aan: [info@\[REDACTED\]](mailto:info@[REDACTED])
Onderwerp: Bedrijfsbezoek brandveiligheid, kenmerk 2022/158/CEUN

Beste [REDACTED],

Bij deze ontvang je de brief van ons bedrijfsbezoek brandveiligheid op 20-12-2022 van de locatie [REDACTED]
[REDACTED]

Hierin is opgenomen dat de gebruiksfunctie van het object niet bekend is en dat een wettelijk kader niet te bepalen valt op dit moment. Wij wensen jullie succes met het vergunningstraject!

Deze brief heeft kenmerk 2022/158/CEUN.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Medewerker Risicobeheersing

M. [REDACTED]

e-mail [REDACTED]@vrd.nl



**Veiligheidsregio
Drenthe**
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen

Postadres
Postbus 402
9400 AK Assen

T. 0592 324 660
E. info@vrd.nl
W. vrd.nl



Brandweer Drenthe
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen

Postadres
Postbus 402
9400 AK Assen

T. 0592 324 660
E. info@vrd.nl
W. vrd.nl

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht databestand verwijderen en de afzender hiervan via e-mail op de hoogte stellen.

Op deze mail is de [disclaimer](#) van de VRD van toepassing

Groepsaccommodatie [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Veiligheidsregio Drenthe
Postbus 402
9400 AK Assen
info@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
2022/158/CEUN

uw kenmerk

datum
9 januari 2023

inlichten bij
[REDACTED]

telefoonnummer
[REDACTED]

email
[REDACTED]@vrd.nl

onderwerp

Bedrijfsbezoek brandveiligheid, [REDACTED]

Beste [REDACTED],

Op 9 januari 2023 bracht ik gezamenlijk met mijn collega [REDACTED] namens Brandweer Drenthe een bezoek aan de Groepsaccommodatie [REDACTED]. Samen met u is gekeken naar de veiligheid.

Bepaling toetsingsniveau

Tijdens het bezoek zijn er aandachtspunten met betrekking tot het gebruik van het pand naar voren gekomen. Wegens het ontbreken aan een duidelijk toetsingsniveau zijn we uitgegaan van het gebruik zijnde een **Groepsaccommodatie**, een wettelijk kader ontbreekt hierin. Uw pand is als dusdanig bekeken echter wegens eerder genoemde onduidelijkheid kan er geen goed- of afkeur gegeven worden. We begrepen uit de gesprekken dat hierin al stappen zijn ondernomen om dit uiteindelijk bij de gemeente rond te krijgen.

Hieronder staan onze dringende adviezen die we hebben gegeven

- Laat de brandmeld- ontruimingsinstallatie onderhouden en waar nodig repareren (losse rookmelders dienen opnieuw vast gezet te worden). Het laatste onderhoud was uitgevoerd op 31-08-2021. Het Programma van Eisen stelt een inspectiecertificaat verplicht, laat uw installatie dan ook certificeren.
- Deuren in brandscheidingen dienen ten allen tijden brandwerend en zelfsluitend uitgevoerd te zijn. Plaats drangers op deze deuren.
- Wegens de complexiteit van het pand adviseren wij alle slaapvertrekken te voorzien van deurdrangers om zodoende rookverspreiding te beperken.
- Vluchtroutes dienen ten allen tijden vrij toegankelijk te zijn. Zorg er voor dat de nooduitgangen vrij toegankelijk zijn en blijven.
- De gas slang die we gecontroleerd hebben bleek poreus te worden, vervang deze zo spoedig mogelijk.

Hieronder staan onze adviezen die we hebben gegeven

- Verhang de blusdeken in de keuken.
- Hoewel de blusmiddelen netjes gekeurd waren viel het tijdens de controle op dat er een blusser niet bedrijfszeker was (drukmeter stond in het rood).
- Plaats bij de cv-ketels een [koolmonoxidemelder](#). Houdt hierbij rekening met het [plaatsingsadvies](#).
- De technische ruimte van de waterglijbaan adviseren wij als apart brandcompartiment uit te gaan voeren.
- Zorg er voor dat het elektra op orde is. Neem aanrakingsgevaar weg en beperk het gebruik van stekkerdozen om zodoende overbelasting tegen te gaan.

- Mochten de kamers op de eerste verdieping gebruikt gaan worden als hotelkamers dan dient er aan de binnenzijde een ontruimingsplattegrond geplaatst te worden met daarop de ontvluchtingsroute. De deuren van deze ruimten dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden en de gehele pui constructie aan de bijbehorende brandwerendheid (WBDBO waarde) te voldoen. Deze WBDBO waarde dient d.m.v. een certificaat aangetoond te kunnen worden



U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik

Voor de (brand)veiligheid van de gebruikers van het pand is het belangrijk dat u weet aan welke voorschriften uw pand moet voldoen. Een bezoek is altijd steekproefsgewijs en is slechts een momentopname. Informatie over brandveiligheid en het Bouwbesluit vindt u op: www.allesoverbrandveiligheid.nl en www.bouwbesluitonline.nl.

Tot slot

Heeft u nog vragen over dit bezoek, neem dan gerust contact met mij op, via [\[REDACTED\]@vrd.nl](mailto: [REDACTED]@vrd.nl) of [\[REDACTED\]](tel: [REDACTED]).

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,



Team Risicobeheersing