



A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE  
2024. február 16., péntek

## Tartalomjegyzék

### **IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeleteihez, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeleteihez tartozó indokolások**

Végző előterjesztői indoklás az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról szóló 1/2024. (II. 15.) MEKH rendelethez

252

## IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeleteihez, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeleteihez tartozó indokolások

### Végső előterjesztői indokolás

**az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról szóló 1/2024. (II. 15.) MEKH rendelethez**

Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet módosítása alapján a technológiai sorba rendezett eszközök esetében – a technológiai sor fogyasztásának mérése mellett – nem szükséges az egyedi eszközökre vonatkozó, külön mérési pontok kiépítése a legalább 10 MW rendelkezésre álló teljesítményű telephelyeken, amennyiben az érintett gazdálkodó szervezet a fogyasztás monitoringjáról az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiamenedzsment és mérési rendszer keretében gondoskodik, tekintettel arra, hogy a nagyszámú egyedi mérési pont kiépítése aránytalan költséget jelentene.

A módosítás alapján Magyarország energiabiztonságának elsődlegességére figyelemmel, a bányászati tevékenységre igénybe vett, technológiai sorba állított berendezések esetén – a technológiai sor fogyasztásának mérése mellett – nem szükséges az egyedi eszközökre vonatkozó, külön mérési pontok kiépítése, ha a fogyasztás monitoringja EN ISO 50001 szabvány szerinti energiamenedzsment és mérési rendszer alkalmazásával és származtatott módon nyert fogyasztási adatok rögzítésével megvalósul.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításával a közintézményi tulajdonban és használatban álló épületek üzemeltetőinek adatszolgáltatási feladatai kibővültek az éves végsőenergia-megtakarításra vonatkozó adatszolgáltatással. A végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKH rendelet) módosításával megállapításra kerülnek ezen adatszolgáltatás adattartalmára és részletszabályaira vonatkozó szabályok.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyéb módosítására tekintettel a MEKH rendelet módosítása deregulációt is megvalósít.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal évente felülvizsgálja az egyes energiahatékonyság-javító intézkedésekből származó energiamegtakarítás mértékét sztenderd módon meghatározó jegyzéket, ami a MEKH rendelet mellékletét képezi. A felülvizsgálat alapján megtörtént az egyes intézkedésekre vonatkozó szabályozás egységesítése, a gyakorlati tapasztalatok átvezetése, a jogszabályi hivatkozások hatályosítása, valamint 12 intézkedéstípusra vonatkozóan új számítási módszertan került kidolgozásra.

A jogszabály indokolásának az Indokolások Tárában történő közzététele – a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján – szükséges.

---

Az Indokolások Tárát az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Bíró Attila.

A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.

Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <https://www.magyarkozlony.hu> honlapon érhető el.