



## Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-104**

### Robinet thermostatique

#### **1. Secteur d'application**

Locaux du secteur tertiaire chauffés et existants réservés à une utilisation professionnelle.

#### **2. Dénomination**

Mise en place de robinets thermostatiques sur des radiateurs existants raccordés à un système de chauffage central à combustible avec chaudière existante.

#### **3. Conditions pour la délivrance de certificats**

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place de robinets thermostatiques et leur nombre.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs équipement(s) avec ses (leurs) marque(s) et référence(s), ainsi que le nombre installé, et elle est accompagnée du (des) document(s) issu(s) du (des) fabricant(s) indiquant que le (ou les) équipement(s) de marques et références mis en place est (sont) un (des) robinet(s) thermostatique(s).

#### **4. Durée de vie conventionnelle**

20 ans.

#### **5. Montant de certificats en kWh cumac**

| Montant unitaire en kWh cumac/m <sup>2</sup> |    |            | X | Surface<br>chauffée<br>en m <sup>2</sup> | X | Secteur d'activité          | Facteur<br>correctif |
|----------------------------------------------|----|------------|---|------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Zone climatique                              | H1 | <b>100</b> |   |                                          |   | Bureaux                     | 1,2                  |
|                                              | H2 | <b>81</b>  |   |                                          |   | Enseignement                | 0,8                  |
|                                              | H3 | <b>54</b>  |   |                                          |   | Santé                       | 1                    |
|                                              |    |            |   |                                          |   | Commerces                   | 0,9                  |
|                                              |    |            |   |                                          |   | Hôtellerie,<br>restauration | 1,3                  |
|                                              |    |            |   |                                          |   | Autres secteurs             | 0,8                  |

S est égale à la surface chauffée par les radiateurs équipés de robinets thermostatiques dans le cadre de la présente opération.