

COMMENT CONSTRUIRE LE DEVIS PARFAIT ?

1 Les informations vous concernant sont nécessaires.

2 En cas de sous-traitance, inscrire la raison sociale et le SIRET de l'entreprise qui réalise les travaux.

3 Le numéro de devis et la date d'édition de celui-ci sont obligatoires.

4 Toutes les informations indiquées sur le bénéficiaire sont à renseigner

5 Vous devez renseigner l'adresse à laquelle les travaux seront effectués

6 Mentions obligatoires selon le type de travaux réalisés et aménagements nécessaires à la pose de l'isolant.

Il est nécessaire d'indiquer le Nom de la fiche CEE : "BAR-TH-160" ainsi que la description du type de rénovation : "Mise en place d'une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé)

TVA : 20% pour le tertiaire

7 Dans le cas où l'entreprise partenaire souhaite déduire la Prime CEE du montant TTC de l'Opération

7' Dans le cas où l'entreprise partenaire souhaite que Capital Energy verse la Prime CEE au Bénéficiaire

9 Mentions obligatoires.
Préciser la TVA, elle doit être de :
5,5% - Pour les travaux de rénovation énergétique
10% - Travaux classiques
ou **20%** - Prestations de service

PROFESSIONNEL Raison sociale Adresse Numéro Mail SIRET Nom et Prénom du représentant Fonction	2 SOUS-TRAITANT Raison sociale SIRET Adresse Représenté par Fonction Mail	3 Devis n° Date d'édition :			
5 Adresse des travaux :... Visite technique préalable obligatoire du bâtiment effectuée le .../.../...		4 BÉNÉFICIAIRE Raison sociale SIRET Adresse Représenté par Fonction Téléphone Mail du signataire			
Description des travaux :					
	Quantité (m2)	Prix unitaire	Total HT	6 TVA	Total TTC
6 Isolation de combles (BAR EN 101) Marque, référence, numéro ACERMI, épaisseur et surface d'isolant installé Résistance thermique de l'isolation mise en place. Isolation de toiture (BAR EN 101) + Technique utilisée, éléments de fixation, protection et finition, la pièce doit être chauffée et aménagée					
Mise en place d'une isolation de mur (BAR EN 102) Préciser ITE ou ITI Marque, référence, numéro ACERMI, épaisseur et surface d'isolant installé Résistance thermique de l'isolation mise en place. + Technique utilisée, éléments de fixation, protection et finition, la pièce doit être chauffée et aménagée					
Mise en place d'une isolation thermique d'un plancher bas (BAR EN 103) Marque, référence, numéro ACERMI, épaisseur et surface d'isolant installé Résistance thermique de l'isolation mise en place.					
7 Prime déduite et financée par Capital Energy N° SIREN 521 618 579 d'un montant de ... € dans le cadre du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie. Le montant de cette contribution financière, hors champ d'application de la TVA, est susceptible de varier en fonction des éléments techniques définitifs et du volume des CEE attribués à l'opération selon les modalités de calculs définis par la réglementation CEE (fiche standardisée, offre coup de pouce)					
7' Chèque de prime envoyé par Capital Energy N° SIREN 521 618 579 d'un montant de ... € dans le cadre du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie. Le montant de cette contribution financière, hors champ d'application de la TVA, est susceptible de varier en fonction des éléments techniques définitifs et du volume des CEE attribués à l'opération selon les modalités de calculs définis par la réglementation CEE (fiche standardisée, offre coup de pouce)					
9 Montant total HT € TVA € Montant total TTC € Montant prime CEE € Net à Payer (Montant total TTC – Prime CEE) €					
9 Signature avec date d'acceptation, cachet commercial et mention "lu et approuvé, bon pour accord" ainsi que le nom, prénom et fonction du signataire					

ANNEXE

SOMMAIRE :

Pages 3 à 4

Fiches du secteur **Résidentiel - ENVELOPPE**

Isolation de combles ou de toitures, Isolation des murs, Isolation d'un plancher, Isolation de toitures-terrasses.

Pages 5 à 6

Fiches du secteur **Tertiaire - ENVELOPPE**

Isolation de combles ou de toitures, Isolation des murs, Isolation d'un plancher, Isolation de toitures-terrasses

Page 7 à 13

Fiches du secteur **Résidentiel - THERMIQUE**

Robinet thermostatique ,Pompe à chaleur de type air/air ,Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif;, Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau, Chaudière collective haute performance énergétique, Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau, isolation de points singuliers

Page 14 à 19

Fiches du secteur **Tertiaire - THERMIQUE**

Robinet thermostatique ,Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau ,

Page 20

Fiches du secteur **Tertiaire - SERVICE**

BAT-SE-103

Page 22

Fiches du secteur **Résidentiel - SERVICE**

BAR-SE-104

Fiche CEE :
BAR-EN-101

Intitulé CEE :
Isolation de combles ou de toitures

Conditions d'éligibilité :

- Fiche ACERMI de l'isolant
- La résistance thermique R de l'isolant

Caractéristiques CEE à transmettre à Optee :

- Adresse
- Surface d'isolant en M2
- Secteur d'activité
- Fiche Isolant
- Énergie de chauffage (combustible ou électricité)

Mentions obligatoires :

- **"BAR-EN-101 : "Isolation de combles ou de toitures"**
- **"Mise en place d'une isolation de combles ou de toiture"**
- La **marque** et **référence** ainsi que **l'épaisseur** et la **surface** d'isolant installé ;
- La résistance thermique **R** de l'isolant
- Les **aménagements** nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;
- **Date** de la **visite** du bâtiment.

Fiche CEE :
BAR-EN-102

Intitulé CEE :
Isolation des murs

Conditions d'éligibilité :

- Fiche ACERMI de l'isolant

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Surface d'isolant en M2
- Secteur d'activité
- Fiche isolant
- Énergie de chauffage (combustible ou électricité)

Mentions obligatoires :

- **"BAR-EN-102 : Isolation des murs"**
- **"Mise en place d'une isolation"**
- La **surface totale** de l'isolant installé
- La résistance thermique **R** de l'isolant
- La **date** de **visite** technique préalable

Fiche CEE :

BAR-EN-103

Intitulé CEE :

Isolation d'un plancher

Conditions d'éligibilité :

- Fiche ACERMI de l'isolant
- La résistance thermique R de l'isolant

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Surface d'isolant en M2
- Secteur d'activité
- Fiche isolant
- Énergie de chauffage (combustible ou électricité)

Mentions obligatoires :

- **"BAR-EN-103 : Isolation d'un plancher"**
- **"Mise en place d'une isolation thermique d'un plancher bas"**
- La **marque, référence, épaisseur** et **surface** d'isolant installé ;
- La résistance thermique **R** de l'isolant
- Les **aménagements nécessaires** à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au niveau de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;
- La **date** de la **visite** technique préalable

Fiche CEE :

BAR-EN-105

Intitulé CEE :

Isolation de toitures-terrasses

Conditions d'éligibilité :

- Fiche ACERMI de l'isolant
- La résistance thermique R de l'isolant

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Surface d'isolant en M2
- Secteur d'activité
- Fiche isolant
- Énergie de chauffage (combustible ou électricité)

Mentions obligatoires :

- **"BAR-EN-105 : Isolation des toitures terrasses"**
- **"Mise en place d'une isolation"**
- La **surface totale** de l'isolant installé
- La résistance thermique **R** de l'isolant installé

Fiche CEE :

BAT-EN-101

Intitulé CEE :

Isolation de combles ou de toitures

Conditions d'éligibilité :

- Fiche ACERMI de l'isolant
- La résistance thermique R de l'isolant

Caractéristiques CEE à transmettre à Optee :

- Adresse
- Surface d'isolant en M2
- Secteur d'activité
- Fiche Isolant
- Énergie de chauffage (combustible ou électricité)

Mentions obligatoires :

- **"BAT-EN-101 : "Isolation de combles ou de toitures"**
- **"Mise en place d'une isolation de combles ou de toiture"**
- La **marque** et **référence** ainsi que **l'épaisseur** et la **surface** d'isolant installé ;
- La résistance thermique **R** de l'isolant
- Les **aménagements** nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;
- **Date** de la **visite** du bâtiment.

Fiche CEE :

BAT-EN-102

Intitulé CEE :

Isolation des murs

Conditions d'éligibilité :

- Fiche ACERMI de l'isolant

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Surface d'isolant en M2
- Secteur d'activité
- Fiche isolant
- Énergie de chauffage (combustible ou électricité)

Mentions obligatoires :

- **"BAT-EN-102 : Isolation des murs"**
- **"Mise en place d'une isolation"**
- La **surface totale** de l'isolant installé
- La résistance thermique **R** de l'isolant
- La **date** de **visite** technique préalable

Fiche CEE :
BAT-EN-103

Intitulé CEE :
Isolation d'un plancher

Conditions d'éligibilité :

- Fiche ACERMI de l'isolant
- La résistance thermique R de l'isolant

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Surface d'isolant en M2
- Secteur d'activité
- Fiche isolant
- Énergie de chauffage (combustible ou électricité)

Mentions obligatoires :

- **"BAT-EN-103 : Isolation d'un plancher"**
- **"Mise en place d'une isolation thermique d'un plancher bas"**
- La **marque, référence, épaisseur** et **surface** d'isolant installé ;
- La résistance thermique **R** de l'isolant
- Les **aménagements nécessaires** à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au niveau de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;
- La **date** de la **visite** technique préalable

Fiche CEE :
BAT-EN-107

Intitulé CEE :
Isolation de toitures-terrasses

Conditions d'éligibilité :

- Fiche ACERMI de l'isolant
- La résistance thermique R de l'isolant

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Surface d'isolant en M2
- Secteur d'activité
- Fiche isolant
- Énergie de chauffage (combustible ou électricité)

Mentions obligatoires :

- **"BAT-EN-107 : Isolation des toitures terrasses"**
- **"Mise en place d'une isolation"**
- La **surface totale** de l'isolant installé
- La résistance thermique **R** de l'isolant installé

Fiche CEE :

BAR-TH-117

Intitulé CEE :

Robinet thermostatique

Conditions d'éligibilité :

- Radiateur existant depuis plus de deux ans

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- BAR : Nombre de robinets installés

Mentions obligatoires :

- "**BAR-TH-117 : Robinet thermostatique** "
- "**Mise en place de robinets thermostatiques et leur nombre**"

OU

- "**BAR-TH-117 : Robinet thermostatique** "

- Mise en place d'un équipement avec ses **marque** et **référence** et elle est accompagnée d'un **document** issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence mis en place est un robinet thermostatique.

Fiche CEE :

BAR-TH-129

Intitulé CEE :

Pompe à chaleur de type air/air

Conditions d'éligibilité :

- La puissance nominale de la PAC air/air est inférieure ou égale à 12 kW et son coefficient de performance saisonnier (SCOP) est supérieur ou égal à 3,9.

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Le SCOP
- Le facteur correctif
- La surface chauffée par la PAC

Mentions obligatoires :

- "**BAR-TH-129 : Pompe à chaleur de type air/air** "
- "**Mise en place d'une pompe à chaleur air/air**"
- La **puissance nominale** de la pompe à chaleur
- Le coefficient de performance saisonnier (**SCOP**) de l'équipement

OU

- "**BAR-TH-129 : Pompe à chaleur de type air/air** "

- "**Mise en place d'un équipement avec sa marque et référence**"

- Un **document** issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (**COFRAC**) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (**EA**), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que l'**équipement** de **marque** et **référence** mis en place est une pompe à chaleur de type air/air et précise le **SCOP** de l'équipement installé ainsi que sa **puissance nominale**. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

Fiche CEE :

BAR-TH-145

Intitulé CEE :

Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif

Conditions d'éligibilité :

- Un audit énergétique est réalisé préalablement aux travaux.
- Les travaux permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment, qui satisfait aux deux critères suivants :
 - Consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable des logements, inférieure à 331 kWh/m².an pour les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;
 - Gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les usages définis ci-dessus.
- Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportée à la surface habitable du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Cef initial et Cef Projet
- Cep initial et Cep projet
- Les émissions de gaz à effet de serre après travaux
- Surface habitable après travaux en m²

Mentions obligatoires :

- " **BAR-TH-145 : Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif** "
- **Liste** des travaux avec leurs **niveaux** de **performance** énergétique

Fiche CEE :

BAR-TH-150

Intitulé CEE :

Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau

Conditions d'éligibilité :

- Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW :
L'efficacité énergétique saisonnière (E_{tas}) est supérieure ou égale à :
 - 111% pour les PAC moyenne et haute température,
 - 126% pour les PAC basse température.
 - Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :
Le coefficient de performance (COP) pour des températures d'entrée et de sortie égales à :
 - PAC air/eau : 7°C (A) / 35 °C (E) ;
 - PAC eau/eau ou PAC eau glycolée/eau : 10°C (E) / 35°C (E).
- Le COP est égal ou supérieur à 1,3.

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Puissance de la PAC
- Efficacité énergétique saisonnière (E_{tas})
- Usage de la PAC (chauffage seul , chauffage et ECS)
- Nombre d'appartements chauffés

Mentions obligatoires :

- "**BAR-TH-150 : Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau** "
- "**Mise en place d'une pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau** "
- Pour les pompes à chaleur de puissance thermique ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température)
- La **performance** énergétique de l'équipement installé
- La **puissance** thermique de la pompe à chaleur
- Le **COP** ou l'**E_{tas}**.

OU

- "**BAR-TH-150 : Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau**"
- "**Mise en place d'un équipement avec sa marque et référence**"
- Un **document** issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (**COFRAC**) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (**EA**), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique :
 - que l'**équipement** de **marque** et **référence** mis en place est une pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau et, pour les opérations engagées à partir du 26/09/2015, la puissance thermique de la pompe à chaleur, et pour les PAC de puissance ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
 - et la **performance** énergétique de l'équipement installé : selon la date d'engagement de l'opération et la puissance thermique de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré selon les conditions de la norme EN 12309, ou l'E_{tas}.

Fiche CEE :
BAR-TH-107

Intitulé CEE :
Chaudière collective haute performance énergétique

Conditions d'éligibilité :

- Pour une opération engagée du 01/01/2015 au 25/09/2015:

La chaudière installée est de type à condensation

- Pour une opération engagée à partir du 26/09/2015 :

- La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 70 kW :

L'efficacité énergétique saisonnière (E_{tas}) est supérieure ou égale à 90%.

- La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et ≤ 400 kW :

L'efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 87% et l'efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 95,5%

- La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW :

Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge sont supérieurs ou égaux à 92%.

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Puissance de la chaudière
- Nombre d'appartement

Mentions obligatoires :

- " **BAR-TH-107 : Chaudière collective haute performance énergétique** "

- "Installation d'une chaudière"

- La **puissance nominale** de la chaudière installée

- L'efficacité énergétique saisonnière (**E_{tas}**) de la chaudière installée

OU

- " **BAR-TH-107 : Chaudière collective haute performance énergétique** "

- "Installation d'un équipement avec sa marque et référence"

- Un **document** issu du fabricant indiquant que l'**équipement** de **marque** et **référence** installé est une chaudière. Ce document précise la **puissance** thermique nominale et l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière installée.

La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et ≤ 400 kW :

- " **BAR-TH-107 : Chaudière collective haute performance énergétique** "

- "Installation d'une chaudière"

- La **puissance nominale** de la chaudière installée

- L'**efficacité** utile de la chaudière à **100%** de la puissance thermique nominale

- L'**efficacité** utile de la chaudière à **30%** de la puissance thermique nominale

OU

- " **BAR-TH-107 : Chaudière collective haute performance énergétique** "

- "Installation d'un équipement avec sa marque et référence"

- Un document issu du fabricant indiquant que l'**équipement** de **marque** et **référence** installé est une chaudière. Ce document précise la **puissance thermique** nominale et l'efficacité utile à **100%** et à **30%** de la puissance thermique nominale de la chaudière installée.

La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW :

- " **BAR-TH-107 : Chaudière collective haute performance énergétique** "

- "Installation d'une chaudière"

- La **puissance nominale** de la chaudière installée

- Le rendement **PCI** à **pleine** charge

- Le rendement **PCI** à **30%** de charge

OU

- " **BAR-TH-107 : Chaudière collective haute performance énergétique** "

- Installation d'un équipement avec sa **marque** et **référence**

- Un **document** issu du fabricant indiquant que l'**équipement** de **marque** et **référence** installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale, le rendement **PCI** à **pleine** charge et le rendement **PCI** à **30%** de charge.

Fiche CEE :

BAR-TH-160

Intitulé CEE :

Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire

Conditions d'éligibilité :

- Pour un réseau hydraulique de chauffage existant ou d'eau chaude sanitaire existant,
- situé hors du volume chauffé de plus de 2 ans
- Pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température
- Isolation réalisé sur un réseau non isolé ou dont l'installation existante est de classe ≤ 2 selon NF EN 12 828+A1:2014 ou remplacement d'une canalisation par une canalisation pré-isolée
- Classe de l'isolant
- Fiche technique de l'isolant

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Longueur isolée du réseau de chauffage ou d'ECS hors du volume chauffé

Mentions obligatoires :

- "**BAR-TH-160 : Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire**"

- "**Mise en place d'une isolation sur un réseau hydraulique existant de chauffage ou d'ECS ou la pose d'une canalisation pré-isolée en remplacement d'une canalisation existante**"

- La **longueur** isolée de réseau hors des volumes chauffés

- La **marque** et **référence** de l'isolant installé ou de la canalisation pré-isolée mise en place

- La **classe** de l'isolant selon la norme NF EN 12 828+A1:2014 ;

- En cas de remplacement d'un isolant de classe inférieure ou égale à 2, mentionner la **longueur d'ancien isolant** déposée et les **caractéristiques** de celui-ci (type d'isolant, épaisseur et si possible marque et référence).

Mentionner si une dépose de l'ancien isolant a été effectué.

Fiche CEE :

BAR-TH-104

Intitulé CEE :

Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau

Conditions d'éligibilité :

- Exclut l'usage uniquement pour la production d'eau chaude sanitaire
- La puissance thermique nominale
- L'efficacité énergétique saisonnière (η_s)
- Le coefficient de performance (COP)

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- L'efficacité énergétique saisonnière
- Le coefficient de performance
- Surface chauffée
- Secteur d'activité

Mentions obligatoires :

- "**BAR-TH-104 : Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau** "
- "**Mise en place d'une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau**"
- La **puissance thermique** nominale de la PAC
- Pour les PAC de puissance ≤ 400 kW, le **type** de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
- La **performance** énergétique de l'équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C, ou l'efficacité énergétique saisonnière (η_s).

OU

- "**BAR-TH-104 : Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau** "
 - **Mise en place d'un équipement avec sa marque et référence**
 - Un **document** issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
- Ce document indique :
- que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau ainsi que sa puissance thermique nominale et, pour les PAC de puissance ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
 - et la performance énergétique de l'équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré selon la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C, ou l'efficacité énergétique saisonnière (η_s).

Fiche CEE :
BAR-TH-161

Intitulé CEE :
Isolation des points singuliers

Conditions d'éligibilité :

- Exclut l'usage uniquement pour la production d'eau chaude sanitaire
- La puissance thermique nominale
- L'efficacité énergétique saisonnière (η_s)
- Le coefficient de performance (COP)

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- L'efficacité énergétique saisonnière
- Le coefficient de performance
- Surface chauffée
- Secteur d'activité

Mentions obligatoires :

- **"BAR-TH-161 : Isolation de points singuliers."**

- "mise en place de housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station",
- le nombre de housses installées selon la température correspondant au fluide utilisé, en distinguant ceux destinés à l'isolation d'un échangeur à plaques,
- leur résistance thermique à la température exigée
- le diamètre nominal des points singuliers isolés.
- la marque et le modèle de la housse isolante
- la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service

OU

- **"BAR-TH-161 : Isolation de points singuliers. "**

- "mise en place d'équipements d'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station avec leurs marques et références"
- le nombre d'équipements installés selon la température correspondant au fluide utilisé en distinguant ceux destinés à l'isolation d'un échangeur à plaques
- le diamètre nominal des points singuliers isolés
- Elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marques et références installés sont des housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers. Ce document précise la résistance thermique de l'isolant à la température exigée (ou à défaut sa conductivité thermique et son épaisseur déclarées), la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service. Il précise les références des normes utilisées pour déterminer les différentes caractéristiques de l'isolant.

Fiche CEE :

BAT-TH-104

Intitulé CEE :

- Robinet thermostatique

Conditions d'éligibilité :

- Radiateur existant depuis plus de deux ans

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- BAR : Nombre de robinets installés
- BAT : Surface chauffée m²
- BAT : Secteur d'activité

Mentions obligatoires :

- "BAT-TH-104 : Robinet thermostatique "
- "Mise en place de robinets thermostatiques et leur nombre"

OU

- "BAT-TH-104 : Robinet thermostatique "

- Mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est accompagnée d'un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence mis en place est un robinet thermostatique.

Fiche CEE :

BAT-TH-113

Intitulé CEE :

Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau

Conditions d'éligibilité :

- Exclut l'usage uniquement pour la production d'eau chaude sanitaire
- La puissance thermique nominale
- L'efficacité énergétique saisonnière (η_s)
- Le coefficient de performance (COP)

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- L'efficacité énergétique saisonnière
- Le coefficient de performance
- Surface chauffée
- Secteur d'activité

Mentions obligatoires :

- " **BAT-TH-113 : Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau** "

- "**Mise en place d'une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau**"

- La **puissance thermique** nominale de la PAC

- Pour les PAC de puissance ≤ 400 kW, le **type** de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;

- La **performance énergétique** de l'équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C, ou l'efficacité énergétique saisonnière (η_s).

OU

- " **BAT-TH-113 : Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau** "

- **Mise en place d'un équipement avec sa marque et référence**

- Un **document** issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (**COFRAC**) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique :

- que l'équipement de **marque** et **référence** mis en place est une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau ainsi que sa puissance thermique nominale et, pour les PAC de puissance ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;

- et la **performance énergétique** de l'équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré selon la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C, ou l'efficacité énergétique saisonnière (η_s).

Fiche CEE :

BAT-TH-116

Intitulé CEE :

- Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation, l'éclairage et les auxiliaires

Conditions d'éligibilité :

- Préciser si il s'agit d'une amélioration d'une GTB existante ou si il s'agit de la mise en place d'une nouvelle GTB
- Classe de l'équipement (Norme NF EN ISO 52120-1 : 2022)

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Secteur d'activité
- Surface gérée par le système
- Usages considérés par le système (chauffage, climatisation, ECS, Eclairage, Auxiliaire)

Mentions obligatoires :

- "BAT-TH-116 : Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation, l'éclairage et les auxiliaires"

- "Mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment assurant, par un système d'automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 : 2022."

OU

- "BAT-TH-116 : Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation, l'éclairage et les auxiliaires"

- Mise en place d'un système avec sa marque et référence et elle est accompagnée d'un document issu du professionnel réalisant l'opération.

Fiche CEE :

BAT-TH-146

Intitulé CEE :

Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire

Conditions d'éligibilité :

- Pour un réseau hydraulique de chauffage existant ou d'eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé de plus de 2 ans
- Pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température
- Isolation réalisé sur un réseau non isolé ou dont l'installation existante est de classe ≤ 2 selon NF EN 12 828+A1:2014 ou remplacement d'une canalisation par une canalisation pré-isolée
- Classe de l'isolant
- Fiche technique de l'isolant

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Longueur isolée du réseau de chauffage ou d'ECS hors du volume chauffé

Mentions obligatoires :

- **"BAT-TH-146/BAR-TH-160 : Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire"**
- **"Mise en place d'une isolation sur un réseau hydraulique existant de chauffage ou d'ECS ou la pose d'une canalisation pré-isolée en remplacement d'une canalisation existante"**
- La **longueur** isolée de réseau hors des volumes chauffés
- La **marque** et **référence** de l'isolant installé ou de la canalisation pré-isolée mise en place
- La **classe** de l'isolant selon la norme NF EN 12 828+A1:2014 ;
- En cas de remplacement d'un isolant de classe inférieure ou égale à 2, mentionner la **longueur d'ancien** isolant déposée et les **caractéristiques** de celui-ci (type d'isolant, épaisseur et si possible marque et référence).

Fiche CEE :

BAT-TH-102

Intitulé CEE :

Chaudière collective à haute performance énergétique

Conditions d'éligibilité :

- Chaudière à combustible liquide ou gazeux
- Avec régulateur de classe IV,V,VI,VII ou VIII
- La puissance thermique nominale de la chaudière
- L'efficacité énergétique saisonnière (η_s)
- L'efficacité utile

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Usage de la chaudière
- Puissance thermique nominale
- Surface chauffée
- Secteur d'activité
- Coefficient R
- Fiche technique

Mentions obligatoires :**La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 70 kW :**

- "**BAT-TH-102 : Chaudière collective à haute performance énergétique** "
- "**Installation d'une chaudière**"
- La **puissance** nominale de la chaudière installée
- L'**efficacité** énergétique saisonnière (η_s) de la chaudière installée
- L'**installation** d'un régulateur et la **classe** de celui-ci.

OU

- "**BAT-TH-102 : Chaudière collective à haute performance énergétique** "
- Installation d'un équipement avec sa **marque** et **référence**
- Un **document** issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est une chaudière équipée d'un régulateur. Ce document précise la **puissance** thermique nominale et l'**efficacité** énergétique saisonnière de la chaudière installée ainsi que la **classe** du régulateur.

La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et ≤ 400 kW :

- "**BAT-TH-102 : Chaudière collective à haute performance énergétique** "
- "**Installation d'une chaudière**"
- La **puissance** nominale de la chaudière installée
- L'**efficacité** utile de la chaudière à **100%** de la puissance thermique nominale
- L'**efficacité** utile de la chaudière à **30%** de la puissance thermique nominale
- L'**installation** d'un régulateur et la **classe** de celui-ci

OU

- "**BAT-TH-102 : Chaudière collective à haute performance énergétique** "
- **Installation** d'un équipement avec sa **marque** et **référence**
- Un **document** issu du fabricant indiquant que l'équipement de **marque** et **référence** installé est une chaudière équipée d'un régulateur. Ce document précise la **puissance** thermique nominale et l'efficacité utile à 100% et à 30% de la puissance **thermique** nominale de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.

La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW :

- "**BAT-TH-102 : Chaudière collective à haute performance énergétique** "
- "**Installation d'une chaudière**"
- La **puissance** nominale de la chaudière installée
- Le **rendement PCI** à pleine charge et le rendement **PCI** à **30%** de charge de la chaudière installée
- L'**installation** d'un régulateur et la **classe** de celui-ci

OU

- "**BAT-TH-102 : Chaudière collective à haute performance énergétique** "
- **Installation** d'un équipement avec sa **marque** et **référence**
- Un **document** issu du fabricant indiquant que l'équipement de **marque** et **référence** installé est une chaudière équipée d'un régulateur. Ce document précise la puissance thermique nominale, le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.

Fiche CEE :

BAT-TH-155

Intitulé CEE :

Isolation de points singuliers d'un réseau

Conditions d'éligibilité :

- Pour un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou
- d'eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif
- Un point singulier : type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur,
- manchette, purgeur, pompe, échangeur à plaques
- Fiche technique de la housse isolante
- Résistance thermique R de l'isolant et épaisseur selon NF EN 14303

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Diamètre nominal de la canalisation
- Température du fluide
- Nombre de housses isolantes mises en place avec diamètre nominal associé
- Secteur d'activité

Mentions obligatoires :

La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 70 kW :

- **"BAT-TH-155 : Isolation de points singuliers d'un réseau"**

- **"Mise en place de housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station"**

- Le **nombre** de housses installées selon la température correspondant au fluide utilisé en distinguant ceux destinés à l'isolation d'un échangeur à plaques

- La **résistance** thermique de ces housses à la température exigée

- Le **diamètre** nominal des points singuliers isolés.

- La **marque** et le **modèle** de housse isolante

- La **nature** de l'isolant constitutif et sa **température** maximale de service.

OU

- **"BAT-TH-155 : Isolation de points singuliers d'un réseau"**

- **"Mise en place d'équipements d'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station"**

- Les **marques** et **références** des isolants

- Le **nombre** d'équipements installés selon la température correspondant au fluide utilisé en distinguant ceux destinés à l'isolation d'un échangeur à plaques

- Le **diamètre** nominal des points singuliers isolés.

- Un **document** issu du fabricant indiquant que les **équipements** de **marques** et **références** installés sont des housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers. Ce document précise la résistance thermique de l'isolant à la température exigée (ou à défaut sa conductivité thermique et son épaisseur déclarées), la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service. Il précise les références des normes utilisées pour déterminer les différentes caractéristiques de l'isolant.

Fiche CEE :

BAT-TH-158

Intitulé CEE :

Pompe à chaleur réversible de type air/air

Conditions d'éligibilité :

- Puissance calorifique et frigorifique
- Emplacement de la Pac (Rooftop ou pied de bâtiment)
- Le coefficient de performance
- l'efficacité énergétique saisonnière (SEER) ou (E_{tas})
- Fiche technique (SCOP)

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Surface chauffée par la PAC
- Secteur d'activité

Mentions obligatoires :

- **"BAT-TH-158 : Pompe à chaleur réversible de type air/air"**

- **"Mise en place d'une pompe à chaleur réversible de type air/air"**

- Les **puissances** frigorifique et calorifique nominales de la pompe à chaleur
- Pour une PAC de type air/air de puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 12 kW, les **coefficients** de performance SCOP et SEER de l'équipement ;
- Pour une PAC de type air/air de puissance calorifique nominale supérieure à 12 kW, le **type** de PAC (PAC en toiture, ou « rooftop » ; autre PAC), les **efficacités** énergétiques saisonnières (E_{tas}) de l'équipement pour le chauffage et le refroidissement des locaux.

OU

- **"BAT-TH-158 : Pompe à chaleur réversible de type air/air"**

- **"Mise en place d'un équipement avec ses marque et référence "**

- Un **document** issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European cooperation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que l'équipement de **marque** et **référence** mis en place est une PAC réversible de type air/air. Il précise les puissances calorifique et frigorifique nominales de la PAC ainsi que les performances énergétiques de l'équipement installé : SCOP et SEER pour une PAC de puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 12 kW ; E_{tas} pour le chauffage des locaux et E_{tas} pour le refroidissement des locaux, pour une PAC de puissance calorifique nominale supérieure à 12 kW. Dans ce dernier cas, il indique également le type de PAC (PAC en toiture, ou « rooftop » ; autre PAC).

Fiche CEE :

BAT-SE-103

Intitulé CEE :

Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude

Conditions d'éligibilité :

- Pour une installation de chauffage à eau chaude collective
- Une installation collective de chauffage à eau chaude est considérée comme équilibrée si l'écart de température entre le local le plus chauffé et le moins chauffé d'un même bâtiment est strictement inférieur à 2°C.

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Surface chauffée en m2

Mentions obligatoires :

- "BAT-SE-103 : Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude"
- "Réglage des organes d'équilibrage"
- Surface chauffée du bâtiment

Fiche CEE :

BAR-SE-104

Intitulé CEE :

Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude

Conditions d'éligibilité :

- Pour une installation de chauffage à eau chaude collective
- Une installation collective de chauffage à eau chaude est considérée comme équilibrée si l'écart de température entre le local le plus chauffé et le moins chauffé d'un même bâtiment est strictement inférieur à 2°C.

Caractéristiques CEE à transmettre :

- Adresse
- Nombre d'appartements

Mentions obligatoires :

- "BAR-SE-104 : Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude"
- "Réglage des organes d'équilibrage"