

INFORME DE VERIFICACION V2

Ref: MIRROR-V2-001

Especificaciones Técnicas

Normativa Aplicable	CNE Suministro 2011
Nivel de Tensión	220V / 380V
Frecuencia	60 Hz
Potencia Instalada	100 kW

Resultados de Mediciones

Punto de Medida	L1 (A)	L2 (A)	L3 (A)	Estado
Tablero General	105	104	106	OK
Subestación	200	198	201	OK