CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad | Grup | Tarih

Senaryo: Saat **10:15.** Gürmak CNC'nin servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; **kapı kilidi ve emniyet parametreleri henüz doğrulanmadı.** Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Ararım: vardiya amiri, bakım/otomasyon sorumlusu, BT/OT güvenlik sorumlusu, üretici servisi. İlk 3 eylem: uzak erişimi kes → kapı kilidi/acil stop'u doğrula, şüphede makineyi güvenli durdur → logları ve oturum kaydını koru, resetleme.

2. **İlk 2 saat:** Egzoz güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

   Evet, doğrulanır: kapı kilidi, acil stop, STO ve hız/emniyet parametreleri yedek ve checksum ile karşılaştırılır; fark varsa üretim durur. Korunan kanıt: giriş logları, PLC/ayar yedeği, ağ kaydı. Kapatılan: servis hesabı ve paylaşılan parolalar.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Ne oldu, ne zaman fark edildi, etkilenen makine/yazılım sürümü, şüphelenilen kötüye kullanım, emniyete (insana) etkisi var mı, alınan ilk önlemler ve irtibat kişisi hazır olmalı.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   Kök neden (ele geçirilen hesap/açık nokta), etki ve önlem yazılır. Otomasyon: parametre ve yedek · BT/OT: log, ağ · üretici: yama · yönetici: bildirim ve onay.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   Servis hesabı ve uzak erişim logları, oturum kayıtları, PLC/emniyet parametre yedekleri (öncesi/sonrası), ağ kayıtları, bakım ve değişiklik kayıtları, zaman senkronu korunmuş olmalı.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.