



№ YYXX-0000-0000
2023 yil «05» sentabr

"Oynazar" XK
Direktori
G. Xalilovaga
oynazar@rambler.ru

Sizning 2023-yil 24-avgust kungi 23/08-sonli xatingizga javoban, tarmoqqa qo'shimcha quvvatni ulanishi uchun quyidagilarni ma'lum qilamiz.

1. Qo'shimcha ulanayotgan 50 kVt quvvat elektr tarmoqlari bilan tuzilgan shartnomaga kiritilsin.
2. Bosh transformator qurilmalarida reaktiv quvvatni ortishini oldini olish uchun, ichki bosh elektr shkafiga kompensatsiya qiluvchi statkompensator qurilmasi o'rnatilsin va tarmoqqa ulansin.
3. Iste'molchi va elektr tarmoqlari korxonasi o'rtaida tuzilgan shartnoma nusxasi taqdim etilsin.
4. Istemol qilingan elektr energiyaga nisbatan, yillik texnik xizmat ko'rtatish bo'yicha shartnomaga asosan to'vlarni o'z vaqtida amalga oshirib borilsin.

Ishlab chiqarishni ta'minlash
boshqarmasi boshlig'i



A. Sh. Xolmirzayev

500 Internal Server Error