



Anmerkungen  
NOTE 1: the switching from Air to N2 will be based on pressure transmitter and flow meter in the line  
(if compressed air generation is down, nitrogen is used as backup)  
das Umschalten von Druckluft auf Stickstoff basiert auf Druckmesser und Flussmesser im Rohr  
(wenn Druckluft nicht verfügbar ist, wird Stickstoff als Ersatz benutzt)

REV.	ÄNDERUNG	DATUM
01	Planerstellung	21.02.2023
02		
03		
04		
05		
erstellt: SRO 21.02.2023		geprüft/gegeben: SLE
Proj.Nr.: O2399		Format: A3
Proj.Phase: .....		
NEXWAFE PRODUCTION EXTENSION EPIWAFER FACTORY Alu-Straße 5, 06749 Bitterfeld-Wolfen, Deutschland		Planer: Group - IPS Industrial Projects Services GmbH 15890 Eisenhüttenstadt www.group-ips.com
RI-Fließbild: Compressed Air Druckluft		
R&I Nr.: 06F.C01.07		Bereich: BE2000