






INSTRUMENT INDEX - EMS 7B





											 		 			
1	ISSUE FOR CONSTRUCTION CONSIDERING COMMENTS										DOC NR: 569-DB7B-AIC-310-002				CLIENT NR: PRD-AIC-LIS-012	
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION															
B	90% DD ISSUE															
A	30% DD ISSUE										CLIENT: TAKEDA / BAXALTA					
REV	DESCRIPTION															
REVIEW	REV. A	REV. B	REV. C	REV. 0	REV. 1						PROJECT: BURITI EPCMV PROJECT			REV.: 1		
DATE	08FEB2021	08FEB2021	30JUL2021	30AUG2021	26JAN2022											
EXEC	MAB	MAB	MAB	MAB	MAV											
CHECK	MAF	MAF	MAF	MAF	MAF											
APPROV	MAJ	RSP	RSP	RSP	RSP											

<div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div></div>	TITLE: INSTRUMENT INDEX - EMS 7B				DOC NR.: 569-DB7B-AIC-310-002		SHEET.: 3 de 8
							CLIENT NR.: PRD-AIC-LIS-012		REV.: 1	
ID	REV	TAG Nr.	SERVICE	P&ID	LOC. (*)	SPECIFICATION SHEETS	ELEMENTARY DRAWING	ROUTES DRAWING	NOTES	
				LINE OR EQUIP			WIRING DIAGRAM			
1	1	PDIT-B1021-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MEN'S LOCKER - ROOM B1021	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-1-3-15	1	
2	1	PDIT-B1023-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - GRADE D STAIR - ROOM B1023	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-1-3-15	1	
3	1	PDIT-B1023-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - GRADE D STAIR - ROOM B1023	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-1-3-15	1	
4	1	PDIT-B1023-03	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - GRADE D STAIR - ROOM B1023	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
5	1	PDIT-B1026-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - WOMEN'S LOCKER - ROOM B1026	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-1-3-15	1	
6	1	PDIT-B2005-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - DSP 2 ROOM B2005	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
7	1	TIT-B2005-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - DSP 2 ROOM B2005	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
8	1	MIT-B2005-01	HUMIDITY TRANSMITTER - DSP 2 ROOM B2005	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
9	1	PDIT-B2006-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MEDIA BUFFER HOLD - ROOM B2006	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
10	1	TIT-B2006-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - MEDIA BUFFER HOLD - ROOM B2006	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
11	1	MIT-B2006-01	HUMIDITY TRANSMITTER - MEDIA BUFFER HOLD - ROOM B2006	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
12	1	PDIT-B2007-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - DSP 1 - ROOM B2007	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
13	1	TIT-B2007-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - DSP 1 ROOM B2007	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
14	1	MIT-B2007-01	HUMIDITY TRANSMITTER - DSP 1 ROOM B2007	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
15	1	PDIT-B2015-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - CELL BANK - ROOM B2015	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
16	1	TIT-B2015-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - CELL BANK ROOM B2015	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
17	1	MIT-B2015-01	HUMIDITY TRANSMITTER - CELL BANK ROOM B2015	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
18	1	PDIT-B2016-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - STERILE STAGING - ROOM B2016	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
19	1	TIT-B2016-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - STERILE STAGING	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
20	1	MIT-B2016-01	HUMIDITY TRANSMITTER - STERILE STAGING ROOM B2016	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
21	1	PDIT-B2028-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - CORRIDOR - ROOM B2028	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
22	1	TIT-B2028-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - CORRIDOR ROOM B2028	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
23	1	MIT-B2028-01	HUMIDITY TRANSMITTER - CORRIDOR ROOM B2028	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	





(*) LOCATION C=FIELD F=IN FRONT OF PAINEL P=OPERATOR CONSOLE I=PLC

<div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div></div>	TITLE: INSTRUMENT INDEX - EMS 7B				DOC NR.: 569-DB7B-AIC-310-002		SHEET.: 4 de 8
						CLIENT NR.: PRD-AIC-LIS-012		REV.: 1		
ID	REV	TAG Nr.	SERVICE	P&ID	LOC. (*)	SPECIFICATION SHEETS	ELEMENTARY DRAWING	ROUTES DRAWING	NOTES	
				LINE OR EQUIP			WIRING DIAGRAM			
24	1	PDIT-B2037-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - TANK HOLD -ROOM B2037	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
25	1	TIT-B2037-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - TANK HOLD ROOM B2037	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
26	1	MIT-B2037-01	HUMIDITY TRANSMITTER - TANK HOLD ROOM B2037	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
27	1	PDIT-B2039-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - CELL CULTURE - ROOM B2039	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
28	1	TIT-B2039-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - CELL CULTURE - ROOM B2039	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
29	1	MIT-B2039-01	HUMIDITY TRANSMITTER - CELL CULTURE - ROOM B2039	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
30	1	PDIT-B2046-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - JC ROOM B2046	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
31	1	TIT-B2046-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - JC ROOM B2046	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
32	1	MIT-B2046-01	HUMIDITY TRANSMITTER - JC ROOM B2046	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
33	1	PDIT-B2048-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MEDIA BUFFER PREP - ROOM B2048	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
34	1	TIT-B2048-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - MEDIA BUFFER PREP - ROOM B2048	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
35	1	MIT-B2048-01	HUMIDITY TRANSMITTER - MEDIA BUFFER PREP	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
36	1	PDIT-B2057-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - JC ROOM B2057	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
37	1	TIT-B2057-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - JC ROOM B2057	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
38	1	MIT-B2057-01	HUMIDITY TRANSMITTER - JC ROOM B2057	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
39	1	TIT-B2009-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - COLUMN PACK	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
40	1	MIT-B2009-01	HUMIDITY TRANSMITTER - COLUMN PACK ROOM B2009	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
41	1	TIT-B2028-02	TEMPERATURE TRANSMITTER - CORRIDOR - ROOM B2028	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
42	1	MIT-B2028-02	HUMIDITY TRANSMITTER - CORRIDOR - ROOM B2028	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
43	1	TIT-B2031-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - STAGE - ROOM B2031	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
44	1	MIT-B2031-01	HUMIDITY TRANSMITTER - STAGE - ROOM B2031	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
45	1	TIT-B2044-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - INNOCULUM ROOM B2044	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	





(*) LOCATION C=FIELD F=IN FRONT OF PAINEL P=OPERATOR CONSOLE I=PLC

<div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div></div>	TITLE: INSTRUMENT INDEX - EMS 7B				DOC NR.: 569-DB7B-AIC-310-002		SHEET.: 5 de 8
							CLIENT NR.: PRD-AIC-LIS-012		REV.: 1	
ID	REV	TAG Nr.	SERVICE	P&ID	LOC. (*)	SPECIFICATION SHEETS	ELEMENTARY DRAWING	ROUTES DRAWING	NOTES	
				LINE OR EQUIP			WIRING DIAGRAM			
46	1	MIT-B2044-01	HUMIDITY TRANSMITTER - INNOCULUM ROOM B2044	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
47	1	TIT-B2045-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - IPT ROOM B2045	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
48	1	MIT-B2045-01	HUMIDITY TRANSMITTER - IPT ROOM B2045	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
49	1	TIT-B2053-01	TEMPERATURE TRANSMITTER - QC STORAGE ROOM B2053	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
50	1	MIT-B2053-01	HUMIDITY TRANSMITTER - QC STORAGE ROOM B2053	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
51	1	PDIT-B2001-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - CLEAN EQUIPMENT - ROOM B2001	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
52	1	PDIT-B2002-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - CIP/SIP - ROOM B2002	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
53	1	PDIT-B2003-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - JC ROOM B2003	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
54	1	PDIT-B2010-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - JC ROOM B2010	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
55	1	PDIT-B2011-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL IN	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
56	1	PDIT-B2011-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL IN	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
57	1	PDIT-B2012-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL IN - ROOM B2012	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
58	1	PDIT-B2013-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL OUT - ROOM B2013	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
59	1	PDIT-B2013-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL OUT - ROOM B2013	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
60	1	PDIT-B2014-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL OUT - ROOM B2014	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
61	1	PDIT-B2014-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL OUT - ROOM B2014	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
62	1	PDIT-B2017-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - JC ROOM B2017	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
63	1	PDIT-B2018-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL OUT - ROOM B2018	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
64	1	PDIT-B2018-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL OUT - ROOM B2018	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
65	1	PDIT-B2019-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL IN	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
66	1	PDIT-B2020-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL ROOM B2020	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
67	1	PDIT-B2020-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL ROOM B2020	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	





(*) LOCATION C=FIELD F=IN FRONT OF PAINEL P=OPERATOR CONSOLE I=PLC

<div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div></div>	TITLE: INSTRUMENT INDEX - EMS 7B				DOC NR.: 569-DB7B-AIC-310-002		SHEET.: 6 de 8
							CLIENT NR.: PRD-AIC-LIS-012		REV.: 1	
ID	REV	TAG Nr.	SERVICE	P&ID	LOC. (*)	SPECIFICATION SHEETS	ELEMENTARY DRAWING	ROUTES DRAWING	NOTES	
				LINE OR EQUIP			WIRING DIAGRAM			
68	1	PDIT-B2022-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - AL ROOM B2022	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
69	1	PDIT-B2022-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - AL ROOM B2022	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
70	1	PDIT-B2023-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL IN	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
71	1	PDIT-B2023-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL IN	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
72	1	PDIT-B2024-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL IN - ROOM B2024	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
73	1	PDIT-B2025-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL OUT - ROOM B2025	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
74	1	PDIT-B2025-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL OUT - ROOM B2025	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
75	1	PDIT-B2026-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL OUT - ROOM B2026	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
76	1	PDIT-B2026-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL OUT - ROOM B2026	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
77	1	PDIT-B2027-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL IN - ROOM B2027	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
78	1	PDIT-B2027-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL IN - ROOM B2027	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
79	1	PDIT-B2030-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL OUT - ROOM B2030	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
80	1	PDIT-B2030-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL OUT - ROOM B2030	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
81	1	PDIT-B2032-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - JC ROOM B2032	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
82	1	PDIT-B2033-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL OUT - ROOM B2033	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
83	1	PDIT-B2033-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL OUT - ROOM B2033	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
84	1	PDIT-B2034-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL IN - ROOM B2034	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
85	1	PDIT-B2035-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL IN - ROOM B2035	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
86	1	PDIT-B2036-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL OUT - ROOM B2036	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
87	1	PDIT-B2036-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL OUT - ROOM B2036	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
88	1	PDIT-B2040-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL IN - ROOM B2040	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
89	1	PDIT-B2040-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL IN - ROOM B2040	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	

(*) LOCATION C=FIELD F=IN FRONT OF PAINEL P=OPERATOR CONSOLE I=PLC

<div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div></div>	TITLE: INSTRUMENT INDEX - EMS 7B				DOC NR.: 569-DB7B-AIC-310-002		SHEET.: 7 de 8
							CLIENT NR.: PRD-AIC-LIS-012		REV.: 1	
ID	REV	TAG Nr.	SERVICE	P&ID	LOC. (*)	SPECIFICATION SHEETS	ELEMENTARY DRAWING	ROUTES DRAWING	NOTES	
				LINE OR EQUIP			WIRING DIAGRAM			
90	1	PDIT-B2041-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL IN - ROOM B2041	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
91	1	PDIT-B2041-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL IN - ROOM B2041	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
92	1	PDIT-B2042-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL OUT - ROOM B2042	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
93	1	PDIT-B2042-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - MAL OUT - ROOM B2042	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
94	1	PDIT-B2043-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL OUT - ROOM B2043	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
95	1	PDIT-B2043-02	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - PAL OUT - ROOM B2043	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
96	1	PDIT-B2050-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - OFFICE - ROOM B2050	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
97	1	PDIT-B2059-01	PRESSURE DIFERENTIAL TRANSMITTER - TECH SPACE ROOM B2059	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
98				7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002			1	
99	1	TIT-FS-2001-01	TEMPERATURE MEASUREMENT FREEZER FS-2001 - ROOM B2015	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
100	1	TIT-FS-2002-01	TEMPERATURE MEASUREMENT FREEZER FS-2001 - ROOM B2015	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
101	1	TIT-FR-2001-01	TEMPERATURE TRANSMITTER REFRIGERATOR FR-2001 - ROOM B2044	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
102	1	TIT-FR-2101-01	TEMPERATURE TRANSMITTER REFRIGERATOR FR-2101 - ROOM B2045	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
103	1	TIT-INC-2001-01	TEMPERATURE MEASUREMENT CO2 INCUBATOR INC-2001 - ROOM B2044	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
104	1	XA-B2005-01-1	TOWER LIGHT ROOM B2005 - RED COLOR	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
105	1	XA-B2005-01-2	TOWER LIGHT ROOM B2005 - YELLOW COLOR	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
106	1	XA-B2005-01-3	TOWER LIGHT ROOM B2005 - GREEN COLOR	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
107	1	XA-B2005-01-4	TOWER LIGHT ROOM B2005 - BUZZER	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
108	1	XA-B2007-01-1	TOWER LIGHT ROOM B2007 - RED COLOR	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
109	1	XA-B2007-01-2	TOWER LIGHT ROOM B2007 - YELLOW COLOR	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
110	1	XA-B2007-01-3	TOWER LIGHT ROOM B2007 - GREEN COLOR	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	
111	1	XA-B2007-01-4	TOWER LIGHT ROOM B2007 - BUZZER	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1	

(*) LOCATION C=FIELD F=IN FRONT OF PAINEL P=OPERATOR CONSOLE I=PLC

<div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div></div>	TITLE: INSTRUMENT INDEX - EMS 7B	DOC NR.: 569-DB7B-AIC-310-002		SHEET.: 8 de 8		
				CLIENT NR.: PRD-AIC-LIS-012		REV.: 1			
ID	REV	TAG Nr.	SERVICE	P&ID	LOC. (*)	SPECIFICATION SHEETS	ELEMENTARY DRAWING	ROUTES DRAWING	NOTES
				LINE OR EQUIP			WIRING DIAGRAM		
112	1	XA-B2039-01-1	TOWER LIGHT ROOM B2039 - RED COLOR	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1
113	1	XA-B2039-01-2	TOWER LIGHT ROOM B2039 - YELLOW COLOR	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1
114	1	XA-B2039-01-3	TOWER LIGHT ROOM B2039 - GREEN COLOR	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1
115	1	XA-B2039-01-4	TOWER LIGHT ROOM B2039 - BUZZER	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1
116	1	XA-B2048-01-1	TOWER LIGHT ROOM B2048 - RED COLOR	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1
117	1	XA-B2048-01-2	TOWER LIGHT ROOM B2048 - YELLOW COLOR	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1
118	1	XA-B2048-01-3	TOWER LIGHT ROOM B2048 - GREEN COLOR	7B-I-2-3-21	F	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1
119	1	XA-B2048-01-4	TOWER LIGHT ROOM B2048 - BUZZER	7B-I-2-3-21	C	PRD-AIC-DSH-002	7B-I-0-3-11 7B-I-0-3-07	7B-I-2-3-25	1

(*) LOCATION C=FIELD F=IN FRONT OF PAINEL P=OPERATOR CONSOLE I=PLC