

Gamme de maintenance préventive Circulateur	EAU	CIR
	ERP	GT
	www.erpgt.com	

Libellé opération	Périodicité						Niveau de compétence	Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées	Temps moyen requis (heure)
	H	M	T	S	A	autres			
Vérifier l'étanchéité des circuits			O				TPM	suivant les préconisations constructeur	0,5
Lubrifier les parties mécaniques et mobiles						O	T	selon besoins	0,25
Réaliser un contrôle électrique (serrage bornes, remplacement voyants) des tableaux					O		S		1
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires			O				TPM		0,5
Vérifier les alarmes techniques				O			T		0,5
Graisser le roulement					O		T	suivant les préconisations constructeur	0,5
Vérifier les circuits					O		T	suivant les préconisations constructeur	0,25
Contrôler le fonctionnement des moteurs			O				T	suivant les préconisations constructeur	0,25
Contrôler les pressions			O				T	suivant les préconisations constructeur	0,25
Vérifier et permuter les pompes			O				T		0,25
Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints					O		S		1
Vérifier les manomètres et les pressostats			O				T		0,25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO)						O		après chaque intervention	
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention						O		après chaque intervention	
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :									

Périodicité : ☒ selon réglementation
☐ selon préconisations (technique ou interne)

Niveau de compétence
 TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
 T : Technicien (plomberie sanitaire)
 S : Spécialiste (expert formé)