


<b>Gamme de maintenance préventive</b>  <b>Vidéosurveillance anti intrusion</b>	EL	VID
		

Libellé opération	Périodicité						Niveau de compétence	Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées	Temps moyen requis (heure)
	H	M	T	S	A	autres			
<b>Maintenance du local/gaine</b>									
Nettoyer intégralement le local/gaine				O			TPM		
Vérifier l'éclairage, les prises de courant et les sorties de câbles, et réaliser un examen visuel				O			TPM		
<b>Maintenance de l'installation</b>									
Dépoussiérer l'équipement central (informatique)					O		S		0,5
Resserrer ou reprendre la connectique cuivre (et optique suivant installations)					O		S		0,5
Contrôler le fonctionnement					O		S		1,0
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre					O		T		0,1
Vérifier la complétude de la documentation (schémas, notices techniques,...)					O		T		0,2
Nettoyer la caméra			O				T	tous les 6 mois s'il s'agit d'une caméra dôme ou intérieure	0,5
Vérifier le fonctionnement de la source de secours					O		T	réaliser un test de décharge	1
Remplacer les batteries de la source de secours						O	T	tous les 4 ou 5 ans	1
Réaliser les essais fonctionnels de chaque détecteurs, claviers, sirènes...					O		T		0,25
Tester le report du système (téléphone, gestion technique centralisée...)					O		T		0,5
Effectuer une sauvegarde logiciel					O		S		1
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO)						O		après chaque intervention	
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention						O		après chaque intervention	
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :									

**Périodicité :** ☒ selon réglementation  
☐ selon préconisations (technique ou interne)

**Niveau de compétence**  
 TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)  
 T : Technicien (électricien)

S : Spécialiste (expert formé)