


| | | |
|--|---|----|
| Gamme de maintenance préventive | EL | EN |
| |  | |
| Eclairage normal | | |

| Libellé opération | Périodicité | | | | | | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure) |
|--|-------------|---|---|---|---|--------|----------------------|---|----------------------------|
| | H | M | T | S | A | autres | | | |
| Eclairage intérieur | | | | | | | | | |
| Remplacer la lampe, le tube et le starter dans les secteurs spécifiques | | | | | O | | TPM | dans le secteurs sensibles ou spécifiques | |
| Eclairage extérieur | | | | | | | | | |
| Remplacer la lampe, le tube et le starter | | | | | | O | T | tous les 3 ans avec nacelle et équipement de protection individuelle spécifique | |
| Nettoyer les verrines | | | | | O | | T | avec nacelle et équipement de protection individuelle spécifique | |
| Contrôler et vérifier le système automatique d'allumage | | | | | O | | T | | |
| Resserrer les connexions et les trappes d'accès | | | | | O | | T | | |
| Réaliser les mesures d'isolement | | | | | O | | T | | |
| Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | | | | | | O | | après chaque intervention | |
| Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | | | | | | O | | après chaque intervention | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Observations générales (sécurité, accès, environnement) : | | | | | | | | | |

Périodicité : ☒ selon réglementation
☐ selon préconisations (technique ou interne)

Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (électricien)
S : Spécialiste (expert formé)