

Gamme de maintenance préventive	EL	CA
		
Contrôle d'accès		

Libellé opération	Périodicité						Niveau de compétence	Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées	Temps moyen requis (heure)
	H	M	T	S	A	autres			
Maintenance du local/gaine									
Nettoyer intégralement le local/gaine				O			TPM		
Vérifier l'éclairage, les prises de courant et les sorties de câbles, et réaliser un examen visuel				O			TPM		
Maintenance de l'installation									
Dépoussiérer l'équipement central (informatique)					O		S		0,5
Resserrer ou reprendre la connectique cuivre (et optique suivant installations)					O		S		0,5
Contrôler le fonctionnement					O		S		1
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre					O		T		0,1
Vérifier la complétude de la documentation (schémas, notices techniques,...)					O		T		0,2
Vérifier le fonctionnement de la source de secours					O		T		1
Remplacer les batteries de la source de secours						O	T	tous les 4 ou 5 ans	1
Réaliser les essais fonctionnels de chaque lecteurs, claviers					O		T		0,25
Contrôler le fonctionnement et sauvegarder logiciel					O		T		1
Contrôler le bon fonctionnement des asservissement (porte, ventouses...)					O		T		0,5
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO)						O		après chaque intervention	
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention						O		après chaque intervention	
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :									

Périodicité : ☒ selon réglementation
☐ selon préconisations (technique ou interne)

Niveau de compétence
 TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
 T : Technicien (électricien)

S : Spécialiste (expert formé)