


Gamme de maintenance préventive Disconnecteur - Protection contre les retours d'eau	EAU	DISC
		

Libellé opération	Périodicité						Niveau de compétence	Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées	Temps moyen requis (heure)
	H	M	T	S	A	autres			
Disconnecteur contrôlable									
Vérifier et entretenir les ensembles principaux (compteurs d'eau), l'étanchéité et le fonctionnement				x			S	qualifications requises	2
Vérifier et entretenir les ensembles secondaires				x			S	la périodicité peut être augmentée si nécessaire	1
Disconnecteur non contrôlable									
Vérifier				x			T		0,5
Remplacer si nécessaire						x	T	suivant les préconisations constructeur	1
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :									

Périodicité : ☒ selon réglementation
☐ selon préconisations (technique ou interne)

Niveau de compétence
 TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
 T : Technicien (plomberie sanitaire)
 S : Spécialiste (expert formé)