


Gamme de maintenance préventive Tableau divisionnaire	EL	TD
		

Libellé opération	Périodicité						Niveau de compétence	Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées	Temps moyen requis (heure)
	H	M	T	S	A	autres			
Vérification générale du local/gaine									
Vérifier la propreté du local/gaine				O			TPM		
Vérifier la propreté des ventilations				O			TPM		0,2
Vérifier le verrouillage des accès au poste (portes d'accès, canalisations)		O					TPM		
Tableau divisionnaire									
Réaliser un contrôle visuel de l'état général du tableau	O						TPM		0,1
Contrôler le fonctionnement		O					T		0,2
Contrôler les signalisations et les reports d'alarmes		O					T		0,2
Contrôler l'alimentation (tension, ordre des phases, isolement, intensité)		O					T		0,2
Réaliser une analyse thermographique					O		S		1
Dépoussiérer et resserrer éventuellement les connexions					O		T		0,2
Resserrer les borniers					O		T		0,2
Vérifier les mises à la terre					O		T		0,2
Contrôler la présence des schémas électriques		O					T		0,1
Vérifier la mise à jour des schémas électriques			O				T		0,1
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO)						O		après chaque intervention	
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention						O		après chaque intervention	
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :									

Périodicité : ☒ selon réglementation
☐ selon préconisations (technique ou interne)

Niveau de compétence
 TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
 T : Technicien (électricien)
 S : Spécialiste (expert formé)

