


Gamme de maintenance préventive Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) - Extraction spécifique	CVC	VMC
		

Libellé opération	Périodicité						Niveau de compétence	Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées	Temps moyen requis (heure)
	H	M	T	S	A	autres			
Ventilateurs									
Remplacer ou nettoyer les filtres le cas échéant					O		TPM		1
Contrôler la tension et l'alignement de la courroie					O		T		0,5
Nettoyer les bouches d'extraction (avec aspirateurs spécifiques)					O		T		0,1 par unité
Mesurer les débits d'extraction (avec appareils étalonnés)					O		T		0,5
Extraction Cuisine									
Dégraissier le réseau d'extraction et les hottes					X		T		
Nettoyer les filtres situés au dessus du piano			O				TPM		2
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO)						O		après chaque intervention	1
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention						O		après chaque intervention	2
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :									

Périodicité : ☒ selon réglementation
☐ selon préconisations (technique ou interne)

Niveau de compétence
 TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
 T : Technicien (thermicien)
 S : Spécialiste (expert formé)