4-Fach Temperatur-Sensor Umrechnungstabelle °C in %

°C	%	°C	%	°C	%	°C	%	°C	%	°C	%	°C	%	°C	%	°C	%	°C	%
		-39	8,9	-19	20,0	1	31,1	21	42,2	41	53,3	61	64,4	81	75,6	101	86,7	121	97,8
		-38	9,4	-18	20,6	2	31,7	22	42,8	42	53,9	62	65,0	82	76,1	102	87,2	122	98,3
		-37	10,0	-17	21,1	3	32,2	23	43,3	43	54,4	63	65,6	83	76,7	103	87,8	123	98,9
		-36	10,6	-16	21,7	4	32,8	24	43,9	44	55,0	64	66,1	84	77,2	104	88,3	124	99,4
-55	0,0	-35	11,1	-15	22,2	5	33,3	25	44,4	45	55,6	65	66,7	85	77,8	105	88,9	125	100,0
-54	0,6	-34	11,7	-14	22,8	6	33,9	26	45,0	46	56,1	66	67,2	86	78,3	106	89,4		
-53	1,1	-33	12,2	-13	23,3	7	34,4	27	45,6	47	56,7	67	67,8	87	78,9	107	90,0		
-52	1,7	-32	12,8	-12	23,9	8	35,0	28	46,1	48	57,2	68	68,3	88	79,4	108	90,6		
-51	2,2	-31	13,3	-11	24,4	9	35,6	29	46,7	49	57,8	69	68,9	89	80,0	109	91,1		
-50	2,8	-30	13,9	-10	25,0	10	36,1	30	47,2	50	58,3	70	69,4	90	80,6	110	91,7		
-49	3,3	-29	14,4	-9	25,6	11	36,7	31	47,8	51	58,9	71	70,0	91	81,1	111	92,2		
-48	3,9	-28	15,0	-8	26,1	12	37,2	32	48,3	52	59,4	72	70,6	92	81,7	112	92,8		
-47	4,4	-27	15,6	-7	26,7	13	37,8	33	48,9	53	60,0	73	71,1	93	82,2	113	93,3		
-46	5,0	-26	16,1	-6	27,2	14	38,3	34	49,4	54	60,6	74	71,7	94	82,8	114	93,9		
-45	5,6	-25	16,7	-5	27,8	15	38,9	35	50,0	55	61,1	75	72,2	95	83,3	115	94,4		
-44	6,1	-24	17,2	-4	28,3	16	39,4	36	50,6	56	61,7	76	72,8	96	83,9	116	95,0		
-43	6,7	-23	17,8	-3	28,9	17	40,0	37	51,1	57	62,2	77	73,3	97	84,4	117	95,6		
-42	7,2	-22	18,3	-2	29,4	18	40,6	38	51,7	58	62,8	78	73,9	98	85,0	118	96,1		
-41	7,8	-21	18,9	-1	30,0	19	41,1	39	52,2	59	63,3	79	74,4	99	85,6	119	96,7		
-40	8,3	-20	19,4	0	30,6	20	41,7	40	52,8	60	63,9	80	75,0	100	86,1	120	97,2		