

S.018.MLT.017 - სამშენებლო-სამონტაჟო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოების პროცესის შემოწმების მეთოდოლოგია



S.018.MLT.017

სამშენებლო-სამონტაჟო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოების
პროცესის შემოწმების მეთოდოლოგია

შპს „არქი პრომოუშენ“

სამშენებლო-სამონტაჟო და მოსაპირკეთებელი
სამუშაოების პროცესის შემოწმების მეთოდოლოგია

დოკუმენტის ტიპი	S
დოკუმენტის #	S.018.MLT.017
დოკუმენტის სახელი	სამშენებლო-სამონტაჟო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოების პროცესის შემოწმების მეთოდოლოგია
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუციძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	26.04.2023
ვერსიის ნომერი	
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	TEC
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/	TEC; PMO

პოზიციები	
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; PMO

სამშენებლო-სამონტაჟო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოების პროცესის შემოწმების მეთოდოლოგია

ტექნიკური მენეჯერის მიერ ობიექტზე ვიზიტი ხორციელდება კვირაში მინიმუმ 2-ჯერ, ვიზიტის შემდგომ მენეჯერი ამზადებს რეპორტს და უზიარებს მას მენეჯმენტს და შემსრულებელ კომპანიას. ვიზიტის ფარგლებში მენეჯერი ამოწმებს პროექტს ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით.

1. კონსტრუქციული ნაწილი

- რკინაბეტონის ელემენტების არმირების შემოწმება (ნახაზის შესაბამისად).
- რკინაბეტონის ელემენტების (მათ შორის ყალიბის) გეომეტრიის ვიზუალური შემოწმება.
- ყალიბის სისუფთავის შემოწმება (დასაბეტონებელი არეალის დაკეჭვის, დამცავი შრის და არმატურის ღეროების სისუფთავის შემოწმება).
- ბეტონირების შემდგომ რკინაბეტონის ელემენტების ვიზუალური დათვალიერება.

2. არქიტექტურული ნაწილი

- ბლოკის (პერიმეტრის და ინტერიერის) წყობის შემოწმება ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად.
- ბინაში შესასვლელი კარის ღიობების გეომეტრიული შემოწმება.
- ინტერიერის ნაღესის ვიზუალური შემოწმება. კუთხეების და სიბრტყის შერჩევითად ინსტრუმენტალურად გადამოწმება.
- ექსტერიერის ნაღესის შრეების და გამოყენებული მოსაპირკეთებელი მასალების შემოწმება პროექტის შესაბამისობასთან.
- იატაკის მოჭიმვის შრეების და ზედაპირის ვიზუალური შემოწმება, შერჩევითად სისქის ინსტრუმენტალურად შემოწმება. (კიბის ბაქნისა და კორიდორის ნიშნულების გადამოწმება). საჭიროების მიხედვით ლაბორატორიული კვლევის მოთხოვნა.
- კერამოგრანიტის და ბაზალტის ფილებით შესრულებული მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ვიზუალური შემოწმება.
- ლითონის ელემენტების მოწყობის ტექნიკურ მოთხოვნებთან და პროექტთან შესაბამისობის შემოწმება.
- ჰიდროიზოლაციის შრეების მოწყობის ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება.

3. ვენტილირებადი ფასადი

- მიმართველი დგარების და ჩამაგრების კვანძების პროექტთან შესაბამისობის შემოწმება.
- ფასადის ფილის სეგმენტების (კასეტების) განაწილების არქიტექტორულ პროექტთან შესაბამისობის შემოწმება.

4. ვერტიკალური გეგმარება

- სამუშაოების საპროექტო და ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის ვიზუალური შემოწმება.
- ტექნიკური მენეჯერი ობიექტზე ვიზიტის ფარგლებში, თუ დააიდენტიფიცირებს კონტრაქტორის მიერ ტექნოლოგიისგან გადახვევით შესრულებულ რაიმე ტიპის სამუშაოს, მაქ აქვს უფლება დაახარვეზოს შესრულება. თუ აღნიშნულ ხარვეზს არ ეთანხმება პროექტის მენეჯერი საკითხის განხილვა იმავე დღეს უნდა მოხდეს ორივე დეპარტამენტის ხელმძღვანელების ჩართულობით. თუ ამ შემთხვევაშიც ვერ მიიღწევა კონსენსუსი განხილვა უნდა გაგრძელდეს კომპანიის გენერალურ დირექტორთან.

[Edit](#)