

S.025.MLT.023 - ასფალტის საფარის მოწყობა



S.025.MLT.023

ასფალტის საფარის მოწყობა

შპს „არქი პრომოუშენ“ ასფალტის საფარის მოწყობა

ასფალტის საფარის მოწყობა

ტროტუარის საფარი

- ტროტუარის საფარის მოსაწყობად განისაზღვრება წვრილფრაქციული ასფალტის საფარი, სისქით 3-4 სმ;

სამანქანე ნაწილი

- სამანქანე სავალი ნაწილის საფარის მოსაწყობად განისაზღვრება:
 - I ფენა: მსხვილფრაქციული ასფალტის საფარი, სისქით არანაკლებ 6 სმ;
 - II ფენა: წვრილფრაქციული ასფალტის საფარი, სისქით 3-4 სმ;

შიდა გზები და საპარკინგე სივრცე

- შიდა გზებისა და საპარკინგე სივრცეების საფარის მოსაწყობად განისაზღვრება მსხვილფრაქციული ასფალტის საფარი, სისქით 6-7 სმ;

მოთხოვნები განსაზღვრულია СНиП 2.05.02-85 მიხედვით

დამატებით

- ასფალტის მოსამზადებელი ფენა უნდა იყოს შესაბამისად დატკეპნილი, როლმელიც უნდა დაადასტუროს ლაბორატორიამ (კოეფ: 0.96-0,98 %).
- ასფალტის ფენის დაგების შემდეგ უნდა იქნას აღებული ლაბორატორიული ჭრები (კერნერი) (მინ. 1 ჭრა 500 მ2) უნდა შემოწმდეს ნარევი ლაბორატორიულად.
- ბორდიულის და ასფალტის ფენის მიერთება უნდა იყოს პროექტის მიხედვით, შესაბამისი ქანობებით წყალმიმღების სისტემებისკენ.

[Edit](#)