

S.039.MLT.037 - ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები



S.039.MLT.037

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები

შპს „არქი პრომოუშენ“

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები

დოკუმენტის ტიპი	S - სტანდარტი
დოკუმენტის #	S.039.MLT.037
დოკუმენტის სახელი	ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუციძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	25.10.2023
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	TEC
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; ARC; PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; ARC; PMO

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები

სახურავი, ტერასა

ტოლით ჰიდროიზოლაციის მოწყობის შემთხვევაში გასათვალისწინებელია:

- მოჭიმვა მოეწყოს არმირებით (ლითონის ბადე ზომით 15x15 სმ, ლეროს დიამეტრი d-4 მმ);
- მოჭიმვის სისქე 6 სმ, მარკა M-100; ყინვაგამძლე კომპონენტის დამატებით (M150)
- სრულს პერიმეტრზე კედელი-იატაკი შეუღლების ადგილში მოეწყოს 45° გადასვლა გაბარიტული ზომით 10x10 სმ;
- პერიმეტრზე მოეწყოს მექანიკური დამჭერი ლარტყები;
- გამოყენებულ იქნას ქარხნული წარმოების წყალგამსვლელი ძაბრები;

ჰიდროსაიზოლაციო ფენის მოწყობა მემბრანის შემთხვევაში

- მემბრანის შემთხვევაში მოჭიმვის არმირება აუცილებლობას არ წარმოადგენს.
- მოჭიმვის სისქე 6 სმ, მარკა M-100;

საძირკვლის ფილა

- ჰიდროიზოლაციის შრეები:
 - პრაიმერი;
 - ტოლი I ფენა;
 - ტოლი II ფენა;
- ყურადღება მიექცეს მოსამზადებელი ფენის ზედაპირს. მონტაჟამდე გასუფთავდეს სამშენელო ნაგვიდან და ბასრი ელემენტებისგან; თუ ზედაპირი უსწორმასწოროა უნდა მოვიდეს სისწორეში (ცემენტის ხსნარით ან მაღალი მარკის ცემენტით გაუკეთდეს ფითხი (დაიშპაკლოს)
- რულონური იზოლაციის დაგებამდე უზრუნველყოფილი იყოს მშრალი ზედაპირი;
- შესრულდეს შრეების 15 სმ-ით გადადება;
- ყურადღება მიექცეს, სამუშაოთა მსვლელობისას არ მოხდეს მექანიკური დაზიანება. დაზიანების შემთხვევაში შეკეთდეს ლოკალურად;

მიწისქვეშა მონოლითური კედლები

- ჰიდროიზოლაციის შრეები
 - პრაიმერი;
 - ტოლი I ფენა;
 - ტოლი II ფენა;

- გეოტექსტილი;
- პლანტერის მემბრანა;
- რულონური იზოლაციის მოწყობამდე უზრუნველყოფილი იყოს მშრალი ზედაპირი;
- ქვაბულის ბალასტით უკუშევსება განხორციელდეს ეტაპობრივად ფენა-ფენა დატკეპნით; (მინ 30-30 სმ)
- დაუშვებელია მემბრანის მექანიკური წესით (დუბელით) ჩამაგრება

[Edit](#)