

P.004.MLT.004 - წყლის სატუმბი სადგურების ექსპლუატაციის მოკლე ინსტრუქცია



P.004.MLT.004

წყლის სატუმბი სადგურების ექსპლუატაციის მოკლე ინსტრუქცია

შპს „არქი პრომოუშენ“

წყლის სატუმბი სადგურების ექსპლუატაციის მოკლე
ინსტრუქცია

დოკუმენტის ტიპი	P
დოკუმენტის #	P.004.MLT.004
დოკუმენტის სახელი	წყლის სატუმბი სადგურების / სახანძრო უსაფრთხოების სიგნალიზაციის ექსპლუატაციის ინსტრუქცია
დოკუმენტის ავტორი	როლანდ ბაზაძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	06/03/2023
/ვერსიის ნომერი	I ვერსია
დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	-
დოკუმენტის ოუნერი დეპარტამენტი	TEC
დოკუმენტის ოუნერი სამსახური	

დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; CPM; PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; CPM; PMO

ავტომატური ხანძარქრობის სისტემების მოკლე აღწერილობა

1. წყლის რეზერვუარი
2. სახანძრო სატუმბო სადგური
3. საცხოვრებელი სახლის სართულებზე დამონტაჟებული სახანძრო კარადებისა და სპრინკლერების სისტემა
4. ხანძარქრობის სისტემების ტესტირების კვანძები.

ავტომატური ხანძარქრობის სისტემის გამართულად მუშაობის აუცილებელი

პირობები:

1. რეზერვუარის 24 საათიან რეჟიმში წყლით მომარაგების უზრუნველყოფა
2. სახანძრო სატუმბო სადგური (ერთი მუშა, ერთი რეზერვი და სისტემაში წყლის წნევის შემქმნელი „ჟოკეი“) ტუმბოები უნდა იყოს ჩართულ მდგომარეობაში
3. სახანძრო სატუმბო სადგურიდან გამსვლელი მილსადენების ვენტილები უნდა იყოს გახსნილ მდგომარეობაში.

ტექნიკური პერსონალის მოქმედების გეგმა ხანძარქრობის სისტემის გააქტიურების

შემთხვევაში:

1. როდესაც სიგნალიზაციის მართვის ბლოკზე „პანელზე“ გამოისახება ინფორმაცია ხანძარქრობის სისტემიდან წყლის გადინების ლოკაციასთან დაკავშირებით, ამასთან აღნიშნული ლოკაციიდან სახანძრო სიგნალიზაციის კვამლის დეტექტორის მეშვეობით „პანელზე“ გვიბრუნდება დაფიქსირებული კვამლის ლოკაციის დამადასტურებელი ინფორმაცია, რა დროსაც მოქმედებაში მოდის: სახანძრო სირენა, კვამლგამწოვი ვენტილაცია და ლიფტები ეშვება საევაკუაციო სართულის დონეზე. ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია დაუკავშირდეს 112-ს და კომპანია „არქი“-ს შესაბამის სტრუქტურებს (დაცვა, სერვისები და ა.შ.)
2. როდესაც წყლის გადინებასთან ერთად ან გადინებამდე არ დაფიქსირდა სახანძრო სიგნალიზაციის გააქტიურება, ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია გავიდეს „პანელზე“ მითითებულ ლოკაციაზე და ვიზუალურად შეისწავლოს სიგნალის კერა:
 - ა) იმ შემთხვევაში, თუ სპრინკლერიდან ხდება წყლის გადინება და ამ დროს ხანძარი არ ფიქსირდება, ტექ. პერსონალი ვალდებულია მოცემულ სართულზე გადაკეტოს სახანძრო სისტემაზე დამონტაჟებული შესაბამისი ვენტილი.
 - ბ) ამის შემდეგ ვალდებულია დაუკავშირდეს კომპანია „არქი“-ის შესაბამის სტრუქტურებს.
 - დ) მხოლოდ ზემოთ მითითებულის შემდეგ წინასწარი ინსტრუქტაჟის შესაბამისად უნდა გამორთოს: სახანძრო სატუმბო სადგური და სახანძრო სიგნალიზაცია.

სასმელი წყლის სატუმბო სადგურის მოკლე აღწერილობა

1. წყლის რეზერვუარი

2. ერთი ან რამოდენიმე ზონიანი წყალმომარაგების (2+1) სატუმბო სადგურები
3. წყალმომარაგების სარეზერვუაროში მილგაყვანილობებზე დამონტაჟებული ვენტილები

წყალმომარაგების სატუმბო სადგურის ექსპლუატაციის მოკლე ინსტრუქცია:

1. იმ შემთხვევაში, როდესაც „თელასი“-ის ან GWP-ს მიერ ხდება: ან ელ. მომარაგების ან წყალმომარაგების შეწყვეტა ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია დაუკავშირდეს კომპანია „არქი“-ის შესაბამის სტრუქტურას.
 2. „თელასი“-ის ან GWP-ს მიერ ელ.ან წყალმომარაგების მოწოდების აღდგენის შემდეგ ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია: ა) ვიზუალურად დაათვალიეროს წყალმომარაგების სატუმბო სადგური, რათა დარწმუნდეს, რომ ტუმბოები მუშაობს ხარვეზების გარეშე, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ სატუმბო სადგურიდან გამავალ მილებში წყლის წნევა შეესაბამება წინასწარ დადგენილ მონაცემებს. ბ) იმ შემთხვევაში როდესაც ვიზუალურად დათვალიერებით აღმოჩნდება, რომ სატუმბო სადგური ვერ უზრუნველყოფს მასზედ მიერთებული ქსელის გამართულ წყალმომარაგებას, ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია სატუმბო სადგური გამორთოს ელ. მომარაგებიდან და დაუკავშირდეს კომპანია „არქი“-ს შესაბამის სტრუქტურებს.
 3. წყალმომარაგების სატუმბო სადგურების კომპლექტაციიდან წყლის გაჟონვის აღმოჩენის შემთხვევაში ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია ტუმბოები გამორთოს ელ. მომარაგებიდან და გადაკეტოს ტუმბოებში შემავალი და გამსვლელი ვენტილები.
- სადრენაჟე ტუმბოების ექსპლუატაციის მოკლე ინსტრუქცია:**
4. იმ შემთხვევაში, როდესაც „თელასი“-ის ან GWP-ს მიერ ხდება ან ელ. მომარაგების ან წყალმომარაგების შეწყვეტა ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია დაუკავშირდეს კომპანია / „არქი“-ის შესაბამის სტრუქტურას.
 5. „თელასი“-ის ან GWP-ს მიერ ელ.ან წყალმომარაგების მოწოდების აღდგენის შემდეგ ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია: ა) ვიზუალურად დაათვალიეროს სადრენაჟე ტუმბოები, რათა დარწმუნდეს იმაში, რომ ტუმბოები მუშაობს ხარვეზების გარეშე. ბ) იმ შემთხვევაში როდესაც ვიზუალური დათვალიერებით აღმოჩნდება, რომ ტუმბოები ვერ უზრუნველყოფს მასზედ მიერთებული ქსელის გამართულ მუშაობას, ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია ტუმბოები გამორთოს ელ. მომარაგებიდან და დაუკავშირდეს კომპანია „არქი“-ს შესაბამის სტრუქტურებს.
 6. სადრენაჟე სისტემიდან წყლის გაჟონვის აღმოჩენის შემთხვევაში ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია ტუმბოები გამორთოს ელ. მომარაგებიდან და გადაკეტოს ტუმბოებში შემავალი და გამსვლელი ვენტილები.

სახანძრო უსაფრთხოების სიგნალიზაციის მოკლე აღწერილობა:

1. ხანძრის მართვის ცენტრში განთავსებული სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის კარადა „პანელი“
2. შენობის საერთო სარგებლობის სივრცეებში და ბინების შესასვლელში თითო კვამლის დეტექტორი
3. შენობის საერთო სარგებლობის სივრცეებში ხმოვანი სიგნალის სირენა
4. სახანძრო უსაფრთხოების ელ. მექანიკური სისტემების მართვის IO მოდულები

სახანძრო უსაფრთხოების სიგნალიზაციის ექსპლუატაციის მოკლე ინსტრუქცია:

1. ხანძრის მართვის ცენტრში განთავსებული სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის კარადა „პანელი“ უნდა იყოს ჩართულ მდგომარეობაში.
შენობაში კვამლის არსებობის და ხანძარქრობის სისტემის გააქტიურების შემთხვევაში სახანძრო სიგნალიზაციის „პანელზე“ შემოდის კონკრეტული ლოკაციის ამსახველი სიგნალი, რომლის დაფიქსირებისთანავე მოქმედებაში მოდის: შენობაში დამონტაჟებული ხმოვანი სიგნალი „სირენები“, შესაბამის ლოკაციაზე იხსნება კვამლგამწოვი და ჰაერსაკომპენსაციო ფარსაკეტები, მოქმედებაში მოდის კვამლგამწოვი და ჰაერსაკომპენსაციო ვენტილატორები, ლიფტები ჩერდება, ჩამოდის საევაკუაციო სართულის დონეზე და ალებს კარს, მოქმედებაში მოდის კიბის უჯრედებისა და ლიფტის შახტების ჰაერდამწვნები ვენტილატორები. ამ შემთხვევაში ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია ვიზუალურად დაათვალიეროს პანელზე მითითებული ლოკაცია და ა) ხანძრის დადასტურების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს 112 და კომპანია არქის შესაბამის სტრუქტურებს, ამასთან სწრაფად უნდა დატოვოს შენობა საევაკუაციო კიბით. ბ) ხანძრის არ დადასტურების, ანუ ცრუ განგაშის შემთხვევაში ტექნიკური პერსონალი ვალდებულია დაუკავშირდეს კომპანია არქის შესაბამის სტრუქტურებს და წინასწარ დადგენილი ინსტრუქციის შესაბამისად მოახდინოს სახანძრო სიგნალიზაციის გადატვიტვა, რაც უზრუნველყოფს გააქტიურებული საევაკუაციო სისტემების გამორთვას და მოლოდინის რეჟიმში დაბრუნებას, ანუ აღდგება საცხოვრებელი სახლის სასიცოცხლო ობიექტების გამართული მუშაობა.



Edit