

STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD

## BRANCHE AERAULIQUE MALE PIQUAGE EQUERRE PLAT ACIER GALVANISE

AIR BRANCH MALE STEEL GALVANIZED B.57.15.A1.07.

REV B

Page 1 sur 1

## **PRINCIPALES UTILISATIONS**

Circuit de ventilation dans locaux machine

et casing

MAIN USES

Ventilation system in engines rooms and casing

## APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

NFP 50 401

REFERENCE DOCUMENTS

NFP 50 401

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE,


Acier galvanisé Z 275

CARACTERISTIQUES

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Acier galvanisé Z 275

**CHARACTERISTICS** 



D (mm)	H (m)	L (mm)	Epaisseur (mm)	Masse Kg	REFERENCE OBJET
125	60	12-20	5/10	0,12	SA039925
160	60	12-20	5/10	0,16	SA039926
200	60	12-20	6/10	0,24	SA039927
250	60	12-20	6/10	0,30	SA039928
315	60	12-20	6/10	0,37	SA039929
355	60	12-20	6/10	0,42	SA039930
400	60	12-20	8/10	0,63	SA039931
450	60	12-20	8/10	0,70	SA039932
500	60	12-20	8/10	0,79	SA039933
560	60	12-20	8/10	0,88	SA039934
630	60	12-20	8/10	0,99	SA039935
710	60	12-20	8/10	1,10	SA039936
800	60	12-20	10/10	1,6	SA039937
900	60	12-20	10/10	1,7	SA039938
1000	60	12-20	10/10	2	SA039939
1120	60	12-20	10/10	2,2	SA039940
1250	60	12-20	12/10	2,4	SA039941

**DOCUMENT DE CONTROLE –A délivrer par le fournisseur** / CONTROL DOCUMENTS – to be delivered by the supplier -sans

**MATERIEL AVEC APPROBATION** *I MATERIAL WITH APPROVAL Approbation de type / type approbation -Sans* 

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM ETAT DE LIVRAISON et CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Resp.standardisation : R GREGOIRE

Le:22/11/07

Resp Fonction Technique :

M HAMON Le : 22/11/07 Rév : A ( JP PENHOAT) Création du document Rév. B (CLF) Modication du logo et du copyright