

PRINCIPALES UTILISATIONS

Prise de température sur caisse et prise de température d'ambiance de local technique.

MAIN USES

Monitoring of temperature on piping tank and in technical room

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide
-----------	-----------	-----------	--------

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers	Military	LNG-Tanker	High-speed craft
------------	----------	------------	------------------

DOCUMENTS DE REFERENCE

Bossage sur caisse : B5171a102

REFERENCE DOCUMENTS

Boss on tank : B5171A102

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Tête de raccordement :aluminium

Capteur :Acier inoxydable 316L

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Connection box :aluminium

Sensor :Stainless steel 316L

CARACTERISTIQUES

Bornier : DIN 43762

Capteur :3 fils

Plage de température (°C):-50 à +450

Raccordement :1/2 " BSPF

Indice de protection : IP 65

Presse-étoupe laiton nickelé pour câble 8à10

CHARACTERISTICS

Terminal block :DIN 43762

Sensor : 3

Temperature range (°C) :-50 à +450

Connection :1 /2 BSPF

Protection indice :IP 65

Cable gland nickel palated brass for cable 8 to 10

Longueur	Plage de température(C°)	Raccordement	Masse (kg)	Référence objet
150	-50 à +450	½ BSP	0 ,46	SA039548

SB039548 à partir du A34 suite dde PLM (pb SAP)
SB039548 et SA039548 sont physiquement identique

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

Certificat d'étalonnage fait partie de la fourniture.

-Calibrating certificate is part of supply

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

-La fourniture sera conforme aux exigences de la société de classification du navire et du type agréé .

-Material is to be built in accordance with the rules of ship's Classification society and type approved

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

- SIKA

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

-

Resp. Standardisation :

B.ABGUILLERM

Le :

Resp .Fonction Technique :

X.GODARD

Le :

Rév. B : (L.ANDRE le 16/16/16) remplacé SA039458 par SB039548

Rév. A: (J.P PENHOAT) Création du standard

