

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

FILTRE A TAMIS, A MANCHONS TARAUDES EN **BRONZE**

FILTER TO SIFTER, BRONZE TAPPED SLEEVE

B.54.70.U3.00 REV D

ANNULE ET REMPLACE

Page 1 sur 1

Nº FIG: 600 B

PRINCIPALES UTILISATIONS

Eau douce / Eau réfrigération

MAIN USES

Fresh water / Chilled water

LA FT Y.54.302

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Militaire Méthanier Rapide

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

Sans

Corps et chapeau : Bronze

No document

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Body and Cover: Bronze

Sifter: Stainless steel 304

CARACTERISTIQUES

- PN16 jusqu'à 2", au-delà PN10

Tamis: Acier inox 304

Raccordement:

Manchons taraudés Gaz Cylindrique

Filtration:

Diamètre 4/10 mm jusqu'au 1" Diamètre 5/10 mm au-delà de 1"

- Montage horizontale ou vertical avec fluide descendant (respecter le sens de passage)

CHARACTERISTICS


NP16 until 2", after NP10

Connection:

Tapped sleeve cylindrical gas


Flitration: Dia. 0,4 mm until 1" Flitration: Dia. 0,5 mm up to 1"

Vertical or horizontal assembly with respect



downward fluid.

DN (=Taraudage)	L mm	B mm	Masse kg	REFERENCE OBJET
3/8	55	51	0,180	SA027420
1/2	59	57	0,220	SA018023
3/4	69	67	0,340	SA018024
1	82	80	0,475	SA018025
1 1/4	99	97	0,720	SA018026
1 1/2	109	106	0,900	SA026844
2	131	131	1,580	SA042535
2 1/2	151	155	2,450	SA042532
3	172	178	3,400	SA042533
4	219	232	7,060	SA042534



Débit (L/Min)

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier Sans

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE **AQUIRO**

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT **DELIVERY AND** CONDITIONNING STATUS

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

Resp. Standardisation: R. GREGOIRE

Le: 16/11/11

Resp. Fonction Technique:

X. GODARD

Le: 18/11/11

Rév. : D : (M.Chauvel 16/11/11) ajout réf 2 à 4' et mise à jour du document.