

SONDE DE TEMPERATURE PT100 SUR CAISSE

TEMPERATURE SENSOR PT 100 ON TANK B.72.41.L1.03 REV B

Page 1 sur 2

PRINCIPALES UTILISATIONS

Prise de température sur caisse .

DOCUMENTS DE REFERENCE

Bosssage sur caisse: B5171a106

MAIN USES

Monitoring of temperature on tank.

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers | Militaire | Méthanier | Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

REFERENCE DOCUMENTS
Boss on tank: B5171A106

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Tête de raccordement :aluminium Capteur :Acier inoxydable 316L

CARACTERISTIQUES

Classe B

Bornier : DIN 43762 Capteur :3 fils

Cable pyrosonde inox de longueur :3ml x Ø3mm

Plage de température (°C):-25 à +260 Raccordement : G 1/2 " coulissant Indice de protection : IP 65 MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Connection box :aluminium Sensor :Stainless steel 316L

CHARACTERISTICS

"B" class

Terminal block :DIN 43762

Sensor: 3 threads

Stainless steel cable pyro sensor length :3ml xØ3mm

Temperature range ($^{\circ}$): -25 to +260

Connection :sliding G 1 /2 "
Protection indice :IP 65

Longueur	Plage de température(C°)	Raccordement	Masse (kg)	Référence objet
3000	-25 à +260	G½	0 ,46	SA041454

SB041454 à partir du A34 suite dde PLM (pb SAP) SB041454 et SA041454 sont physiquement identique

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur / CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

Certificat d'étalonnage fait partie de la fourniture.

-Calibrating certifcate is part of supply

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

-La fourniture sera conforme aux exigences de la société de classification du navire et du type agréé .

-Material is to to be built in accordance with the rules of ship's Classification society and type approved

Le:

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

- SIKA

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

Resp. Standardisation : B.ABGUILLERM

Le:

Resp. Fonction Technique : X.GODARD

Rév. B : (L.ANDRE le 16/16/16) remplacé SA041454 par SB041454

Rév. A: (J.P PENHOAT) Création du standard

COPYRIGHT OF STX FRANCE S.A. ALL RIGHTS RESERVED.



SONDE DE TEMPERATURE PT100 SUR CAISSE

TEMPERATURE SENSOR PT 100 ON TANK

B.72.41.L1.03

REV B

Page 2 sur 2

