


<div><div>STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD</div></div>	<div>COLLIER ACIER ZINGUE POUR SUPPORTAGE DES CONDUITS AERAULIQUES CIRCULAIRES Epr ≥ 3 mm GALVANIZED STEEL COLLAR FOR CIRCULAR AIR DUCTS SUPPORTING</div>	B.22.10.A1.05		REV B

# **PRINCIPALES UTILISATIONS**

Supportage des conduits  
aérauliques circulaires  
ép. ≥ 3 mm

# **MAIN USES**

Circular air ducts  
supportin

# **NAVIRE**

Tous navires

# **SHIP**


All ships

# **MATIERE**

Acier zingué

# **MATERIAL**

Galvanized steel



Dimensions en mm

Ø A nominal	B	C	D	H	Masse (g)	U.C.*	Appro	REFERENCE OBJET
100	109	145	175	102	240	Pièce	AfP	3450562
125	134	170	200	126	285	Pièce	AfP	3450570
160	169	205	235	162	350	Pièce	AfP	3450589
200	210	246	276	202	425	Pièce	AfP	3450597
250	260	296	326	250	517	Pièce	AfP	3450600
315	325	361	391	315	582	Pièce	AfP	3450619
355	365	401	431	355	657	Pièce	AfP	3450627

\* U.C. = Unité de comptage magasin C.A.

# **DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**

Sans  
CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier  
No document

# **FOURNISSEUR / REFERENCE**

Non imposé / Sans  
SUPPLIER / REFERENCE  
No imposed / No reference

# **ETAT DE LIVRAISON**

DELIVERY STATUS

# **COLISAGE**

PACKAGING

# **MATERIEL AVEC APPROBATION**

Sans  
MATERIAL WITH APPROVAL  
No agreement

**NORME DE REFERENCE**  
REFERENCE NORM

# **ETAT DE CONDITIONNEMENT**

CONDITIONNING STATUS

Signé par J. HUBERTY  
Le 01/06/94

Rev 0 (AGD) : Demande de INVC  
(origine AGD)  
Rév. B : Modification du logo + copyright