

STANDARD ELEMENTAIRE

**ELEMENT STANDARD** 

# TRAPPE DE CONTROLE ET DE VISITE SUR CONDUIT DE VENTILATION RECTANGULAIRE

INSPECTION PLUG ON RECTANGULAR **VENTILATION DUCT** 

C.73.74.A1.01

REV B

Page 1 sur 1

## PRINCIPALES UTILISATIONS

Circuit de ventilation

Conduit de ventilation rectangulaire

## APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

# **DOCUMENTS DE REFERENCE**

VC.65.05.A9

#### MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Acier galvanisé

# **CARACTERISTIQUES**

Température de fonctionnement : -70 à +70°C Résiste aux huiles et matières grasses.

MAIN USES Ventilation system Rectangular ventilation duct

# POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

## REFERENCE DOCUMENTS


VC.65.05.A9

### MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Galvanized steel

#### **CHARACTERISTICS**


Operating temperature: -70 à + 70°C Resist oils and fat content.



Dimensions (mm)		Masse	Référence
Α	В	(Kg)	article
300	200	1,25	SA038114
400	300	2,51	SA038113
500	400	4.18	2907844

# **DIMENSIONS MINIMALES**

Largeur minimale de la gaine pour le montage des trappes de visite RD:



A = min. 50 mm

B = min. 50 mm

C = min. 15 mm

D = min. 15 mm

Couvercles emboutis, en tôle d'acier galvanisé

résistant à la corrosion.

Version standard avec mousse polyéthylène collée sur le bord du couvercle intérieur

Vis en acier galvanisé

# **DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur** I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans

# MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Approbation de type / type approbation - Sans

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

**FOURNISSEURS / TYPE** 

- METU Type RD Standard

SUPPLIER / TYPE

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT **DELIVERY AND** CONDITIONNING STATUS

galvanisé

Des bagues de fin de course empêchent l'enlèvement des

boutons-étoile au dévissage

Bouton-étoile en polyamide

Ressorts à spires en acier

Resp.Standardisation: Resp.Fonction Technique:

Rév. : Ajout références + refonte du standard Rév. B: (CLF) Modification du logo et du copyright

R. GREGOIRE

20/06/06

M. HAMON 20/06/06 Le: