

ELEMENTAIRE ELEMENT

CABLE BASSE TENSION 0,6 / 1 KV - MPRX

2 x 1,5 mm²

Appellation CA - « D.I. provisoire »

B.61.11.U1.12

Rév: B

Page: 1/1

STANDARD PRINCIPALES UTILISATIONS:

Détection incendie provisoire à bord Des navires

MATIERE:

1 - Ame

Classe 2 de la CEI 228 en Cuivre étamé

2 - Isolation

Type: PR

3 - Gaine extérieure + bourrage

Polyoléfine Couleur: rouge



Classement au feu : sans halogène « non propagateur de la flamme » Suivant CEI 332.3 cat A

MARQUAGE: (en creux ou en relief)

doit comporter:

- L'identification du fabricant
- La désignation du type de câble et sa section.

Exemple:

« ALCATEL CABLE CDL 205 - MPRX - 0,6 / 1 kV - 2 x 1,5 mm² - DI provisoire »

| Nbr de Cond | Section en mm² | Diamètre extérieur | | Masse | Appro | REFERENCE |
|----------------|-------------------|--------------------|------|-------|-------|-----------|
| | | Mini | Maxi | Kg/km | Appro | ARTICLE |
| | | mm | mm | | | |
| 2 | 1,5 | 7,8 | 9,2 | 110 | AG.2 | 90000201 |

DOCUMENTS DE CONTROLE: A délivrer par le fournisseur :

Sans / No document

FABRICANT:

Non imposé

NORME DE REFERENCE

CEI - 228 CEI - 332.3 cat A

CEI - 754.1

CEI - 1034 CEI - 92 350

Sur tourets

ETAT DE CONDITIONNEMENT /

CONDITIONNING STATUS:

Signé par P. DENIGOT

le: 02/03/00

Signé par S. NOUVEL

le: 02/03/00

3 (ONB) - CHY Reprise du standard sous Word Rév:

Rév: B (CLF) Modification du logo et du copyright