

PRINCIPALES UTILISATIONS :

Distribution d'énergie à partir des
Canalisations préfabriquées

NAVIRE :

Tous navire

MATIERE :

- 1 - **Conducteur**
Classe 5 de la CEI 228/NF C32-013
Cuivre nu souple
- 2 - **Isolation**
Elastomère spécial sans halogène
- 3 - **Gaine extérieure**
Elastomère spécial sans halogène
Couleur : noire

CARACTERISTIQUES :

sans halogène – CEI 754.1/754.2
Faibles fumées – CEI 1034
Classement au feu :
« Non propagateur de l'incendie »
Suivant CEI 332.3 & 1


REPERAGE

1 conducteur noir + 1 conducteur bleu clair + 1 conducteur brun + 1 conducteur blanc
1 black conductor + 1 light blue conductor + 1 brown conductor + 1 white conductor

MARQUAGE : (à l'encre)

- doit comporter :
 - L'identification du fabricant
 - La désignation du type de câble et sa section.

Exemple / Example : « ALCATEL CABLE USE <HAR> HO7ZZ-F – n x s 213 »



Représentation Schémas
on the drawings

	BK	
HO7ZZ 4xS	BU	
	BN	
	WH	N

PRINCIPAL USES :

power supply from busbar trunking

SHIP :

All ships

MATERIAL :

- 1 - **Conductor**
Class 5 in IEC 228 / NF C32-013
bare copper flexible
- 2 - **Insulation**
Halogen free special elastomer
- 3 - **Outer sheathing**
Halogen free special elastomer
Colour : Black

CHARACTERISTICS :

Halogen free – IEC 754.1/754.2
Low smoke – IEC 1034
Fire class :
« Fire retardant »
as per IEC 332.3 cat A

CODING :
MARKING : (Printed marking)

- has to include :
- The manufacturer identification
 - The type designation of cable and its sectional area

Nbr de Cond x Section en mm²	Diamètre extérieur (mm)		Presse étoupe	Masse Kg/km	REFERENCE OBJET
	Mini	Maxi			
4 x 35	33	42	M63	2700	SA019074
4 x 50	38	48,5	M63	3000	SA019075
4 x 70	43	54,5	FB3	4306	SA019076

DOCUMENTS DE CONTRÔLE / CONTROL
DOCUMENTS :

A délivrer par le fournisseur :

To be delivered by the supplier :

Sans / No document

**AGREMENT SOCIETES CLASSIFICATION /
CLASSIFICATION SOCIETIES AGREEMENT :**

Le fabricant sera agréé ou fournira les agréments
nécessaires à la classification
The maker will be approved or will supply the necessary
agreements to the classification

FABRICANT / MAKER :
ALCATEL CABLES

NORME DE REFERENCE

CEI – 228
CEI – 332.3 & 1
CEI – 754
CEI – 1034

**ETAT DE CONDITIONNEMENT /
CONDITIONNING STATUS :**

Sur tourets

Signé par **P. DENIGOT**
le : 02/03/00

Signé par **S. NOUVEL**
le : 02/03/00

Rév : 2 (ONB) –CHY Reprise du standard sous Word
Rév : B (CLF) Modification du logo et du copyright