

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

Circuit de ventilation dans locaux machine et casing

**MAIN USES**

Ventilation system in engines rooms and casing

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE**

Passagers Militaire Méthanier Rapide

**POTENTIAL SHIP APPLICABILITY**

Passengers Military LNG Tanker High sp

**DOCUMENTS DE REFERENCE**

NFP 50 401

**REFERENCE DOCUMENTS**

NFP 50 401

**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE**

Acier galvanisé Z 275

**MATERIAL / TREATMENT SURFACE**


Galvanized steel Z 275

**CARACTERISTIQUES**

Pour assemblage de deux accessoires

**CHARACTERISTICS**

For assembly of two accessories



D (mm)	L (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence objet
125	100	5/10	0,178	SA039759
160	100	5/10	0,228	SA039760
200	100	6/10	0,350	SA039761
250	100	6/10	0,430	SA039762
315	100	6/10	0,540	SA039763
355	100	6/10	0,610	SA039764
400	100	8/10	0,920	SA039765
450	100	8/10	1,040	SA039766
500	100	8/10	1,150	SA039767
560	160	8/10	2,064	SA039768
630	160	8/10	2,320	SA039769
710	160	8/10	2,640	SA039770
800	160	10/10	3,680	SA039771
900	160	10/10	4,144	SA039772
1000	160	10/10	4,592	SA039773
1120	160	10/10	5,094	SA039774
1250	160	12/10	7,040	SA039775

**DOCUMENT DE CONTROLE –A délivrer par le fournisseur**  
/ **CONTROL DOCUMENTS – to be delivered by the supplier**

-sans

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

-Sans

**FOURNISSEURS / TYPE**  
SUPPLIER / TYPE

**NORME DE REFERENCE**

REFERENCE NORM

NFP50 401

**ETAT DE LIVRAISON et**  
**CONDITIONNEMENT**  
DELIVERY AND CONDITIONNING  
STATUS

Resp.standardisation :  
R GREGOIRE  
Le :22/11/07

Resp Fonction Technique :  
M HAMON  
Le : 22/11/07

Rév : A ( JP PENHOAT) Création du document