


รายละเอียดจุดติดตั้งถังดับเพลิง ศูนย์บริการสาขาไทรน้อย จำนวน 11 ถัง

- ตามข้อกำหนด TEDAS ต้องมีถังดับเพลิง 1 ชุดต่อ 8 ช่องจอดซ่อม , พื้นที่ห้องจัดเก็บอะไหล่ อย่างน้อย 1 ชุด และพื้นที่แผนกบริการ อย่างน้อย 1 ชุด

- ศูนย์บริการสาขาไทรน้อยมีพื้นที่ 5,697 ตร.ม. และมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยปานกลาง หากใช้ถังดับเพลิง 6A 20B ต้องมีถังดับเพลิง อย่างน้อย 7 ถัง (โดยเครื่องดับเพลิง 1 เครื่องสำหรับดับเพลิงประเภท เอ หากเลือกใช้ความสามารถของเครื่องดับเพลิง 6A จะครอบคลุม พื้นที่ 836 ตารางเมตร และการติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลิงประเภท บี หากเลือกใช้ความสามารถของเครื่องดับเพลิง 20 B ต้องมีระยะทางเข้าถึงไม่เกิน 15 เมตร)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รูปจุดติดตั้ง	ประเภทถังดับเพลิง	ขนาด(ปอนด์)	ที่มา	หมายเหตุ
1	ปัอม รปภ.		ผงเคมีแห้ง	15	ถังดับเพลิง ของแผนกอาคาร	แบบตั้งพื้น
2	พื้นที่รับรถลูกค้า		ผงเคมีแห้ง	15	ถังดับเพลิง ของแผนกอาคาร	
3	หน้าห้องเตรียมอาหาร <i>ผนังห้อง หรือประตู</i>		ฮาโลตรอน	10	ถังดับเพลิง ของแผนกอาคาร	
4	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า		ฮาโลตรอน	10	ถังดับเพลิง ของแผนกอาคาร	
5	สไตรอะไหล่		ผงเคมีแห้ง	15	ถังดับเพลิง ของแผนกอาคาร	ย้ายตู้เก็บเอกสาร โดยจัดวางตาม แนวกระจก
6	บริเวณบันไดทางขึ้น ห้องพักช่าง		ผงเคมีแห้ง	15	ถังดับเพลิง ของแผนกอาคาร	

อนุมัติ

P. Sittam

6/2/59

2