



















เจ้าของป้าย / ที่อยู่	ลักษณะการติดตั้ง		ผู้ตรวจสอบ	ว.ค.ป.
ชื่อ <u>มอ. โตโยต้า นครราชสีมา</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ตั้งพื้น	<input type="checkbox"/> ติดฟ้า	<u>พณศักดิ์</u>	<u>26 09 59</u>
	<input checked="" type="checkbox"/> ทาวเวอร์	<input type="checkbox"/> เสากลม		
	ขนาดความสูง <u>2.5</u> เมตร			
ให้ผู้ตรวจสอบป้ายทุกท่าน ถ่ายภาพการตรวจสอบตามหัวข้อข้างล่างนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ จำกัด				
ตรวจตามมาตรฐานป้าย	ปกติ	ไม่ปกติ	ภาพถ่ายอย่าง	
1. ป้ายชื่อโชว์รูม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. หน้าป้ายส่วนหัวทั้ง 2 ด้าน (สัญลักษณ์โตโยต้า)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. รอบๆ ฐานป้ายทั้ง 2 ด้าน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. ประตูและกุญแจ ทางเข้าภายในป้าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. ฐานโครงเหล็ก Plate & Bolt ท่อระบายน้ำ <u>Plate & Bolt ให้เป็นสีเงินตามมาตรฐาน</u> <u>สีเงินตามมาตรฐาน</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6. ท่อระบายน้ำ / ระบายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7. ภายในตู้จุดต่อสายกราวด์ (ระบบล่อฟ้า) <u>จุดต่อสายล่อฟ้า จุด high voltage Test box ท่อระบายน้ำ</u> <u>ไม่ติดตามมาตรฐาน</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
8. ภายใน และภายนอก ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และความ ต่อเนื่องลงดินของท่อร้อยสาย ร่องเดินสาย ร่องเก็บเบส <u>มี Main Power ท่อร้อยสายดิน มอ. โตโยต้า นครราชสีมา</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9. สายดิน (สายสีเขียว) ได้ผู้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	