

1. สำหรับหน่วยงานที่แจ้ง

เรียน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนบริหารงานกลาง 2	ลำดับ	รายละเอียดงาน/สาเหตุ
เรื่อง : บริเวณที่ล้างแก้ว เครื่องเคอร์เตอร์บาร์น้ำ มีท่อน้ำรั่ว	A	รายละเอียดงาน บริเวณที่ล้างแก้ว เครื่องเคอร์เตอร์บาร์น้ำ มีท่อน้ำรั่ว
วันที่แจ้ง : 23 ธ.ค. 2559 วันที่เพิ่มข้อมูล 23 ธ.ค. 2559	B	สาเหตุ ท่อน้ำรั่ว
ผู้แจ้ง : [46076] - ภิญ โญ เนตรน้อย	C	แนวทางแก้ไข ซ่อมแซมในส่วนที่เกิดความเสียหาย
หน่วยงานที่แจ้ง แผนกบริการ สาขา : ไทรน้อย	ลงชื่อ	ลงชื่อ
เบอร์โทรฯ : 02-150-9595 เบอร์ต่อ : 222	คุณชัยรัตน์ ขาวหิรัญ	คุณบุญ เพ็ชรอินทร์
บริเวณที่ต้องการปรับ บริเวณที่ล้างแก้ว เครื่องเคอร์เตอร์บาร์น้ำ เนื่องจากท่อน้ำรั่ว	ผู้จัดการแผนก	ผจก.ฝ่าย / ผอ.ส่วนฯ
ปรับปรุง :	วันที่ 26/12/2016	

รูปภาพประกอบ (บริเวณที่ต้องการปรับปรุง)



2. สำหรับแผนกอาคาร และสถานที่

ผู้รับแจ้ง : หทัยรัตน์ ทองกร วันที่รับแจ้ง 26 ธ.ค. 2559	ผู้รับเรื่อง : หทัยรัตน์ ทองกร วันที่รับเรื่อง : 26 ธ.ค. 2559
ข้อเสนอแนะ : เบื้องต้นได้ออกเอกสารแจ้งซ่อมให้กับทางแผนกซ่อมบำรุง เลขที่..... เพื่อให้ทาง MT ทำการแก้ไข เรื่อง ท่อน้ำที่รั่ว หลังจาก MT ทำการแก้ไขท่อน้ำเรียบร้อยแล้ว ทาง CM จะเข้าไปทำการแก้ไขงานแผ่นลามิเนต โดยการเปลี่ยนแผ่นลามิเนตใหม่	เลขที่ ENG 02 : TNB_130 / 2559
วันที่เข้าปฏิบัติงาน เริ่ม	ลักษณะงาน : งานซ่อมแซมทั่วไป (M)
เสร็จ :	ประเภทงาน : 6. งานระบบ [6.1 งานระบบ]
งบประมาณ : บาท	กลุ่มงาน : งานเร่งด่วนดำเนินการภายใน 7 วัน
	<input type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
	คุณอุฬารวิษว์ ทรัพย์เกิด ผจก.แผนกอาคารฯ
	คุณพัชรินทร์ สุวัฒน์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนบริหารงานกลาง 2