

บริษัทโตโยต้าธนบุรี จำกัด							บริษัทโตโยต้าธนบุรี จำกัด							บริษัทโตโยต้าธนบุรี จำกัด						
ผู้ดับเพลิง ตำแหน่ง ตรวจสอบ :เดือนละ 1 ครั้ง							ผู้ดับเพลิง ตำแหน่ง ตรวจสอบ :เดือนละ 1 ครั้ง							ผู้ดับเพลิง ตำแหน่ง ตรวจสอบ :เดือนละ 1 ครั้ง						
วิธีใช้		การตรวจสอบผู้ดับเพลิง					วิธีใช้		การตรวจสอบผู้ดับเพลิง					วิธีใช้		การตรวจสอบผู้ดับเพลิง				
คู่มือใช้หน้าผู้ดับเพลิง		1. สภาพผู้ดับเพลิง ต้องไม่ผู้กร่อนเป็นสนิมหรือ สีหลุดร่อน 2. หัวฉีด ต้องปรับแรงดันน้ำได้ มีจำนวน 1 หัว  3. สายฉีดดับเพลิง(เรียบร้อยไม่ฉีกขาดและร้อย อยู่บน PIN "L") 4. วาล์ว (ไม่มีตะกอนหรือน้ำรั่ว) 5. ตรวจสอบบริเวณที่วางถังดับเพลิงต้องไม่มี อะไรกีดขวาง เข้าถึงง่าย					คู่มือใช้หน้าผู้ดับเพลิง		1. สภาพผู้ดับเพลิง ต้องไม่ผู้กร่อนเป็นสนิมหรือ สีหลุดร่อน 2. หัวฉีด ต้องปรับแรงดันน้ำได้ มีจำนวน 1 หัว  3. สายฉีดดับเพลิง(เรียบร้อยไม่ฉีกขาดและร้อย อยู่บน PIN "L") 4. วาล์ว (ไม่มีตะกอนหรือน้ำรั่ว) 5. ตรวจสอบบริเวณที่วางถังดับเพลิงต้องไม่มี อะไรกีดขวาง เข้าถึงง่าย					คู่มือใช้หน้าผู้ดับเพลิง		1. สภาพผู้ดับเพลิง ต้องไม่ผู้กร่อนเป็นสนิมหรือ สีหลุดร่อน 2. หัวฉีด ต้องปรับแรงดันน้ำได้ มีจำนวน 1 หัว  3. สายฉีดดับเพลิง(เรียบร้อยไม่ฉีกขาดและร้อย อยู่บน PIN "L") 4. วาล์ว (ไม่มีตะกอนหรือน้ำรั่ว) 5. ตรวจสอบบริเวณที่วางถังดับเพลิงต้องไม่มี อะไรกีดขวาง เข้าถึงง่าย				
วันที่	รายการ				ผู้ตรวจ	ระบุความเสียหาย	วันที่	รายการ				ผู้ตรวจ	ระบุความเสียหาย	วันที่	รายการ				ผู้ตรวจ	ระบุความเสียหาย
ว/ด/ป	สภาพตู้	หัวฉีดน้ำ	สาย	วาล์วน้ำ			ว/ด/ป	สภาพตู้	หัวฉีดน้ำ	สาย	วาล์วน้ำ			ว/ด/ป	สภาพตู้	หัวฉีดน้ำ	สาย	วาล์วน้ำ		
หมายเหตุ : ให้จัดเก็บใบตรวจเช็คนี้ไว้ย้อนหลัง 1 ปี เพื่อตรวจสอบประวัติ							หมายเหตุ : ให้จัดเก็บใบตรวจเช็คนี้ไว้ย้อนหลัง 1 ปี เพื่อตรวจสอบประวัติ							หมายเหตุ : ให้จัดเก็บใบตรวจเช็คนี้ไว้ย้อนหลัง 1 ปี เพื่อตรวจสอบประวัติ						