

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-16

ฉบับที่ : 21

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561

ผู้เห็นเหตุการณ์

ทีมฉุกเฉินพื้นที่

1. แจ้งหน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่ทันที
2. กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงทันทีด้วยถังดับเพลิง
โทร 3214 คุณสุนทร เดชสูงเนิน
3. กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ /
โทรแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง Tel. 2208 , 081-346-0588

ทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรง

หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่

1. คุณสุนทร เดชสูงเนิน (หัวหน้าทีม)
โทร. 089-445-4165 (MTS)
2. คุณบุญชู กรอบบาง โทร. 085-805-5552 (MTS)
3. คุณสัมพันธ์ ภูมาลา โทร. 085-515-4775 (MTS)
4. คุณธนาวัตร บันติวิวัฒน์กุล โทร. 084-123-8957 (MTS)
5. คุณอภิวัฒน์ จันทวงษ์ โทร. 098-721-3310 (MTS)

1. คุณวีรกรณ์ วุวงศ์ (บริการ)
โทร. 087-551-4790
2. คุณอัครวิทย์ บุญประกอบ (ขาย)
โทร. 089-761-2499

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง







1. ทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรงไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำ
ดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)
2. หัวหน้าทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรงโทรแจ้ง
หน่วยงานดับเพลิงภายนอก

ทีมขนย้าย

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณกิม อุปทินเขต (ขาย)	ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญ
2. คุณขวัญชัย เชื้อวนิล (ขาย)	ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพล

ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน/ลูกค้า

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณศรัณกัศร์ เชิงอินทร์ (ขาย)	นำพนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลและตรวจนับ
2. คุณศรวณีย์ คงขวัญ (ลูกค้าสัมพันธ์)	จำนวนและแจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกทราบ



เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

1. ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณชัยรัฐ) 2208 , 081-346-0588
2. คุณสุนทร เดชสูงเนิน 3214 , 089-4454165
3. ดับเพลิงเทศบาลนครนนท์ 02-5890506 , 02-5917877
4. รปภ. 2141

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลาฉุกเฉิน

1. รปภ. แจ้งเหตุหน่วยงานภายนอกทันที
2. รปภ. แจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกทราบทันที

ทีมสนับสนุน

- ตัดกระแสไฟฟ้า: คุณพรนิมิตร สายสูงเนิน 3211 (MTS)
- ทีมพยาบาล: คุณวิรัชศักดิ์ ธนาพรสมบัติ (ขาย)
- ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิง
- ปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น