

บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด


WORK INSTRUCTION SHEET

ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
		
ประธานบริหาร	EMR	DCO

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2562	หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ	หมายเลขเอกสาร : EI- G/S- 43
ครั้งที่แก้ไข : 2	หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO	วันที่ออกเอกสาร : 20 กันยายน 2562

ชื่องาน (Working Title) : เครื่องปั๊มลมแบบลูกสูบ	รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :
จุดที่ทำงาน (Working Point) : Workshop G/S	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :
สถานที่ (Place) : Workshop G/S	

ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)
<p><u>การเปิด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> เปิดสวิตช์แสงควบคุมตัวใหญ่ ไปตำแหน่ง ON กดสวิตช์ ON ตัวควบคุมระบายอากาศ (สีเขียว) ทั้ง 3 ตัว กดสวิตช์ Start ที่เครื่องกรองอากาศ (Air Dryer) กดสวิตช์ ON ที่ตัวเครื่องปั๊มลม <p><u>การปิด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> กดสวิตช์ OFF ที่ตัวเครื่องปั๊มลม กดสวิตช์ Stop ที่เครื่องกรองอากาศ (Air Dryer) กดสวิตช์ OFF ตัวควบคุมระบายอากาศ (สีแดง) ทั้ง 3 ตัว ปิดสวิตช์แสงควบคุมตัวใหญ่ไปตำแหน่ง OFF 	<ol style="list-style-type: none"> ก่อนเปิดเครื่องปั๊มลมทุกวันต้องระบายน้ำที่ค้างอยู่ในถังเก็บลมทิ้งทุกวัน ตรวจเช็คข้อต่อหรือท่อส่งว่ามีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่ก่อนจะเปิดเครื่องปั๊มลมทุกครั้ง 		<p>EF-OFF-74</p> <p>ตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลมแบบลูกสูบ</p>