







บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		<table><tr><td>อนุมัติโดย</td><td>ตรวจสอบโดย</td><td>ผู้จัดทำ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>พรวิมล</td></tr><tr><td>ประธานบริหาร</td><td>EMR</td><td>DCO</td></tr></table>		อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ			พรวิมล	ประธานบริหาร	EMR	DCO
อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ												
		พรวิมล												
ประธานบริหาร	EMR	DCO												
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 สิงหาคม 2549		หน่วยงานออกเอกสาร : บริการ		หมายเลขเอกสาร : EI- OFF- 92										
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 28 กรกฎาคม 2549										
ชื่องาน ( Working Title ) : ทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น			รุ่นอุปกรณ์ ( Model of Equipment ) :											
จุดที่ทำงาน ( Working Point ) : ภายในบริษัทฯ		สถานที่ (Place) : ภายในบริษัท(สำนักงานใหญ่และสาขา)		ผู้รับผิดชอบ ( Responsibility ) :										
ขั้นตอนการทำงาน ( Process )	ข้อควรระวัง ( Warning )	รูปภาพ ( Picture )	เอกสารอ้างอิง ( Refernce )											
1. ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 2. ตรวจสอบน้ำยา 3. ทำความสะอาดตู้ทำน้ำทิ้ง 4. ล้างถังเก็บน้ำ 5. ตรวจสอบการทำงานของลูกลอย	1. ห้ามปิดมวกขณะทำความสะอาดถังผึ่งคอยล์ร้อน 2. ให้น้ำประปาที่ชำระล้างฝุ่นละอองที่เป็นน้ำเสียไหลลง ท่อระบายน้ำเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสียเท่านั้น													