## บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

## แผนฉุกเฉิน อาคารสุวัฒนพงษ์ชั้น 2

<u>ทีมสนับสนุน</u> ตัดกระแสไฟฟ้า

อนุมัติโตย	ตรวจสอบโดย	จัดทั่วโดย
1/	llas	gh-
ประธานบริหาร	EMR	DCO

หมายเลขเอกสาร :ED-OFF-17

ฉบับที่ : 16

วันที่ออกเอกสาร :20/05/2561

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/06/2561

: คุณสมพรชัย โนรี 3211 (MTS)

ทีมพยาบาล : 1. คุณนฤมล อ่างทอง (บริหารงานขาย)

ผู้เห็นเหตุการณ์

1. แจ้งหน่วยฉูกเฉินประจำพื้นที่ทันที

ทีมฉุกเฉินพื้นที่

2. กรณีเกิดเพลิงใหม้ ให้ดับเพลิงทันทีด้วยถังดับเพลิง

โทร.3214 คุณสุนทร เคชสูงเนิน

3. กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้/

โทรแจ้งผู้อำนวยการคับเพลิง Tel. 2208, 081-346-0588

<u>ทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรง</u>

หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่

1.คุณปรีชา ลือบัณฑิตกุล

(บริหารงานขาย)

(ZT)

1.คุณสุนทร เคชสูงเนิน (หัวหน้าทีม) โทร.089-445-4165 (MTS)

2.คุณบุญชู กรอบบาง โทร.085-805-5552 (MTS)

3.คุณสัมพันธ์ ภู่มาลา โทร.085-515-4775 (MTS)

4.คุณธานุวัตร บันติวิวัฒน์กุลโทร.084-123-8957 (MTS)

5.กุณอภิวันท์ จันทวงษ์ โทร.098-721-3310 (MTS)

<u>กรณีเกิดเหตุเพลิงใหม้ขั้นรุนแรง</u>

1. ทีมถุกเฉินขั้นรุนแรงไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำ ดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)


2. หัวหน้าทีมถุกเฉินขั้นรุนแรงโทรแจ้ง หน่วยงานดับเพลิงภายนอก

## ทีมขนย้าย

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณฉวีวรรณ บุญร่วม (บริหารงานขาย)	ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญออกจาก
2. คุณสุดารัตน์ หลวงกาสาน (จัดสรรรถยนต์)	สถานที่ปฏิบัติงานไปยังจุครวมพลบริเวณลาน จอครถชั้น เ หน้าโชว์รูม
	เกมเบอหา เหเเอาใท

## ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน

ชื่อ	หน้าที่
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	นำพนักงานอพยพไปยังจุครวมพลและตรวจนับ
2.คุณอรทัย อภิเมธากุล (จัดสรรรถยนต์/บริหารงานขาย)	จำนวนและแจ้งให้ ผู้อำนวยการคับเพลิงทราบ



ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับกำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง

ปฐมพยาบาลแก่ผู้บาคเจ็บเบื้องต้น