

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

แผนฉุกเฉินลานจอดรถชั้น 3

หมายเลขเอกสาร :ED-OFF-49

ฉบับที่ : 10

วันที่ออกเอกสาร : 01/10/2559

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2559

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประธานบริหาร	EMR	DCO

ผู้เห็นเหตุการณ์

1. แจ้งหน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่ทันที

ทีมฉุกเฉินพื้นที่

2. กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงทันทีด้วยถังดับเพลิง

โทร.3214 คุณสุนทร เศษสูงเนิน

3. กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โทรแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง Tel.2226 , 081-8084782

ผังเส้นทางอพยพ / จุติรวมพล

ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรง

1. คุณสุนทร เศษสูงเนิน(หัวหน้าทีม)
2. คุณบุญชู กรอบบาง
3. คุณสัมพันธ์ ภูมิลาล
4. คุณจตุพร ภิรมย์เมือง
5. คุณอภิวันท์ จันทวงษ์

หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่

1. คุณอำพล คำโสภา
2. คุณอนิรุจน์ ปานทผลิน

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นรุนแรง

1. ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำ


ดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)

2. หัวหน้าทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงโทรแจ้ง

หน่วยงานดับเพลิงภายนอก



จุดรวมพล
พื้นที่
รับรถใหม่



ทีมขนย้าย



จุดรวมพล



ตู้ถังดับเพลิง



= ถังดับเพลิง



ตำแหน่งปัจจุบัน

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณอนิรุจน์ ปานทผลิน	ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญ ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพล 2

ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณเฉลิมชัย มะโนชัย	นำพนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลและตรวจนับ จำนวนและแจ้งให้ ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

1. ผู้อำนวยการดับเพลิง(คุณสมพร)2226 , 081-8084782

2. คุณสุนทร เศษสูงเนิน 3214 , 089-4454165

3. ดับเพลิงเทศบาลนครนนท์ 02-5890506 , 02-5917877

4. ป้อมยาม 2141

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลาฉุกเฉิน

1. รปภ.แจ้งเหตุหน่วยงานภายนอกทันที

2. รปภ. แจ้งให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบทันที

ทีมสนับสนุน

ตัดกระแสไฟฟ้า : คุณปณิธาน 3213

ทีมพยาบาล : คุณศิริทิพย์นภา

ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง

ปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น