

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-13

ฉบับที่ : 1

แผนฉุกเฉินสาขาปูนซิเมนต์

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประธานบริหาร	EMR	DCO

ผู้เห็นเหตุการณ์

1. แจ้งหน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่ทันที

ทีมฉุกเฉินพื้นที่

2. กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง

โทร.02-586-3029 , 081-6827551 เพื่อประกาศให้เตรียมอพยพไปยังจุดรวมพล

ทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรง

- คุณสมชาย สุขสวัสดิ์ แผนกบริการ
- คุณสิทธิชัย พิทักษ์ แผนกอะไหล่

หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่

- คุณสมชาย สุขสวัสดิ์ โทร.097-1791225
- คุณสิทธิชัย พิทักษ์ โทร.086-7738946

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

- ทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรงไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)
- หัวหน้าทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรงโทรแจ้งหน่วยงานดับเพลิงภายนอก
- หัวหน้าทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรงสั่งให้ รปภ. ปิดกั้นน้ำดับเพลิงไม่ให้ไหลลงสู่รางสาธารณะ

ทีมสนับสนุน

ตัดกระแสไฟฟ้า : คุณภูษิตร์ บัวเดือน

: ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับคำสั่งจาก ผอ. ดับเพลิง

ทีมปฐมพยาบาล : คุณระพีพร เกทะโร

: ปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น


ทีมขนย้าย

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณจันทร์พิทักษ์ ศรีเทียวไทย (แผนกบริการ)	ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญ
2. คุณพิพัฒน์ชัย กล้าแจ้ง (แผนกอะไหล่)	ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพล

ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณสิทธิพงศ์ พวงพ่วงรอด (แผนกบริการ)	นำพนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลและตรวจนับ
2. คุณสิทธิชัย พิทักษ์ (แผนกอะไหล่)	จำนวนและแจ้งให้ผู้ดำเนินการดับเพลิงทราบ

ผังเส้นทางอพยพ / จุดรวมพล



จุดรวมพล



ปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ตำแหน่งปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

- ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณวีรพล) โทร.02-586-3029 , 081-6827551
- คุณสมชาย สุขสวัสดิ์ โทร.02-586-3029 , 097-1791225
- ดับเพลิงบางโพ 02-5857218-9
- ป้อมยาม โทร.02-5863191-3199

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลากลางคืน

- รปภ.แจ้งเหตุหน่วยงานภายนอกทันที
- รปภ. แจ้งให้ผู้ดำเนินการดับเพลิงทราบทันที