

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประธานบริหาร	EMR	DCO

ผู้เห็นเหตุการณ์

ทีมฉุกเฉินพื้นที่

1. แจ้งหน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่ทันที
2. กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงทันทีด้วยถังดับเพลิง
โทร 3214 คุณสุนทร เดชสูงเนิน
3. กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ /
โทรแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง Tel. 2208 , 081-346-0588

ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรง

หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่

- 1.คุณสุนทร เดชสูงเนิน (หัวหน้าทีม)
โทร.089-445-4165 (MTS)
- 2.คุณบุญชู กรอบบาง โทร.085-805-5552 (MTS)
- 3.คุณสัมพันธ์ ภูมลา โทร.085-515-4775 (MTS)
- 4.คุณธนาวัตร บันดิวิวัฒน์กุล โทร.084-123-8957 (MTS)
- 5.คุณอภิวัฒน์ จันทวงษ์ โทร.098-721-3310 (MTS)

1. คุณวิรัตน์ ววงษ์ (บริการ)
โทร. 087-551-4790
2. คุณอัครวิทย์ บุญประกอบ (ขาย)
โทร. 089-761-2499

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง


1. ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)
2. หัวหน้าทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงโทรแจ้งหน่วยงานดับเพลิงภายนอก

ทีมขนย้าย

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณคิม อุปทินเกตุ (ขาย)	ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญ
2. คุณขวัญชัย เขียวนิล (ขาย)	ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพล

ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน/ลูกค้า

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณศรัณกัศร์ เขียวอินทร์ (ขาย)	นำพนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลและตรวจนับ
2. คุณศรณิษฐ์ คงขวัญ (ลูกค้าสัมพันธ์)	จำนวนและแจ้งให้ ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ



- + จุดรวมพล ■ ตู้ถังดับเพลิง ● ถังดับเพลิง ▲ ตำแหน่งปัจจุบัน
★ ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

1. ผู้อำนวยการดับเพลิง(คุณชัชรัฐ) 2208 , 081-346-0588
2. คุณสุนทร เดชสูงเนิน 3214 , 089-4454165
3. ดับเพลิงเทศบาลนครนนท์ 02-5890506 , 02-5917877
4. รปภ. 2141

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลาฉุกเฉิน

1. รปภ.แจ้งเหตุหน่วยงานภายนอกทันที
2. รปภ. แจ้งให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบทันที

ทีมสนับสนุน

- ดัดกระแสไฟฟ้า: คุณพรนิมิตร สวสูงเนิน 3211 (MTS)
 ทีมพยาบาล: คุณปิณฑิกร ภูริทิพย์ (ขาย)