

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ
		พรวรรณ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนายน 2547

หน่วยงานออกเอกสาร :

แผนกบุคคลธุรการ

หมายเลขเอกสาร : EI-OFF-68

ครั้งที่แก้ไข : 1

หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ :

DCO

วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547

ชื่องาน (Working Title) : ขั้นตอนการใช้ถังบรรจุแก๊สหุงต้ม

รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :

จุดที่ทำงาน (Working Point) : ร้านอาหาร

สถานที่ (Place) : ร้านอาหาร

ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :

ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Reference)
1. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของภาชนะที่บรรจุแก๊ส เช่น ต้องไม่มีรอยบุบมาก หรือ เป็นสนิม เสี่ยงต่อการรั่วไหล 2. ตรวจสอบความแน่นหนาของวาล์วเปิดแก๊ส และสายส่งแก๊ส ต้องไม่ โยกคลอน หรือ หลุดจากล๊อค 3. เปิดวาล์วเพื่อให้แก๊สไหลเวียนไปใช้งาน (หากมีกลิ่นแก๊ส หรือเกิด ไฟลุกไหม้ นอกเตาหุงต้ม ให้ปิดวาล์วแก๊สทันที) 4. ปิดวาล์วแก๊สที่ถังบรรจุ และที่เตาหุงต้มตามลำดับ	การตรวจเช็คถังบรรจุแก๊ส 1. ทำการตรวจเช็คตามแผนการตรวจเช็ค 2. นำน้ำไปผสมผงซักฟอก หรือสบู่ให้เกิดฟอง 3. นำฟองน้ำหรือ ผ้าที่ชุบน้ำที่ผสมผงซักฟอกและ สบู่ ไปทาบริเวณข้อต่อ ,สายท่อแก๊ส 4. สังเกตดูว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้น หรือไม่ 5. ถ้าพบว่าฟองอากาศดังกล่าวให้รีบแจ้งไปยัง หน่วยงานซ่อมบำรุงเพื่อทำการแก้ไขโดยด่วน 6. ลงบันทึกในใบตรวจเช็คภาชนะบรรจุแก๊ส		แบบฟอร์ม EF-OFF-119