

แผนฉุกเฉิน อาคารสุพรรณพงษ์ ชั้น 1

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
		
ประธานบริหาร	EMR	DCO

ผู้เห็นเหตุการณ์

ทีมฉุกเฉินพื้นที่

- แจ้งหน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่ทันที
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงทันทีด้วยถังดับเพลิง
โทร 3214 คุณสุนทร เศรษฐสุนทร
- กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ /
โทรแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง Tel. 2208 , 081-346-0588

ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรง

หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่

- คุณสุนทร เศรษฐสุนทร (หัวหน้าทีม)
โทร. 089-445-4165 (MTS)
- คุณบุญชู กรอบบาง โทร. 085-805-5552 (MTS)
- คุณสัมพันธ์ ภูมามาลา โทร. 085-515-4775 (MTS)
- คุณธนาวัตร บันดิวิวัฒน์กุล โทร. 084-123-8957 (MTS)
- คุณอภิวัฒน์ จันทพงษ์ โทร. 098-721-3310 (MTS)

- คุณวีรกรณ์ ววงษ์ (บริการ)
โทร. 087-551-4790
- คุณอัทธิย บุญประกอบ (ขาย)
โทร. 089-761-2499

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นรุนแรง


- ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำ
ดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)
- หัวหน้าทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงโทรแจ้ง
หน่วยงานดับเพลิงภายนอก

ทีมขนย้าย

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณคิม อูปทินเกตุ (ขาย)	ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญ
2. คุณขวัญชัย เขียวนิล (ขาย)	ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพล

ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน/ลูกค้า

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณศรัณภัสร์ เชียงอินทร์ (ขาย)	นำพนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลและตรวจนับ
2. คุณศรวณีย์ คงขวัญ (ลูกค้าสัมพันธ์)	จำนวนและแจ้งให้ ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ



จุดรวมพล ถังดับเพลิง ถังดับเพลิง ตำแหน่งปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

- ผู้อำนวยการดับเพลิง (คุณชัยรัฐ) 2208 , 081-346-0588
- คุณสุนทร เศรษฐสุนทร 3214 , 089-4454165
- ดับเพลิงเทศบาลนครนนท์ 02-5890506 , 02-5917877
- รปภ. 2141

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลาปกติ

- รปภ. แจ้งเหตุหน่วยงานภายนอกทันที
- รปภ. แจ้งให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบทันที

ทีมสนับสนุน

- ตัดกระแสไฟฟ้า: คุณสมพรชัย โนรี 3211 (MTS)
ทีมพยาบาล: คุณวิรัชศักดิ์ ธนาพรสมบัติ (ขาย)
- ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง
ปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น