
## บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

# แผนฉุกเฉินแผนกซ่อมตัวถังฯ อะไหล่ และ ศูนย์บริการ

อนุมักโดย จัดทำโดย ตรวจสอบ โดย GIRBON ประธานบริหาร DCO EMR

ฉบับที่ : 28 วันที่ออกเอกสาร : 20/12/2563 วันที่มีผลบังคับใช้ : 04/01/2564 หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-19



- กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ให้ใช้ชุดจัดเก็บสารเคมีจัดเก็บทันที กรณีสารเคมีหก > 50 ลิตรหรือหกลงรางน้ำให้แจ้งทีมถุกเฉินขั้นรุนแรง โทร. 3214 คุณสุนทร เคชสูงเนิน
- 3. กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้/ โทรแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง Tel. 2208, 081-346-0588

### <u>กรณีเกิดเหตุเพลิงใหม้ขั้นรุนแรง</u>

- 1. ทีมฉกเฉินขั้นรนแรงไปที่เกิดเหตและใช้น้ำ คับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)
- 2. หัวหน้าทีมถูกเฉินขั้นรุนแรงโทรแจ้ง หน่วยงานดับเพลิงภายนอก
- 3. หัวหน้าทีมถุกเฉินขั้นรุนแรงสั่งให้ รปภ. ปิดกั้นน้ำดับเพลิงไม่ให้ใหลสรางสาธารณะ

### กรณีสารเคมีหกรั่วใหลรนแรง

- 1. ปิค/ หยุคการรั่วไหล และปิคกั้นการรั่วไหล ไม่ให้แพร่กระจายสู่แหล่งระบายน้ำสาธารณะ
- 2. ถ้าสารเคมีเป็นสารไวไฟ ห้ามก่อให้เกิด ประกายไฟหรือความร้อนในรัศมี 10 เมตร
- 3. จัดเก็บและทำความสะอาดสารที่รั่วไหล ขยะที่เกิดขึ้น จัดเป็นขยะอันตราย

<u>เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน</u>	
1.ผู้อำนวยการดับเพลิง(คุณชัยรัฐ ) 2208 , 081-346-0588	3. คับเพลิงเทศบาลนครนนท์ 02-589-0506 , 02-591-7877
2.กุณสุนทร เคชสูงเนิน 3214 , 089-445-4165	4. รปก. 2141

#### <u>ทีมสนับสนุน</u>

ตัดกระแสไฟฟ้า : คุณพรนิมิตร สวยสูงเนิน โทร.3211 (MTS)	ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพถิง
ทีมพยาบาล : คุณมลฤดี สันทยานนท์, คุณปรียาพร ดีจริง, คุณชุตินิษฐ สีใส	ปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บเบื้องค้น
ทีมขนย้าย: คุณมานพ คล้ามทุ่ง, คุณธวัชชัย บรรทัดพันธ์, คุณสุรชัย คำใหญ่	ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญออกจากสถาน
	ที่ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพลชั้น

คุณสมศักดิ์ ดังกลาง(BPS), คุณเอนก สรรพเศรษฐ(SVS), คุณนคเรศ ใชยคำ(SVS), คุณณรงค์วิทย์ บริบูรณ์พานิช(PTS) ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน <u>กรณีเกิดเหตุเพลิงใหม่ในเวลากลางคืน</u> 1. รปภ.แจ้งเหตุหน่วยงานภายนอกทันที 2. รปภ. แจ้งให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบทันที