

## Analog Values

OK	S1 Volts AB	492 Volts
OK	S1 Volts BC	489 Volts
OK	S1 Volts CA	489 Volts
OK	S2 Volts AB	492 Volts
OK	S2 Volts BC	491 Volts
OK	S2 Volts CA	490 Volts
OK	Output Volts AB	487 Volts
OK	Output Volts BC	485 Volts
OK	Output Volts CA	483 Volts
OK	Output Amps A	2 Amps
OK	Output Amps B	2 Amps
OK	Output Amps C	2 Amps
Not Alarm	Output KVA A	0 KVA
Not Alarm	Output KVA B	0 KVA
Not Alarm	Output KVA C	0 KVA
OK	S1 A Amps	2 Amps
OK	S1 B Amps	1 Amps
OK	S1 C Amps	1 Amps
OK	S2 A Amps	2 Amps
OK	S2 B Amps	2 Amps
OK	S2 C Amps	2 Amps
Not Alarm	Output Volts AN	281 Volts

Set High

Set Low

Calib.

Clr TX

Clr PK

Home

Next>

Alarms

Log

Plots

Analog

Digital

Settings