

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED

Endereço: Av. Brasil, 815 - Jardim Sao Paulo, Americana - SP, 13468-010, Brazil

Início: 08/04/2026 12:08

OS: V69220

Técnico: LEANDRO TIAGO


Término: 08/04/2026 17:39

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69220
Informação Atendimento:	CONCLUSAO - ID TEVES #993377 .:(2023)-026949 PEDIDO: R93281 CNPJ: 48628366000721 Nota Fiscal de Compra.: 000100420 End.: AVENIDA BRASIL,815 13468-000 Nome do solicitante. Edivan Telefone do Solicitante.: 19 981569244 E-mail do Solicitante.:edivan.ferreira@unimedsa.com.br Soft. utilizado. DMP ACesso
Fantasia:	HOSPITAL UNIMED
CNPJ:	48628366000721
Data de garantia:	07/05/26
Tipo de atendimento:	INSTALACAO ACESSO
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	007 - INSTALACAO ACESSO
Codigo_OS_Anterior:	V68649
Data_OS_Anterior:	17/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	LEANDRO TIAGO
Ultimo_Historico:	INSTALAÇÃO DE ACESSO - ID TEV ES #993377 .:(2023)-026949 PEDIDO: R9 3281 CNPJ: 4862 8366000721 Nota Fisca l de Compr a.: 000100 420 End.: AVEN IDA BRASIL ,815 13468 -000 Nome do so licitante. Edivan Telefone d o Solicita nte.: 19 9 81569244 E-mail do Solicitan te.:edivan .ferreira@ unimedsa.c om.br Soft. util izado. DMP ACesso

Ultimo_Laudo:	Instalacao de Controle de Acesso Servico realizado: Fixacao do suporte da facial Fixacao da botoeira de aproximacao Fixacao da botoeira de emergência Fixacao do eletroíma Fixacao do barrote Fixacao chave pacri Instalacao da facial Instalacao da botoeira de aproximacao Instalacao da botoeira de emergência Instalacao do eletroíma Instalacao da fonte temporizada Instalacao chave pacri Passagem de cabos Observacao: O equipamento foi devidamente cadastrado no software, porem nao esta comunicando com a rede. Foi identificado que o IP fornecido pelo cliente nao responde ao teste de ping. Sendo assim, e necessario que a equipe de TI do cliente realize a verificacao ou desbloqueio do IP, a fim de identificar a causa da falha de comunicacao. Após a regularizacao, deve-se entrar em contato com o suporte para atendimento remoto, visando a configuracao e comunicacao do equipamento instalado. Validacao: O servico foi acompanhado e validado junto ao plantonista de manutencao e tambem com o Sr. Edivan, chefe da manutencao.
Descrição do produto:	CONTROLADOR FACE ACCESS SE PX 125KHZ
QRCode produto:	'G05504690 '
Serie:	0000CHR7244800058

Descrição de Cobrança

Rede Elétrica Estabilizada?:	Não
Infraestrutura está de Acordo?:	Sim
Hardware em Funcionamento?:	Sim
Software em Funcionamento?:	Sim
Software Instalado?:	DMP Acesso II
Treinamento Aplicado?:	Sim
Sigla Atendimento:	CONCL - CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO
Valor da Reinstalação:	00
Observação:	Conclusão da Instalação Foram realizados os serviços de instalação, bem como a parametrização de software e hardware. Também foi efetuada a instalação das chaves PACRE. Durante o processo, foram instaladas seis chaves PACRE, pendentes de outras instalações Após a instalação, foi realizado o teste de acionamento por meio das chaves PACRE, com resultado satisfatório. Adicionalmente, foi realizado o teste de comunicação, no qual foi constatado que todos os equipamentos estão em comunicação e operando de forma estável. Fica necessário o retorno para a instalação de duas chaves PACRE que permaneceram pendentes. O serviço foi acompanhado e validado juntamente com Edvan e Gabriel. Não foi possível registrar fotos do equipamento
Equipamento Smart?:	Sim
Tipo de Comunicação:	REST
Tipo de Conexão:	Rede Cabeada
Equipamento:	
Nº de Serie:	

Por estarem ajustadas as partes, damos por encerradas as referidas atividades de implantação. Neste ato, tomo ciência do teor do referido termo de aceite do(s) produto(s) supracitado que me foi entregue e instalado, assim como recebi o treinamento e as informações necessárias para a correta utilização da solução . Concordo que o descumprimento e/ou presença de inconformidades nos requisitos enviados, estará sujeito a perda da garantia do produto.:

De Acordo:	SIM
Identificação dos Colaboradores que participaram do Treinamento:	
Nome:	.
RG:	.
Nome 1:	.
Serviço Finalizado:	Não

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Edivan
E-mail:	edivan.ferreira@unimedsa.com.br
Assinatura:	